

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向	
				实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因									
				mg/Nm	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³													
在线	2019-12-25	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.76	3.18	10	否			6.58	7.56	35	否			28.90	33.32	50	否			579501.88	11.66	7.98	50.57	6.82	78	连续	大气
在线	2019-12-25	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.89	3.38	10	否			4.65	5.44	35	否			30.10	35.25	50	否			581769.63	11.78	8.18	50.69	7.40	78	连续	大气
在线	2019-12-25	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.96	3.38	10	否			10.68	12.20	35	否			26.42	30.19	50	否			569031.06	11.59	7.87	51.01	7.86	78	连续	大气
在线	2019-12-25	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.52	2.92	10	否			7.98	9.24	35	否			29.85	34.68	50	否			561247.50	11.45	8.08	50.60	8.09	78	连续	大气
在线	2019-12-25	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.14	2.53	10	否			5.76	6.81	35	否			28.50	33.82	50	否			552694.00	11.29	8.34	50.38	8.25	78	连续	大气
在线	2019-12-25	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.10	2.46	10	否			11.66	13.54	35	否			25.66	30.07	50	否			550799.06	11.26	8.17	50.26	8.35	78	连续	大气
在线	2019-12-25	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.38	2.85	10	否			12.10	14.36	35	否			26.77	32.05	50	否			548646.75	11.24	8.43	50.23	8.51	78	连续	大气
在线	2019-12-25	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.63	3.12	10	否			7.32	8.68	35	否			25.54	30.30	50	否			555549.44	11.38	8.35	50.24	8.50	78	连续	大气
在线	2019-12-25	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.66	3.19	10	否			8.30	9.92	35	否			23.99	28.77	50	否			523135.72	10.73	8.47	50.50	8.53	78	连续	大气
在线	2019-12-25	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.74	3.21	10	否			8.13	9.51	35	否			26.80	31.39	50	否			551801.38	11.31	8.20	50.35	8.53	78	连续	大气
在线	2019-12-25	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.82	3.25	10	否			13.71	15.75	35	否			25.77	29.67	50	否			545749.19	11.22	7.96	50.39	8.78	78	连续	大气
在线	2019-12-25	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.95	3.38	10	否			11.98	13.73	35	否			27.64	31.68	50	否			573355.56	11.54	7.91	50.06	7.05	78	连续	大气
在线	2019-12-25	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.37	3.92	10	否			9.89	11.54	35	否			28.25	32.90	50	否			612344.50	12.30	8.10	50.57	6.74	78	连续	大气
在线	2019-12-25	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.25	3.76	10	否			12.04	13.93	35	否			27.13	31.39	50	否			583480.94	11.84	8.04	51.11	7.49	78	连续	大气
在线	2019-12-25	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.10	3.63	10	否			4.61	5.38	35	否			24.90	29.11	50	否			551677.75	11.24	8.16	50.79	7.84	78	连续	大气
在线	2019-12-25	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.63	3.13	10	否			7.46	8.84	35	否			25.10	29.92	50	否			528156.31	10.74	8.39	49.87	7.90	78	连续	大气
在线	2019-12-25	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.90	3.48	10	否			6.78	8.14	35	否			24.40	29.37	50	否			532219.81	10.80	8.51	49.44	7.87	78	连续	大气
在线	2019-12-25	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.06	3.56	10	否			8.49	9.83	35	否			23.58	27.55	50	否			570094.75	11.61	8.13	49.77	8.11	78	连续	大气
在线	2019-12-25	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.11	3.55	10	否			13.31	14.99	35	否			27.26	31.12	50	否			596291.69	12.21	7.84	50.46	8.47	78	连续	大气
在线	2019-12-25	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.33	3.73	10	否			5.27	5.88	35	否			32.24	36.05	50	否			609056.19	12.55	7.59	51.13	8.92	78	连续	大气
在线	2019-12-25	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.42	2.79	10	否			11.99	13.88	35	否			24.32	28.09	50	否			575366.63	11.90	8.01	51.20	9.19	78	连续	大气
在线	2019-12-25	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.28	2.71	10	否			15.24	18.02	35	否			26.91	31.99	50	否			565225.31	11.63	8.34	50.45	8.91	78	连续	大气
在线	2019-12-25	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.27	2.74	10	否			13.69	16.58	35	否			28.62	34.68	50	否			576705.00	11.81	8.62	49.82	8.62	78	连续	大气
在线	2019-12-25	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.18	2.59	10	否			15.39	18.28	35	否			30.58	36.38	50	否			603583.81	12.18	8.38	49.61	7.36	78	连续	大气
在线	2019-12-25	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.90	0.81	10	否			12.25	11.00	35	否			37.93	34.18	50	否			465360.31	9.81	4.35	53.22	10.32	78	连续	大气
在线	2019-12-25	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.92	0.83	10	否			6.83	6.14	35	否			36.90	33.28	50	否			468576.63	9.91	4.36	53.22	10.58	78	连续	大气
在线	2019-12-25	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.94	0.84	10	否			9.91	8.83	35	否			38.87	34.72	50	否			462142.75	9.79	4.21	53.35	10.69	78	连续	大气
在线	2019-12-25	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.91	0.83	10	否			11.88	10.79	35	否			40.76	37.00	50	否			454434.81	9.63	4.48	53.26	10.68	78	连续	大气
在线	2019-12-25	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.92	0.84	10	否			7.74	7.12	35	否			39.70	36.55	50	否			444922.47	9.41	4.70	53.04	10.60	78	连续	大气
在线	2019-12-25	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.85	0.76	10	否			15.42	13.83	35	否			35.19	31.59	50	否			448977.81	9.51	4.28	53.25	10.65	78	连续	大气
在线	2019-12-25	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.77	0.68	10	否			17.42	15.48	35	否			34.86	30.96	50	否			453646.72	9.61	4.11	53.27	10.70	78	连续	大气
在线	2019-12-25	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.86	0.77	10	否			11.06	9.92	35	否			36.65	33.27	50	否			450588.91	9.55	4.40	53.29	10.72	78	连续	大气
在线	2019-12-25	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.90	0.82	10	否			4.81	4.40	35	否			31.95	29.24	50	否			426581.56	9.01	4.59	52.88	10.45	78	连续	大气
在线	2019-12-25	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.91	0.83	10	否			10.94	9.98	35	否			37.05	33.85	50	否			450862.94	9.48	4.57	52.99	10.03	78	连续	大气
在线	2019-12-25	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.94	0.86	10	否			15.95	14.53	35	否			38.90	35.43	50	否			446159.94	9.36	4.53	53.39	9.72	78	连续	大气
在线	2019-12-25	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.95	0.87	10	否			17.09	15.58	35	否			36.78	33.53	50	否			464029.03	9.78	4.54	53.42	10.20	78	连续	大气
在线	2019-12-25	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.97	0.89	10	否			15.54	14.22	35	否			38.70	35.40	50	否			493121.94	10.42	4.60	53.46	10.51	78	连续	大气
在线	2019-12-25	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.00	0.90	10	否			16.32	14.78	35	否			37.56	34.00	50	否			475155.13	10.07	4.42	53.46	10.69	78	连续	大气
在线	2019-12-25	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.99	0.90	10	否			16.66	15.15	35	否			37.55	34.15	50	否			451448.31	9.58	4.50	53.56	10.73	78	连续	大气
在线	2019-12-25	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.56	0.52	10	否			19.34	17.78	35	否			38.27	35.34	50	否			458229.19	9.69	4.76	53.09	10.56	78	连续	大气
在线	2019-12-25	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.61	0.58	10	否			15.18	14.39	35	否			38.44	36.39	50	否			462705.38	9.75	5.16	52.72	10.32	78	连续	大气
在线	2019-12-25	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.72	0.67	10	否			14.55	13.49	35	否			39.03	36.23	50	否			479238.63	10.13	4.83	53.04	10.62	78	连续	大气
在线	2019-12-25	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.82	0.76	10	否			15.97	14.85	35	否			40.56	37.72	50	否			495342.03	10.48	4.86	53.13	10.66	78	连续	大气
在线	2019-12-25	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.88	0.82	10	否			13.02	12.10	35	否			39.67	36.86	50	否			501823.59	10.60	4.86	53.06	10.57	78	连续	大气
在线	2019-12-25	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.83	0.78	10	否			14.45	13.57	35	否			39.05	36.65	50	否			475601.84	10.05	5.02	52.95	10.54	78	连续	大气
在线	2019-12-25	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.94	0.87	10	否			11.70	10.78	35	否			37.11	34.23	50	否			457089.75	9.66	4.73	53.06	10.47	78	连续	大气
在线	2019-12-25	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.98	0.91	10	否			11.72	10.87	35	否			39.34	36.61	50	否			461414.06	9.64	4.88	53.05	9.52	78	连续	大气
在线	2019-12-25	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.04	0.96	10	否			11.28	10.49	35	否			38.95	36.24	50	否			469055.63	9.86	4.87	53.02	10.08	78	连续	大气