

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向	
				实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因									
				mg/Nm	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³													
在线	2019-12-27	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.98	3.59	10	否			3.06	3.66	35	否			28.12	33.86	50	否			594724.31	11.91	8.54	49.94	6.57	85	连续	大气
在线	2019-12-27	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.05	3.60	10	否			6.64	7.80	35	否			26.71	31.49	50	否			601789.31	12.12	8.25	49.98	7.07	85	连续	大气
在线	2019-12-27	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.94	3.36	10	否			12.13	13.83	35	否			24.12	27.52	50	否			569500.38	11.55	7.85	50.29	7.57	85	连续	大气
在线	2019-12-27	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.88	3.26	10	否			3.73	4.23	35	否			27.93	31.70	50	否			586312.25	11.91	7.78	50.13	7.85	85	连续	大气
在线	2019-12-27	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.51	2.86	10	否			7.52	8.53	35	否			27.60	31.55	50	否			604610.75	12.34	7.84	50.38	8.20	85	连续	大气
在线	2019-12-27	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.86	3.16	10	否			14.46	15.98	35	否			27.42	30.29	50	否			608888.75	12.50	7.43	50.91	8.62	85	连续	大气
在线	2019-12-27	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.22	3.66	10	否			9.95	11.28	35	否			29.98	34.07	50	否			613253.81	12.63	7.80	51.04	8.86	85	连续	大气
在线	2019-12-27	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.30	3.71	10	否			9.07	10.22	35	否			27.80	31.30	50	否			620857.31	12.81	7.68	51.17	9.04	85	连续	大气
在线	2019-12-27	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.25	3.67	10	否			13.00	14.65	35	否			27.52	31.20	50	否			597006.88	12.32	7.75	51.08	9.03	85	连续	大气
在线	2019-12-27	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.62	3.99	10	否			17.06	18.81	35	否			27.20	29.99	50	否			614556.00	12.69	7.40	51.20	9.05	85	连续	大气
在线	2019-12-27	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.55	3.92	10	否			13.98	15.42	35	否			29.95	33.08	50	否			602689.19	12.46	7.42	51.26	9.17	85	连续	大气
在线	2019-12-27	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.40	3.74	10	否			12.89	14.18	35	否			26.27	29.00	50	否			584878.81	12.07	7.39	51.61	8.85	85	连续	大气
在线	2019-12-27	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.51	2.77	10	否			11.70	12.82	35	否			18.33	20.23	50	否			564982.56	11.41	7.42	51.21	6.96	85	连续	大气
在线	2019-12-27	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.60	2.85	10	否			12.16	13.22	35	否			23.85	26.16	50	否			570179.25	11.59	7.28	51.53	7.50	85	连续	大气
在线	2019-12-27	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.67	2.96	10	否			3.84	4.24	35	否			28.28	31.30	50	否			578138.31	11.80	7.45	51.39	7.98	85	连续	大气
在线	2019-12-27	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.72	3.01	10	否			16.67	18.38	35	否			24.86	27.55	50	否			580970.50	11.93	7.44	51.48	8.47	85	连续	大气
在线	2019-12-27	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.83	3.21	10	否			7.65	8.56	35	否			22.67	25.81	50	否			540423.63	11.13	7.76	51.16	8.75	85	连续	大气
在线	2019-12-27	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.74	3.12	10	否			7.20	8.19	35	否			25.80	29.39	50	否			569951.63	11.70	7.83	50.56	8.67	85	连续	大气
在线	2019-12-27	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.86	3.28	10	否			11.55	13.10	35	否			26.94	30.92	50	否			601870.00	12.35	7.93	50.79	8.61	85	连续	大气
在线	2019-12-27	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.13	3.49	10	否			11.41	12.69	35	否			26.69	29.72	50	否			605198.44	12.48	7.53	51.29	8.96	85	连续	大气
在线	2019-12-27	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.10	3.44	10	否			12.57	13.94	35	否			31.22	34.64	50	否			600341.31	12.41	7.48	51.35	9.14	85	连续	大气
在线	2019-12-27	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.07	3.43	10	否			10.11	11.29	35	否			31.12	34.77	50	否			602886.13	12.48	7.57	51.49	9.27	85	连续	大气
在线	2019-12-27	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.01	3.34	10	否			15.30	16.95	35	否			30.52	33.84	50	否			601545.75	12.45	7.47	51.39	9.25	85	连续	大气
在线	2019-12-27	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.96	3.38	10	否			7.60	8.68	35	否			31.76	36.41	50	否			581607.50	12.01	7.90	50.99	9.11	85	连续	大气
在线	2019-12-27	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.99	0.88	10	否			12.76	11.39	35	否			35.19	31.49	50	否			486875.22	10.21	4.22	52.92	9.86	85	连续	大气
在线	2019-12-27	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.02	0.92	10	否			12.82	11.58	35	否			36.18	32.66	50	否			489932.69	10.27	4.38	52.83	9.92	85	连续	大气
在线	2019-12-27	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.06	0.96	10	否			11.70	10.51	35	否			37.76	33.95	50	否			473805.00	9.93	4.31	52.69	9.88	85	连续	大气
在线	2019-12-27	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.70	0.64	10	否			16.47	14.96	35	否			36.56	33.18	50	否			501919.25	10.48	4.47	52.26	9.69	85	连续	大气
在线	2019-12-27	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.83	0.75	10	否			11.09	10.09	35	否			37.01	33.68	50	否			509108.19	10.62	4.51	52.25	9.62	85	连续	大气
在线	2019-12-27	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.90	0.81	10	否			18.92	17.14	35	否			38.87	35.20	50	否			512383.88	10.71	4.44	52.53	9.73	85	连续	大气
在线	2019-12-27	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.90	0.82	10	否			15.47	14.09	35	否			37.84	34.47	50	否			510893.25	10.68	4.53	52.47	9.74	85	连续	大气
在线	2019-12-27	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.96	0.88	10	否			8.27	7.57	35	否			38.90	35.59	50	否			513034.50	10.71	4.60	52.31	9.67	85	连续	大气
在线	2019-12-27	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.04	0.95	10	否			16.03	14.62	35	否			37.83	34.54	50	否			488824.38	10.23	4.57	52.63	9.78	85	连续	大气
在线	2019-12-27	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.09	1.00	10	否			14.86	13.64	35	否			37.77	34.66	50	否			500248.56	10.48	4.65	52.78	9.84	85	连续	大气
在线	2019-12-27	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.11	1.02	10	否			15.44	14.18	35	否			34.86	32.01	50	否			501547.25	10.44	4.67	53.13	9.18	85	连续	大气
在线	2019-12-27	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.16	1.05	10	否			15.59	14.14	35	否			34.26	31.09	50	否			487193.81	10.21	4.47	53.38	9.71	85	连续	大气
在线	2019-12-27	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.02	0.92	10	否			14.27	12.84	35	否			32.25	29.00	50	否			474695.38	9.99	4.32	53.44	10.05	85	连续	大气
在线	2019-12-27	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.72	0.66	10	否			15.77	14.41	35	否			36.10	33.05	50	否			496708.91	10.44	4.61	53.17	10.08	85	连续	大气
在线	2019-12-27	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.73	0.66	10	否			13.13	11.81	35	否			37.24	33.50	50	否			499081.19	10.51	4.32	53.45	10.23	85	连续	大气
在线	2019-12-27	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.82	0.74	10	否			8.95	8.04	35	否			36.85	33.06	50	否			495239.28	10.48	4.28	53.78	10.59	85	连续	大气
在线	2019-12-27	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.94	0.84	10	否			7.76	6.96	35	否			33.58	30.13	50	否			454658.72	9.65	4.28	53.72	10.73	85	连续	大气
在线	2019-12-27	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.05	0.94	10	否			12.59	11.26	35	否			35.28	31.63	50	否			467395.19	9.95	4.25	53.95	10.95	85	连续	大气
在线	2019-12-27	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.10	1.00	10	否			10.94	9.92	35	否			35.56	32.24	50	否			489871.56	10.40	4.46	54.01	10.76	85	连续	大气
在线	2019-12-27	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.13	1.04	10	否			11.43	10.47	35	否			37.17	34.08	50	否			491558.03	10.43	4.63	53.91	10.73	85	连续	大气
在线	2019-12-27	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.79	0.71	10	否			17.91	16.19	35	否			35.38	32.01	50	否			509214.16	10.78	4.41	53.64	10.60	85	连续	大气
在线	2019-12-27	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.66	0.59	10	否			19.92	18.04	35	否			39.39	35.68	50	否			515372.59	10.85	4.44	53.28	10.27	85	连续	大气
在线	2019-12-27	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.80	0.73	10	否			19.58	17.74	35	否			38.51	34.92	50	否			514926.34	10.75	4.46	53.40	9.45	85	连续	大气
在线	2019-12-27	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.70	0.64	10	否			12.85	11.71	35	否			38.09	34.71	50	否			496480.66	10.40	4.53	53.30	9.76	85	连续	大气