

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-12-28	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.35	2.78	10	否			6.47	7.64	35	否			28.94	34.22	50	否			571332.25	11.49	8.30	50.14	6.88	74	连续	大气
在线	2019-12-28	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.73	3.11	10	否			8.27	9.38	35	否			25.93	29.50	50	否			569572.63	11.51	7.82	50.22	7.28	74	连续	大气
在线	2019-12-28	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.95	3.62	10	否			2.27	2.73	35	否			25.69	31.45	50	否			561006.00	11.35	8.75	49.67	7.57	74	连续	大气
在线	2019-12-28	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.33	4.18	10	否			6.50	8.18	35	否			24.06	30.23	50	否			568765.25	11.49	9.05	49.14	7.57	74	连续	大气
在线	2019-12-28	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.27	4.16	10	否			8.59	10.81	35	否			20.57	26.30	50	否			569831.19	11.52	9.19	49.00	7.67	74	连续	大气
在线	2019-12-28	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.25	3.92	10	否			6.11	7.24	35	否			21.53	25.96	50	否			572935.19	11.61	8.53	49.20	7.88	74	连续	大气
在线	2019-12-28	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.18	2.73	10	否			4.36	5.45	35	否			23.25	29.20	50	否			571849.94	11.61	9.05	49.09	8.05	74	连续	大气
在线	2019-12-28	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.20	2.81	10	否			6.59	8.38	35	否			23.07	29.45	50	否			572506.44	11.60	9.23	48.81	7.97	74	连续	大气
在线	2019-12-28	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.44	3.18	10	否			6.80	8.83	35	否			22.73	29.60	50	否			555090.81	11.26	9.48	48.77	8.00	74	连续	大气
在线	2019-12-28	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.87	3.70	10	否			5.38	6.92	35	否			23.75	30.63	50	否			529049.19	10.74	9.37	48.91	7.99	74	连续	大气
在线	2019-12-28	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.88	3.63	10	否			8.94	11.29	35	否			26.16	33.03	50	否			534236.56	10.87	9.12	49.08	8.21	74	连续	大气
在线	2019-12-28	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.98	3.73	10	否			10.59	13.25	35	否			23.77	29.79	50	否			534648.88	10.90	9.03	49.50	8.32	74	连续	大气
在线	2019-12-28	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.00	3.66	10	否			10.85	13.23	35	否			25.61	31.30	50	否			531049.75	10.65	8.71	49.89	6.67	74	连续	大气
在线	2019-12-28	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.62	3.13	10	否			10.28	12.22	35	否			25.23	30.00	50	否			521976.75	10.52	8.40	50.09	7.12	74	连续	大气
在线	2019-12-28	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.15	2.55	10	否			11.60	13.67	35	否			25.45	30.10	50	否			505600.91	10.23	8.33	50.10	7.45	74	连续	大气
在线	2019-12-28	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.59	3.08	10	否			6.54	7.71	35	否			29.19	34.75	50	否			521863.03	10.61	8.39	50.32	7.83	74	连续	大气
在线	2019-12-28	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.96	3.66	10	否			4.63	5.65	35	否			24.40	30.18	50	否			511976.34	10.48	8.85	50.50	8.37	74	连续	大气
在线	2019-12-28	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.86	3.40	10	否			5.87	6.93	35	否			24.95	29.63	50	否			520399.25	10.67	8.35	50.58	8.55	74	连续	大气
在线	2019-12-28	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.99	3.55	10	否			6.49	7.64	35	否			27.17	32.29	50	否			530386.31	10.90	8.35	50.58	8.72	74	连续	大气
在线	2019-12-28	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.90	3.46	10	否			5.20	6.21	35	否			28.17	33.67	50	否			543573.56	11.15	8.44	50.29	8.69	74	连续	大气
在线	2019-12-28	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.01	3.56	10	否			7.66	9.04	35	否			27.02	32.00	50	否			560694.13	11.50	8.32	50.22	8.71	74	连续	大气
在线	2019-12-28	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.34	3.75	10	否			8.61	9.68	35	否			30.25	34.01	50	否			601094.69	12.37	7.66	50.73	8.91	74	连续	大气
在线	2019-12-28	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.18	3.58	10	否			8.53	9.61	35	否			28.92	32.66	50	否			583876.88	12.08	7.71	51.18	9.22	74	连续	大气
在线	2019-12-28	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.31	3.73	10	否			9.00	10.05	35	否			28.19	31.83	50	否			602157.75	12.51	7.69	51.37	9.61	74	连续	大气
在线	2019-12-28	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.57	0.52	10	否			19.27	17.64	35	否			38.81	35.53	50	否			484088.25	10.15	4.62	52.96	9.89	74	连续	大气
在线	2019-12-28	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.67	0.62	10	否			21.06	19.35	35	否			35.99	33.13	50	否			483653.31	10.15	4.69	52.93	10.00	74	连续	大气
在线	2019-12-28	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.74	0.67	10	否			15.61	14.03	35	否			32.44	29.17	50	否			476962.38	10.01	4.31	52.89	9.99	74	连续	大气
在线	2019-12-28	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.79	0.71	10	否			16.44	14.75	35	否			34.08	30.57	50	否			483270.09	10.15	4.28	52.93	10.06	74	连续	大气
在线	2019-12-28	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.83	0.74	10	否			16.91	15.17	35	否			34.66	31.09	50	否			481320.28	10.11	4.28	52.91	10.01	74	连续	大气
在线	2019-12-28	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.88	0.80	10	否			15.87	14.40	35	否			35.11	31.88	50	否			480151.28	10.10	4.47	53.01	10.11	74	连续	大气
在线	2019-12-28	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.91	0.84	10	否			11.95	10.95	35	否			37.37	34.28	50	否			475017.6							