

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向	
				实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因									
				mg/Nm	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³													
在线	2019-12-29	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.01	3.43	10	否			10.82	12.26	35	否			27.39	31.23	50	否			599657.00	12.12	7.84	50.90	7.20	80	连续	大气
在线	2019-12-29	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.13	3.67	10	否			8.46	9.78	35	否			26.60	31.29	50	否			607614.44	12.29	8.21	50.44	7.38	80	连续	大气
在线	2019-12-29	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.38	3.89	10	否			6.15	6.99	35	否			23.83	27.50	50	否			614191.44	12.46	7.96	50.39	7.65	80	连续	大气
在线	2019-12-29	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.45	3.99	10	否			8.50	9.78	35	否			24.54	28.45	50	否			615026.94	12.51	8.02	50.32	7.92	80	连续	大气
在线	2019-12-29	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.53	4.10	10	否			7.04	8.16	35	否			26.96	31.34	50	否			605833.69	12.36	8.08	50.27	8.22	80	连续	大气
在线	2019-12-29	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.55	4.20	10	否			6.05	7.12	35	否			27.01	32.05	50	否			607669.31	12.42	8.31	50.29	8.42	80	连续	大气
在线	2019-12-29	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.48	2.87	10	否			11.93	13.67	35	否			21.73	25.19	50	否			613573.81	12.56	8.01	50.42	8.55	80	连续	大气
在线	2019-12-29	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.45	2.87	10	否			6.46	7.48	35	否			28.31	33.20	50	否			607547.13	12.46	8.18	50.50	8.63	80	连续	大气
在线	2019-12-29	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.27	2.83	10	否			2.45	3.04	35	否			26.05	32.59	50	否			564276.44	11.55	8.99	49.83	8.56	80	连续	大气
在线	2019-12-29	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.39	3.06	10	否			4.55	5.82	35	否			26.73	34.15	50	否			552199.19	11.24	9.25	49.08	8.21	80	连续	大气
在线	2019-12-29	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.87	3.66	10	否			7.74	9.82	35	否			27.04	34.46	50	否			556169.31	11.30	9.22	48.98	8.16	80	连续	大气
在线	2019-12-29	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.83	3.59	10	否			6.45	8.17	35	否			27.10	34.34	50	否			545321.06	11.13	9.16	49.24	8.50	80	连续	大气
在线	2019-12-29	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.96	3.67	10	否			6.41	7.95	35	否			27.84	34.54	50	否			549476.25	11.00	8.91	49.54	6.62	80	连续	大气
在线	2019-12-29	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.76	3.30	10	否			6.06	7.16	35	否			25.31	30.27	50	否			528937.25	10.63	8.44	49.87	6.88	80	连续	大气
在线	2019-12-29	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.55	2.95	10	否			7.12	8.19	35	否			26.68	30.89	50	否			539782.00	10.93	8.02	50.22	7.49	80	连续	大气
在线	2019-12-29	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.72	3.25	10	否			8.49	9.86	35	否			26.72	31.85	50	否			546769.38	11.13	8.43	50.35	7.92	80	连续	大气
在线	2019-12-29	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.88	3.43	10	否			4.29	5.04	35	否			25.56	30.42	50	否			551985.13	11.27	8.39	50.33	8.18	80	连续	大气
在线	2019-12-29	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.29	3.75	10	否			11.47	13.01	35	否			26.67	30.36	50	否			581952.19	11.96	7.81	50.98	8.65	80	连续	大气
在线	2019-12-29	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.56	3.96	10	否			11.58	12.84	35	否			28.37	31.56	50	否			593687.94	12.29	7.51	51.62	9.22	80	连续	大气
在线	2019-12-29	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.76	4.14	10	否			13.51	14.87	35	否			29.18	32.13	50	否			600322.50	12.49	7.38	52.08	9.54	80	连续	大气
在线	2019-12-29	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.76	4.20	10	否			7.89	8.80	35	否			30.47	34.06	50	否			580401.25	12.10	7.58	51.89	9.66	80	连续	大气
在线	2019-12-29	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.50	3.93	10	否			6.20	6.94	35	否			29.37	32.94	50	否			561633.75	11.66	7.62	51.33	9.43	80	连续	大气
在线	2019-12-29	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.13	3.56	10	否			6.94	7.91	35	否			30.08	34.19	50	否			542949.31	11.23	7.80	50.87	9.25	80	连续	大气
在线	2019-12-29	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.23	3.81	10	否			5.75	6.68	35	否			31.76	37.47	50	否			562358.56	11.63	8.27	50.36	9.41	80	连续	大气
在线	2019-12-29	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.09	0.99	10	否			11.06	9.97	35	否			37.76	34.15	50	否			467610.63	9.86	4.40	53.53	10.24	80	连续	大气
在线	2019-12-29	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.12	1.01	10	否			13.46	12.10	35	否			40.63	36.70	50	否			474838.81	10.04	4.38	53.57	10.43	80	连续	大气
在线	2019-12-29	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.12	1.02	10	否			13.40	12.10	35	否			37.51	33.92	50	否			478281.00	10.08	4.41	53.24	10.28	80	连续	大气
在线	2019-12-29	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.13	1.02	10	否			12.36	11.14	35	否			36.41	32.89	50	否			486839.47	10.26	4.38	53.21	10.25	80	连续	大气
在线	2019-12-29	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.11	1.01	10	否			16.60	15.07	35	否			35.90	32.58	50	否			497923.63	10.49	4.47	53.17	10.25	80	连续	大气
在线	2019-12-29	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.14	1.04	10	否			10.54	9.61	35	否			36.03	32.85	50	否			505952.06	10.64	4.55	53.07	10.16	80	连续	大气
在线	2019-12-29	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.18	1.07	10	否			10.58	9.61	35	否			35.65	32.38	50	否			493094.69	10.37	4.48	53.05	10.13	80	连续	大气
在线	2019-12-29	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.23	1.13	10	否			9.24	8.52	35	否			37.87	34.85	50	否			476226.59	10.01	4.69	53.01	10.07	80	连续	大气
在线	2019-12-29	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.26	1.19	10	否			5.77	5.46	35	否			37.70	35.71	50	否			448533.06	9.40	5.14	52.53	9.87	80	连续	大气
在线	2019-12-29	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.26	1.23	10	否			10.96	10.61	35	否			34.10	33.13	50	否			440308.56	9.20	5.57	52.37	9.68	80	连续	大气
在线	2019-12-29	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.22	1.13	10	否			15.89	14.70	35	否			39.49	36.52	50	否			455026.78	9.46	4.78	52.36	9.21	80	连续	大气
在线	2019-12-29	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.19	1.07	10	否			12.97	11.64	35	否			37.68	34.07	50	否			461081.06	9.59	4.40	52.82	9.13	80	连续	大气
在线	2019-12-29	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.18	1.08	10	否			14.14	12.98	35	否			35.27	32.48	50	否			453956.88	9.53	4.69	53.23	9.91	80	连续	大气
在线	2019-12-29	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.60	0.54	10	否			13.29	11.96	35	否			32.29	29.23	50	否			461872.16	9.72	4.39	53.21	10.16	80	连续	大气
在线	2019-12-29	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.58	0.53	10	否			17.42	15.76	35	否			35.14	31.77	50	否			475895.69	10.02	4.41	53.12	10.15	80	连续	大气
在线	2019-12-29	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.68	0.61	10	否			18.81	17.07	35	否			37.34	33.90	50	否			479475.25	10.10	4.47	53.28	10.20	80	连续	大气
在线	2019-12-29	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.76	0.68	10	否			11.50	10.34	35	否			36.69	32.96	50	否			474892.06	10.03	4.30	53.50	10.36	80	连续	大气
在线	2019-12-29	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.85	0.77	10	否			10.88	9.78	35	否			38.41	34.57	50	否			488058.06	10.35	4.33	53.73	10.71	80	连续	大气
在线	2019-12-29	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.98	0.88	10	否			12.47	11.12	35	否			35.06	31.31	50	否			487762.22	10.36	4.20	53.86	10.82	80	连续	大气
在线	2019-12-29	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.99	0.89	10	否			10.67	9.59	35	否			37.74	34.03	50	否			489121.72	10.38	4.36	53.78	10.75	80	连续	大气
在线	2019-12-29	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.01	0.91	10	否			7.08	6.41	35	否			38.38	34.75	50	否			470748.47	9.99	4.43	53.64	10.72	80	连续	大气
在线	2019-12-29	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.79	0.71	10	否			14.89	13.41	35	否			38.11	34.34	50	否			467728.97	9.93	4.34	53.79	10.77	80	连续	大气
在线	2019-12-29	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.58	0.53	10	否			15.66	14.22	35	否			37.98	34.50	50	否			470766.81	9.94	4.49	53.52	10.30	80	连续	大气
在线	2019-12-29	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.77	0.70	10	否			8.14	7.44	35	否			38.23	34.92	50	否			475111.38	9.99	4.58	53.69	9.90	80	连续	大气