

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm <sup>3</sup> /h	流速 m/s	O <sub>2</sub> %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向	
				实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因									
				mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>					mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>					mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>													
在线	2019-12-31	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.32	3.87	10	否			3.18	3.69	35	否			25.58	29.82	50	否			578907.13	11.79	8.11	50.17	8.01	83	连续	大气
在线	2019-12-31	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.40	3.80	10	否			14.51	16.20	35	否			28.06	31.38	50	否			604037.44	12.16	7.61	50.17	6.97	83	连续	大气
在线	2019-12-31	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.14	4.72	10	否			3.24	3.70	35	否			28.77	32.70	50	否			610800.56	12.42	7.81	50.90	7.73	83	连续	大气
在线	2019-12-31	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.94	4.44	10	否			12.26	13.82	35	否			24.16	27.30	50	否			596089.06	12.20	7.71	50.91	8.26	83	连续	大气
在线	2019-12-31	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.18	4.76	10	否			7.31	8.28	35	否			27.32	31.11	50	否			603919.13	12.36	7.83	50.57	8.41	83	连续	大气
在线	2019-12-31	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.50	5.05	10	否			9.59	10.74	35	否			30.54	34.23	50	否			617396.44	12.67	7.61	50.85	8.61	83	连续	大气
在线	2019-12-31	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.53	5.21	10	否			6.72	7.74	35	否			30.00	34.51	50	否			605519.94	12.46	7.97	50.80	8.81	83	连续	大气
在线	2019-12-31	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.00	4.61	10	否			13.25	15.25	35	否			27.78	31.98	50	否			590793.00	12.12	7.97	50.32	8.66	83	连续	大气
在线	2019-12-31	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.54	4.19	10	否			7.08	8.34	35	否			26.64	31.57	50	否			545515.50	11.17	8.32	49.77	8.57	83	连续	大气
在线	2019-12-31	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.61	4.27	10	否			8.48	10.05	35	否			25.01	29.65	50	否			584482.19	11.92	8.32	49.42	8.32	83	连续	大气
在线	2019-12-31	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.79	3.23	10	否			8.93	10.29	35	否			19.74	22.88	50	否			562791.56	11.50	8.02	49.73	8.42	83	连续	大气
在线	2019-12-31	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.06	3.54	10	否			3.39	3.91	35	否			26.36	30.49	50	否			561264.75	11.50	8.01	50.09	8.59	83	连续	大气
在线	2019-12-31	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.29	3.84	10	否			9.72	11.28	35	否			25.72	29.90	50	否			567784.81	11.58	8.13	50.55	8.09	83	连续	大气
在线	2019-12-31	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.09	4.61	10	否			4.70	5.28	35	否			22.94	25.89	50	否			599792.13	12.12	7.71	51.09	7.09	83	连续	大气
在线	2019-12-31	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.95	4.57	10	否			5.28	6.13	35	否			26.09	30.24	50	否			575488.56	11.71	8.05	51.13	7.75	83	连续	大气
在线	2019-12-31	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.34	3.90	10	否			9.11	10.63	35	否			26.92	31.39	50	否			575076.75	11.72	8.14	50.99	7.93	83	连续	大气
在线	2019-12-31	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.26	3.84	10	否			10.44	11.95	35	否			22.50	26.45	50	否			544331.13	11.12	8.25	50.56	8.19	83	连续	大气
在线	2019-12-31	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.36	3.83	10	否			5.73	6.39	35	否			29.04	33.11	50	否			600697.50	12.30	7.84	50.76	8.44	83	连续	大气
在线	2019-12-31	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.47	2.79	10	否			14.80	16.70	35	否			26.35	29.82	50	否			597699.50	12.26	7.75	50.92	8.58	83	连续	大气
在线	2019-12-31	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.87	3.19	10	否			12.62	13.94	35	否			25.25	28.01	50	否			594921.19	12.27	7.47	51.44	8.90	83	连续	大气
在线	2019-12-31	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.95	3.26	10	否			5.51	6.10	35	否			26.05	28.87	50	否			584159.81	12.08	7.46	51.33	9.13	83	连续	大气
在线	2019-12-31	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.21	3.65	10	否			2.63	2.99	35	否			27.63	31.37	50	否			584423.94	12.06	7.79	51.02	9.04	83	连续	大气
在线	2019-12-31	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.42	4.00	10	否			11.36	13.29	35	否			23.74	27.82	50	否			574162.44	11.84	8.20	50.87	9.01	83	连续	大气
在线	2019-12-31	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.72	4.28	10	否			13.38	15.25	35	否			24.01	27.65	50	否			578808.56	11.91	7.95	50.58	8.88	83	连续	大气
在线	2019-12-31	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.07	0.99	10	否			12.66	11.74	35	否			35.53	32.98	50	否			475142.94	9.94	4.83	52.67	9.70	83	连续	大气
在线	2019-12-31	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.15	1.04	10	否			12.39	11.20	35	否			31.31	28.35	50	否			496268.28	10.39	4.43	52.56	9.87	83	连续	大气
在线	2019-12-31	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.18	1.06	10	否			10.51	9.43	35	否			34.54	30.95	50	否			505441.38	10.59	4.25	52.60	9.91	83	连续	大气
在线	2019-12-31	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.25	1.14	10	否			13.82	12.66	35	否			36.20	33.14	50	否			496589.13	10.40	4.61	52.50	9.91	83	连续	大气
在线	2019-12-31	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.23	1.13	10	否			14.72	13.49	35	否			37.06	33.92	50	否			498532.94	10.45	4.61	52.64	9.97	83	连续	大气
在线	2019-12-31	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.23	1.13	10	否			13.38	12.33	35	否			37.57	34.63	50	否			515786.81	10.81	4.72	52.61	9.92	83	连续	大气
在线	2019-12-31	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.28	1.18	10	否			15.13	13.87	35	否			36.99	33.90	50	否			506076.53	10.61	4.63	52.70	9.96	83	连续	大气
在线	2019-12-31	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.20	1.10	10	否			8.97	8.23	35	否			38.08	34.97	50	否			493503.22	10.35	4.66	52.63	9.96	83	连续	大气
在线	2019-12-31	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.00	0.93	10	否			11.54	10.73	35	否			33.84	31.51	50	否			463269.97	9.70	4.89	52.45	9.82	83	连续	大气
在线	2019-12-31	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.89	0.82	10	否			14.90	13.59	35	否			32.41	29.60	50	否			492286.44	10.30	4.57	52.66	9.77	83	连续	大气
在线	2019-12-31	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.61	0.55	10	否			16.91	15.31	35	否			32.36	29.30	50	否			490426.56	10.27	4.43	52.54	9.82	83	连续	大气
在线	2019-12-31	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.65	0.59	10	否			18.68	16.82	35	否			32.54	29.30	50	否			499587.31	10.35	4.35	52.47	8.89	83	连续	大气
在线	2019-12-31	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.79	0.72	10	否			14.78	13.34	35	否			35.65	32.16	50	否			496679.91	10.37	4.37	52.70	9.63	83	连续	大气
在线	2019-12-31	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.99	0.88	10	否			6.68	5.98	35	否			31.17	27.88	50	否			504339.56	10.62	4.23	53.43	10.15	83	连续	大气
在线	2019-12-31	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.62	0.56	10	否			8.51	7.66	35	否			35.62	31.97	50	否			500961.84	10.58	4.28	53.46	10.42	83	连续	大气
在线	2019-12-31	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.53	0.48	10	否			20.30	18.26	35	否			37.19	33.45	50	否			494625.50	10.42	4.32	53.21	10.23	83	连续	大气
在线	2019-12-31	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.65	0.59	10	否			8.70	7.81	35	否			35.44	31.74	50	否			465772.47	9.86	4.25	53.52	10.56	83	连续	大气
在线	2019-12-31	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.71	0.64	10	否			6.24	5.61	35	否			35.96	32.29	50	否			500149.63	10.61	4.29	53.82	10.78	83	连续	大气
在线	2019-12-31	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.64	0.57	10	否			16.96	15.30	35	否			36.04	32.49	50	否			502441.66	10.65	4.36	53.75	10.69	83	连续	大气
在线	2019-12-31	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.85	0.76	10	否			14.74	13.22	35	否			32.56	29.18	50	否			488915.59	10.37	4.27	53.87	10.71	83	连续	大气
在线	2019-12-31	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.99	0.89	10	否			5.95	5.35	35	否			33.32	29.99	50	否			477667.22	10.15	4.33	53.92	10.85	83	连续	大气
在线	2019-12-31	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.06	0.95	10	否			12.17	10.88	35	否			32.64	29.19	50	否			471056.22	10.01	4.23	53.94	10.80	83	连续	大气
在线	2019-12-31	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.09	0.98	10	否			16.06	14.45	35	否			34.82	31.33	50	否			465051.13	9.89	4.33	54.02	10.88	83	连续	大气
在线	2019-12-31	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.12	1.00	10	否			15.99	14.33	35	否			30.80	27.61	50	否			476226.44	10.02	4.27	54.01	9.87	83	连续	大气