

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-1-2	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.76	3.21	10	否			16.55	19.24	35	否			35.11	40.77	50	否			561830.75	11.58	8.11	50.64	8.96	81	连续	大气
在线	2020-1-2	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.90	3.25	10	否			25.07	28.05	35	否			29.40	32.92	50	否			599365.56	12.08	7.63	50.64	6.94	81	连续	大气
在线	2020-1-2	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.12	3.63	10	否			16.98	19.79	35	否			28.98	33.76	50	否			570793.50	11.58	8.13	50.80	7.49	81	连续	大气
在线	2020-1-2	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.39	3.96	10	否			9.33	10.89	35	否			34.37	40.15	50	否			562308.31	11.43	8.16	50.53	7.75	81	连续	大气
在线	2020-1-2	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.80	4.42	10	否			14.94	17.27	35	否			33.14	38.63	50	否			566579.56	11.54	8.12	50.38	8.00	81	连续	大气
在线	2020-1-2	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.24	4.93	10	否			14.13	16.40	35	否			34.71	40.26	50	否			568563.31	11.63	8.08	50.51	8.34	81	连续	大气
在线	2020-1-2	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.58	5.31	10	否			15.52	17.98	35	否			24.04	27.91	50	否			553203.19	11.35	8.07	50.68	8.54	81	连续	大气
在线	2020-1-2	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.93	5.69	10	否			8.19	9.44	35	否			30.85	35.59	50	否			568562.75	11.66	8.01	50.44	8.57	81	连续	大气
在线	2020-1-2	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.31	6.24	10	否			16.21	19.00	35	否			32.98	38.79	50	否			568579.81	11.69	8.24	50.75	8.72	81	连续	大气
在线	2020-1-2	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.19	4.97	10	否			15.76	18.80	35	否			30.75	36.64	50	否			560213.44	11.53	8.42	50.78	8.80	81	连续	大气
在线	2020-1-2	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.58	2.17	10	否			9.83	13.45	35	否			24.68	33.87	50	否			571526.06	11.63	10.07	49.11	8.28	81	连续	大气
在线	2020-1-2	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.69	2.00	10	否			22.00	25.85	35	否			28.95	34.30	50	否			560594.13	11.37	8.29	49.17	7.96	81	连续	大气
在线	2020-1-2	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.91	2.23	10	否			16.58	19.35	35	否			30.14	35.21	50	否			564392.69	11.58	8.15	50.39	8.66	81	连续	大气
在线	2020-1-2	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.96	2.25	10	否			12.47	14.32	35	否			28.55	32.79	50	否			589244.25	11.88	7.94	50.91	6.93	81	连续	大气
在线	2020-1-2	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.11	2.44	10	否			9.12	10.54	35	否			26.12	30.17	50	否			580215.06	11.79	8.02	51.38	7.56	81	连续	大气
在线	2020-1-2	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.24	2.55	10	否			12.13	13.75	35	否			28.37	32.25	50	否			605885.31	12.41	7.82	51.67	8.23	81	连续	大气
在线	2020-1-2	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.54	2.85	10	否			15.02	16.81	35	否			24.77	27.73	50	否			619790.44	12.78	7.60	51.99	8.77	81	连续	大气
在线	2020-1-2	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.19	3.65	10	否			9.39	10.73	35	否			26.47	30.36	50	否			616607.13	12.76	7.89	51.94	9.12	81	连续	大气
在线	2020-1-2	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.38	3.88	10	否			4.79	5.50	35	否			30.65	35.20	50	否			624682.31	12.99	7.94	52.45	9.42	81	连续	大气
在线	2020-1-2	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.88	3.38	10	否			2.95	3.47	35	否			27.84	32.76	50	否			630800.31	13.12	8.26	52.28	9.52	81	连续	大气
在线	2020-1-2	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.10	2.44	10	否			11.29	13.07	35	否			28.22	32.69	50	否			623938.44	12.98	8.05	52.27	9.55	81	连续	大气
在线	2020-1-2	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.56	3.11	10	否			9.65	11.67	35	否			24.60	29.94	50	否			616302.00	12.82	8.59	52.05	9.54	81	连续	大气
在线	2020-1-2	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.61	3.05	10	否			14.20	16.59	35	否			27.62	32.27	50	否			631638.94	13.12	8.16	51.99	9.50	81	连续	大气
在线	2020-1-2	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.67	3.06	10	否			16.08	18.43	35	否			28.27	32.43	50	否			622858.69	12.93	7.92	51.88	9.46	81	连续	大气
在线	2020-1-2	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.91	0.82	10	否			17.66	16.01	35	否			46.35	42.04	50	否			464177.78	9.82	4.45	54.06	10.36	81	连续	大气
在线	2020-1-2	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.05	0.93	10	否			22.72	20.26	35	否			40.88	36.51	50	否			476960.72	10.15	4.20	54.31	10.83	81	连续	大气
在线	2020-1-2	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.19	1.05	10	否			22.12	19.58	35	否			46.16	40.90	50	否			453476.59	9.68	4.07	54.34	11.02	81	连续	大气
在线	2020-1-2	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.22	1.10	10	否			21.37	19.21	35	否			45.89	41.24	50	否			453285.47	9.64	4.31	53.96	10.82	81	连续	大气
在线	2020-1-2	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.23	1.11	10	否			26.32	23.78	35	否			47.26	42.72	50	否			459171.09	9.74	4.41	53.71	10.71	81	连续	大气
在线	2020-1-2	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.22	1.11	10	否			26.33	23.85	35	否			45.29	41.01	50	否			463329.66	9.83	4.43	53.71	10.73	81	连续	大气
在线	2020-1-2	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.21	1.09	10	否			21.27	19.06	35	否			40.07	35.91	50	否			451394.09	9.58	4.26	53.71	10.71			