

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-1-4	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.23	3.83	10	否			9.47	11.21	35	否			24.02	28.49	50	否			556601.13	11.62	8.35	51.83	9.81	82	连续	大气
在线	2020-1-4	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.74	4.40	10	否			5.96	7.01	35	否			25.14	29.59	50	否			595850.25	12.17	8.24	51.24	8.05	82	连续	大气
在线	2020-1-4	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.43	3.81	10	否			9.92	10.94	35	否			26.52	29.34	50	否			621988.94	12.67	7.47	51.64	7.69	82	连续	大气
在线	2020-1-4	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.11	2.38	10	否			16.03	18.01	35	否			29.75	33.43	50	否			612940.63	12.54	7.67	51.45	8.14	82	连续	大气
在线	2020-1-4	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.17	2.44	10	否			17.14	19.26	35	否			32.62	36.69	50	否			618702.81	12.66	7.66	51.09	8.29	82	连续	大气
在线	2020-1-4	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.64	2.93	10	否			12.04	13.39	35	否			27.48	30.58	50	否			623268.50	12.81	7.50	51.41	8.64	82	连续	大气
在线	2020-1-4	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.09	3.49	10	否			7.06	7.98	35	否			28.17	31.85	50	否			596923.19	12.32	7.74	51.44	8.95	82	连续	大气
在线	2020-1-4	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.26	3.82	10	否			3.34	3.85	35	否			28.69	33.55	50	否			581985.31	11.99	8.15	50.93	8.88	82	连续	大气
在线	2020-1-4	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.60	4.33	10	否			2.16	2.60	35	否			24.64	29.71	50	否			551137.25	11.28	8.54	49.88	8.54	82	连续	大气
在线	2020-1-4	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.84	4.54	10	否			3.39	4.02	35	否			23.06	27.26	50	否			560537.31	11.47	8.31	50.05	8.44	82	连续	大气
在线	2020-1-4	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.06	4.79	10	否			5.56	6.55	35	否			25.96	30.61	50	否			557076.56	11.40	8.28	49.97	8.51	82	连续	大气
在线	2020-1-4	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.31	5.02	10	否			7.77	9.04	35	否			25.53	29.74	50	否			581932.63	11.94	8.12	50.65	8.59	82	连续	大气
在线	2020-1-4	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.62	5.45	10	否			10.83	12.77	35	否			26.93	31.78	50	否			560674.50	11.57	8.29	51.15	8.99	82	连续	大气
在线	2020-1-4	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.10	3.61	10	否			7.17	8.35	35	否			26.85	31.25	50	否			561839.19	11.48	8.10	51.02	8.11	82	连续	大气
在线	2020-1-4	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.28	2.64	10	否			8.75	10.06	35	否			23.74	27.55	50	否			565849.38	11.43	8.05	50.88	7.12	82	连续	大气
在线	2020-1-4	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.86	3.21	10	否			8.93	10.04	35	否			27.69	31.16	50	否			590626.31	12.02	7.67	51.14	7.77	82	连续	大气
在线	2020-1-4	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.27	3.76	10	否			14.00	15.98	35	否			19.79	22.84	50	否			551728.06	11.33	7.92	51.49	8.39	82	连续	大气
在线	2020-1-4	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.01	3.55	10	否			4.95	5.80	35	否			24.71	28.95	50	否			605487.31	12.40	8.22	51.03	8.41	82	连续	大气
在线	2020-1-4	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.60	3.07	10	否			13.33	15.59	35	否			22.40	26.79	50	否			612193.31	12.60	8.23	51.33	8.77	82	连续	大气
在线	2020-1-4	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.86	3.21	10	否			15.27	17.11	35	否			25.20	28.25	50	否			624615.88	12.90	7.61	51.66	9.04	82	连续	大气
在线	2020-1-4	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.99	3.44	10	否			13.60	15.62	35	否			28.15	32.38	50	否			617605.13	12.76	7.95	51.56	9.09	82	连续	大气
在线	2020-1-4	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.37	3.90	10	否			8.75	10.12	35	否			25.95	30.06	50	否			584414.56	12.14	8.04	51.82	9.40	82	连续	大气
在线	2020-1-4	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.67	4.35	10	否			2.77	3.29	35	否			28.03	33.17	50	否			586276.63	12.15	8.32	51.38	9.35	82	连续	大气
在线	2020-1-4	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.69	4.28	10	否			4.72	5.47	35	否			26.50	30.80	50	否			588806.81	12.22	8.08	51.59	9.39	82	连续	大气
在线	2020-1-4	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.37	1.34	10	否			4.92	4.78	35	否			32.86	32.05	50	否			481808.56	10.12	5.59	53.58	9.82	82	连续	大气
在线	2020-1-4	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.40	1.32	10	否			9.84	9.27	35	否			35.57	33.56	50	否			507517.03	10.72	5.10	53.71	10.37	82	连续	大气
在线	2020-1-4	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.42	1.33	10	否			12.92	12.03	35	否			36.95	34.50	50	否			516947.97	10.85	4.93	52.72	10.08	82	连续	大气
在线	2020-1-4	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.02	0.96	10	否			15.66	14.67	35	否			37.60	35.20	50	否			509514.31	10.66	4.98	52.48	9.84	82	连续	大气
在线	2020-1-4	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.97	0.91	10	否			10.62	9.95	35	否			36.68	34.36	50	否			517257.63	10.90	4.99	53.26	10.30	82	连续	大气
在线	2020-1-4	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.21	1.13	10	否			8.04	7.52	35	否			36.40	34.01	50	否			507458.22	10.72	4.95	53.46	10.51	82	连续	大气
在线	2020-1-4	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.34	1.24	10	否			9.51	8.80	35	否			36.53	33.80	50	否			484606.38	10.26	4.79	53.56				