

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-1-5	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.04	3.54	10	否			7.51	8.71	35	否			25.62	29.80	50	否			580340.00	12.02	8.11	51.35	9.33	86	连续	大气
在线	2020-1-5	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.78	3.15	10	否			16.05	18.11	35	否			27.92	31.64	50	否			621982.13	12.76	7.73	51.16	8.52	86	连续	大气
在线	2020-1-5	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.88	3.16	10	否			14.56	15.92	35	否			30.70	33.60	50	否			640185.50	13.03	7.28	51.99	7.58	86	连续	大气
在线	2020-1-5	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.05	3.37	10	否			11.41	12.62	35	否			30.76	34.04	50	否			627967.50	12.91	7.44	52.51	8.40	86	连续	大气
在线	2020-1-5	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.16	3.48	10	否			14.97	16.44	35	否			32.42	35.62	50	否			599538.56	12.38	7.35	52.39	8.77	86	连续	大气
在线	2020-1-5	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.29	3.72	10	否			5.71	6.46	35	否			29.57	33.35	50	否			593891.81	12.32	7.70	52.21	9.19	86	连续	大气
在线	2020-1-5	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.80	3.14	10	否			5.63	6.30	35	否			27.98	31.36	50	否			592385.19	12.31	7.61	52.26	9.33	86	连续	大气
在线	2020-1-5	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.21	3.62	10	否			10.74	12.10	35	否			28.30	31.87	50	否			586643.50	12.22	7.68	52.41	9.48	86	连续	大气
在线	2020-1-5	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.36	3.89	10	否			12.75	14.75	35	否			25.42	29.48	50	否			561368.00	11.66	8.05	51.77	9.37	86	连续	大气
在线	2020-1-5	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.39	3.77	10	否			16.65	18.49	35	否			28.87	32.04	50	否			608212.69	12.61	7.49	51.90	9.30	86	连续	大气
在线	2020-1-5	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.19	4.73	10	否			9.68	10.85	35	否			28.89	32.67	50	否			617337.94	12.84	7.70	52.45	9.46	86	连续	大气
在线	2020-1-5	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.87	4.32	10	否			7.71	8.60	35	否			26.43	29.51	50	否			613645.69	12.83	7.56	52.89	9.83	86	连续	大气
在线	2020-1-5	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.79	3.12	10	否			14.83	16.60	35	否			29.09	32.56	50	否			598321.56	12.49	7.59	52.35	9.78	86	连续	大气
在线	2020-1-5	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.55	3.98	10	否			16.21	18.22	35	否			31.86	35.78	50	否			601773.44	12.45	7.64	52.12	9.00	86	连续	大气
在线	2020-1-5	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.99	4.29	10	否			16.51	17.77	35	否			31.85	34.29	50	否			590545.56	12.12	7.06	52.92	8.05	86	连续	大气
在线	2020-1-5	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.38	4.60	10	否			16.06	16.95	35	否			28.84	30.35	50	否			564016.00	11.69	6.74	53.30	8.74	86	连续	大气
在线	2020-1-5	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.90	5.07	10	否			17.31	17.91	35	否			38.65	39.99	50	否			584392.19	12.23	6.51	53.92	9.48	86	连续	大气
在线	2020-1-5	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.23	5.41	10	否			19.75	20.42	35	否			42.20	43.66	50	否			590180.94	12.40	6.50	53.94	9.84	86	连续	大气
在线	2020-1-5	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.11	5.34	10	否			7.22	7.54	35	否			41.85	43.73	50	否			588597.88	12.39	6.64	53.82	10.08	86	连续	大气
在线	2020-1-5	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.36	3.53	10	否			4.86	5.11	35	否			43.76	46.04	50	否			584060.38	12.25	6.74	53.06	9.96	86	连续	大气
在线	2020-1-5	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.49	2.62	10	否			15.28	16.07	35	否			40.20	42.27	50	否			585515.44	12.24	6.74	52.60	9.75	86	连续	大气
在线	2020-1-5	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.92	3.09	10	否			26.25	27.78	35	否			39.02	41.30	50	否			586809.44	12.25	6.83	52.47	9.68	86	连续	大气
在线	2020-1-5	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.10	3.33	10	否			23.25	24.90	35	否			35.20	37.78	50	否			584603.50	12.19	7.02	52.13	9.64	86	连续	大气
在线	2020-1-5	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.11	3.43	10	否			11.54	12.70	35	否			35.04	38.61	50	否			587424.50	12.20	7.38	51.81	9.45	86	连续	大气
在线	2020-1-5	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.85	0.81	10	否			12.17	11.53	35	否			37.75	35.77	50	否			492017.53	10.30	5.17	53.75	9.51	86	连续	大气
在线	2020-1-5	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.17	1.09	10	否			11.10	10.29	35	否			38.41	35.77	50	否			504163.81	10.65	4.87	54.11	10.33	86	连续	大气
在线	2020-1-5	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.40	1.29	10	否			12.48	11.49	35	否			36.88	33.96	50	否			506233.88	10.77	4.71	54.57	10.81	86	连续	大气
在线	2020-1-5	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.36	1.25	10	否			15.94	14.69	35	否			39.83	36.68	50	否			506103.41	10.78	4.71	54.57	10.92	86	连续	大气
在线	2020-1-5	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.49	1.37	10	否			15.51	14.23	35	否			38.44	35.33	50	否			486128.34	10.39	4.67	54.64	11.14	86	连续	大气
在线	2020-1-5	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.52	1.40	10	否			12.43	11.41	35	否			39.60	36.33	50	否			486273.75	10.40	4.65	54.57	11.23	86	连续	大气
在线	2020-1-5	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.84	0.78	10	否			15.33	14.22	35	否			35.42	32.84	50	否			506270.59	10.76	4.83	54.04	1			