

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
					mg/Nm	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³												
在线	2020-1-9	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.09	2.46	10	否			10.52	12.37	35	否			28.68	33.71	50	否			567294.31	11.64	8.23	50.24	8.71	83	连续	大气
在线	2020-1-9	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.60	2.98	10	否			11.10	12.61	35	否			33.98	38.94	50	否			605968.81	12.48	7.88	50.83	8.93	83	连续	大气
在线	2020-1-9	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.89	3.23	10	否			11.45	12.80	35	否			31.37	35.04	50	否			629244.00	12.88	7.58	51.57	8.19	83	连续	大气
在线	2020-1-9	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.96	3.38	10	否			9.07	10.35	35	否			31.47	35.94	50	否			616833.63	12.56	7.86	51.59	7.66	83	连续	大气
在线	2020-1-9	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.50	2.91	10	否			7.66	8.87	35	否			32.15	37.50	50	否			613037.75	12.48	8.09	51.06	7.85	83	连续	大气
在线	2020-1-9	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.88	3.24	10	否			10.61	11.90	35	否			35.01	39.31	50	否			615735.94	12.62	7.63	51.45	8.32	83	连续	大气
在线	2020-1-9	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.14	3.64	10	否			8.15	9.45	35	否			30.87	35.69	50	否			599633.63	12.35	8.04	51.50	8.70	83	连续	大气
在线	2020-1-9	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.26	3.86	10	否			5.20	6.11	35	否			25.54	30.34	50	否			547747.38	11.25	8.34	50.75	8.62	83	连续	大气
在线	2020-1-9	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.24	3.93	10	否			6.66	7.77	35	否			28.89	34.99	50	否			560352.81	11.42	8.59	49.57	8.21	83	连续	大气
在线	2020-1-9	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.24	3.64	10	否			11.37	12.64	35	否			31.16	34.95	50	否			586940.44	12.03	7.66	50.72	8.47	83	连续	大气
在线	2020-1-9	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.47	4.08	10	否			6.03	6.85	35	否			25.80	30.08	50	否			597811.38	12.30	8.16	50.95	8.77	83	连续	大气
在线	2020-1-9	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.29	3.80	10	否			13.58	15.49	35	否			27.63	31.91	50	否			613711.81	12.57	8.00	50.44	8.55	83	连续	大气
在线	2020-1-9	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.69	4.25	10	否			7.78	8.90	35	否			31.32	36.04	50	否			627837.44	12.89	7.97	50.65	8.71	83	连续	大气
在线	2020-1-9	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.93	3.34	10	否			10.80	12.12	35	否			22.06	25.03	50	否			608027.56	12.49	7.71	50.83	8.69	83	连续	大气
在线	2020-1-9	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.60	2.90	10	否			6.44	7.13	35	否			32.15	35.83	50	否			613445.13	12.51	7.54	50.78	8.02	83	连续	大气
在线	2020-1-9	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.50	2.80	10	否			13.24	14.73	35	否			24.93	27.90	50	否			624097.06	12.60	7.59	50.72	7.15	83	连续	大气
在线	2020-1-9	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.91	3.28	10	否			13.04	14.62	35	否			24.98	28.13	50	否			598050.38	12.16	7.66	50.91	7.67	83	连续	大气
在线	2020-1-9	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.05	3.41	10	否			6.98	7.79	35	否			30.20	33.74	50	否			632897.13	12.87	7.58	50.54	7.93	83	连续	大气
在线	2020-1-9	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.08	3.48	10	否			9.93	11.17	35	否			28.18	31.83	50	否			640192.44	13.08	7.69	50.73	8.26	83	连续	大气
在线	2020-1-9	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.08	3.50	10	否			9.88	11.19	35	否			29.71	33.67	50	否			644199.50	13.21	7.76	51.13	8.52	83	连续	大气
在线	2020-1-9	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.09	3.54	10	否			10.22	11.68	35	否			31.83	36.47	50	否			645899.31	13.28	7.90	51.23	8.77	83	连续	大气
在线	2020-1-9	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.26	2.52	10	否			14.64	16.34	35	否			33.04	36.86	50	否			644783.31	13.25	7.56	51.17	8.74	83	连续	大气
在线	2020-1-9	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.71	3.13	10	否			8.16	9.41	35	否			28.04	32.63	50	否			642819.06	13.27	8.03	51.39	9.04	83	连续	大气
在线	2020-1-9	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.75	3.12	10	否			13.69	15.46	35	否			23.05	26.07	50	否			592431.00	12.22	7.75	51.12	8.98	83	连续	大气
在线	2020-1-9	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.93	0.85	10	否			15.66	14.30	35	否			45.18	41.28	50	否			463992.97	9.82	4.58	53.80	10.45	83	连续	大气
在线	2020-1-9	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.09	0.99	10	否			12.28	11.10	35	否			44.49	40.21	50	否			493998.22	10.39	4.40	54.05	9.84	83	连续	大气
在线	2020-1-9	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.17	1.08	10	否			8.94	8.21	35	否			47.57	43.65	50	否			498674.25	10.54	4.64	53.79	10.39	83	连续	大气
在线	2020-1-9	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.18	1.08	10	否			7.34	6.72	35	否			48.74	44.61	50	否			490431.09	10.37	4.61	53.57	10.53	83	连续	大气
在线	2020-1-9	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.69	0.63	10	否			12.62	11.53	35	否			42.69	39.08	50	否			505945.69	10.67	4.61	53.26	10.39	83	连续	大气
在线	2020-1-9	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.82	0.75	10	否			18.56	16.90	35	否			44.91	40.92	50	否			508363.00	10.73	4.53	53.25	10.41	83	连续	大气
在线	2020-1-9	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.91	0.83	10	否			14.02	12.79	35	否			40.13	36.60	50	否			490555.88	10.38	4.55	53.53				