

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-1-11	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.38	3.84	10	否			9.37	10.67	35	否			26.69	30.28	50	否			630529.50	13.04	7.80	51.13	9.25	83	连续	大气
在线	2020-1-11	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.73	4.26	10	否			7.00	7.99	35	否			34.54	39.43	50	否			657208.25	13.61	7.86	51.30	9.34	83	连续	大气
在线	2020-1-11	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.87	4.43	10	否			10.23	11.73	35	否			30.94	35.38	50	否			643023.31	13.28	7.88	51.45	9.08	83	连续	大气
在线	2020-1-11	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.49	4.07	10	否			4.07	4.76	35	否			35.32	41.26	50	否			667230.13	13.48	8.15	50.83	7.23	83	连续	大气
在线	2020-1-11	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.29	2.69	10	否			9.19	10.82	35	否			34.61	40.78	50	否			670426.63	13.59	8.27	50.64	7.62	83	连续	大气
在线	2020-1-11	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.80	3.15	10	否			12.24	13.80	35	否			29.16	32.79	50	否			615066.75	12.57	7.67	51.13	8.12	83	连续	大气
在线	2020-1-11	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.61	4.17	10	否			2.77	3.20	35	否			32.27	37.25	50	否			566454.56	11.66	8.02	51.49	8.63	83	连续	大气
在线	2020-1-11	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.15	3.69	10	否			3.55	4.16	35	否			30.19	35.65	50	否			550178.31	11.34	8.26	51.12	8.82	83	连续	大气
在线	2020-1-11	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.69	3.39	10	否			2.83	3.57	35	否			23.14	29.21	50	否			510930.66	10.46	9.11	49.84	8.48	83	连续	大气
在线	2020-1-11	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.12	4.05	10	否			2.04	2.62	35	否			25.34	32.75	50	否			523741.09	10.64	9.43	48.97	8.08	83	连续	大气
在线	2020-1-11	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.66	3.15	10	否			2.68	3.13	35	否			24.75	29.14	50	否			551434.88	11.21	8.28	49.34	8.12	83	连续	大气
在线	2020-1-11	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.70	3.02	10	否			6.16	6.88	35	否			28.43	31.76	50	否			560302.25	11.53	7.59	51.02	8.76	83	连续	大气
在线	2020-1-11	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.17	3.70	10	否			3.76	4.36	35	否			27.56	32.24	50	否			540155.31	11.20	8.16	51.51	9.30	83	连续	大气
在线	2020-1-11	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.14	3.53	10	否			5.97	6.68	35	否			27.73	31.12	50	否			546619.06	11.30	7.64	51.19	9.12	83	连续	大气
在线	2020-1-11	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.30	3.72	10	否			6.87	7.75	35	否			31.68	35.73	50	否			548087.13	11.33	7.70	51.39	9.09	83	连续	大气
在线	2020-1-11	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.32	3.75	10	否			9.22	10.37	35	否			28.49	32.13	50	否			541784.75	10.98	7.71	51.30	7.25	83	连续	大气
在线	2020-1-11	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.13	3.51	10	否			16.14	17.91	35	否			29.23	32.61	50	否			540868.00	11.00	7.58	51.05	7.67	83	连续	大气
在线	2020-1-11	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.37	3.67	10	否			8.44	9.10	35	否			31.27	34.00	50	否			567456.69	11.61	7.22	51.40	8.18	83	连续	大气
在线	2020-1-11	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.50	3.95	10	否			2.88	3.22	35	否			32.43	36.70	50	否			564405.19	11.57	7.73	50.87	8.43	83	连续	大气
在线	2020-1-11	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.42	3.86	10	否			5.64	6.31	35	否			31.64	35.67	50	否			575713.38	11.81	7.72	50.79	8.52	83	连续	大气
在线	2020-1-11	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.53	4.01	10	否			6.38	7.23	35	否			29.30	33.27	50	否			581493.13	11.98	7.79	51.11	8.86	83	连续	大气
在线	2020-1-11	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.17	3.64	10	否			7.36	8.45	35	否			24.29	27.94	50	否			551772.63	11.39	7.96	50.99	8.98	83	连续	大气
在线	2020-1-11	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.07	2.38	10	否			6.85	7.86	35	否			28.67	32.98	50	否			561011.69	11.53	7.95	50.33	8.81	83	连续	大气
在线	2020-1-11	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.56	2.99	10	否			6.08	7.07	35	否			27.80	32.33	50	否			566301.06	11.64	8.11	50.42	8.83	83	连续	大气
在线	2020-1-11	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.48	1.39	10	否			10.82	10.23	35	否			37.67	35.59	50	否			466323.31	9.86	5.13	53.33	10.50	83	连续	大气
在线	2020-1-11	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.40	1.30	10	否			14.35	13.34	35	否			37.57	34.92	50	否			491743.25	10.27	4.86	53.43	9.41	83	连续	大气
在线	2020-1-11	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.36	1.27	10	否			9.15	8.58	35	否			42.67	40.03	50	否			475707.81	9.98	5.00	53.28	9.84	83	连续	大气
在线	2020-1-11	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.33	1.22	10	否			7.10	6.53	35	否			38.74	35.66	50	否			480884.59	10.13	4.70	53.34	10.18	83	连续	大气
在线	2020-1-11	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.21	1.12	10	否			4.93	4.55	35	否			37.40	34.49	50	否			478169.53	10.08	4.73	53.34	10.29	83	连续	大气
在线	2020-1-11	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.72	0.68	10	否			7.93	7.48	35	否			37.76	35.45	50	否			502810.16	10.58	5.03	53.11	10.22	83	连续	大气
在线	2020-1-11	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.91	0.86	10	否			9.46	8.88	35	否			37.91	35.77	50	否			530406.75	11.14						