

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-1-12	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.89	3.40	10	否			10.21	11.91	35	否			25.65	30.06	50	否			509160.63	10.48	8.23	50.31	8.87	81	连续	大气
在线	2020-1-12	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.06	3.45	10	否			6.00	6.77	35	否			26.97	30.46	50	否			566793.56	11.65	7.72	50.29	8.84	81	连续	大气
在线	2020-1-12	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.50	3.97	10	否			11.66	13.22	35	否			28.75	32.65	50	否			577587.06	11.95	7.77	51.04	9.26	81	连续	大气
在线	2020-1-12	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.86	4.33	10	否			12.35	13.83	35	否			27.88	31.24	50	否			573441.38	11.62	7.61	51.27	7.26	81	连续	大气
在线	2020-1-12	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.93	4.48	10	否			5.47	6.22	35	否			31.75	36.18	50	否			571099.63	11.57	7.84	50.34	7.48	81	连续	大气
在线	2020-1-12	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.00	4.71	10	否			4.81	5.63	35	否			28.65	33.77	50	否			582220.38	11.78	8.26	49.75	7.56	81	连续	大气
在线	2020-1-12	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.08	4.68	10	否			8.78	10.08	35	否			22.41	25.73	50	否			565209.63	11.49	7.91	50.18	7.89	81	连续	大气
在线	2020-1-12	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.31	3.87	10	否			6.29	7.32	35	否			26.84	31.48	50	否			559224.06	11.39	8.19	49.83	8.11	81	连续	大气
在线	2020-1-12	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.88	2.24	10	否			5.92	6.96	35	否			26.93	31.99	50	否			549091.00	11.17	8.36	49.54	8.06	81	连续	大气
在线	2020-1-12	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.01	2.37	10	否			8.81	10.33	35	否			25.94	30.62	50	否			581937.88	11.85	8.30	49.78	8.14	81	连续	大气
在线	2020-1-12	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.26	2.55	10	否			12.01	13.56	35	否			28.28	31.98	50	否			603937.81	12.37	7.72	50.55	8.53	81	连续	大气
在线	2020-1-12	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.69	3.08	10	否			3.18	3.63	35	否			31.37	35.87	50	否			606039.94	12.44	7.88	50.58	8.66	81	连续	大气
在线	2020-1-12	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.84	3.28	10	否			4.59	5.27	35	否			30.51	35.33	50	否			583517.06	11.97	8.02	50.59	8.60	81	连续	大气
在线	2020-1-12	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.40	2.70	10	否			10.96	12.33	35	否			31.23	35.15	50	否			582205.00	12.01	7.67	51.09	8.97	81	连续	大气
在线	2020-1-12	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.98	2.26	10	否			14.02	15.93	35	否			27.39	31.30	50	否			578342.50	11.99	7.83	51.26	9.42	81	连续	大气
在线	2020-1-12	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.29	2.60	10	否			12.48	14.21	35	否			29.90	33.97	50	否			598174.94	12.13	7.81	51.36	7.37	81	连续	大气
在线	2020-1-12	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.36	2.65	10	否			16.09	18.07	35	否			26.44	29.60	50	否			552103.81	11.23	7.62	51.13	7.64	81	连续	大气
在线	2020-1-12	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.80	3.11	10	否			7.00	7.77	35	否			28.91	32.08	50	否			575790.81	11.76	7.48	51.05	8.08	81	连续	大气
在线	2020-1-12	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.10	3.54	10	否			2.06	2.35	35	否			31.24	35.62	50	否			597503.00	12.22	7.85	50.64	8.33	81	连续	大气
在线	2020-1-12	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.97	3.33	10	否			11.04	12.31	35	否			29.03	32.48	50	否			602910.50	12.37	7.60	51.12	8.54	81	连续	大气
在线	2020-1-12	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.05	3.43	10	否			9.43	10.56	35	否			28.99	32.63	50	否			603399.00	12.43	7.68	51.27	8.85	81	连续	大气
在线	2020-1-12	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.41	2.77	10	否			5.96	6.82	35	否			29.16	33.37	50	否			604622.50	12.46	7.89	51.03	8.97	81	连续	大气
在线	2020-1-12	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.58	1.81	10	否			8.12	9.30	35	否			29.94	34.30	50	否			586904.38	12.10	7.91	50.88	9.02	81	连续	大气
在线	2020-1-12	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.85	2.15	10	否			7.17	8.30	35	否			26.58	30.88	50	否			563178.88	11.61	8.09	50.61	9.00	81	连续	大气
在线	2020-1-12	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.15	1.09	10	否			12.01	11.33	35	否			36.20	34.23	50	否			482020.44	10.11	5.13	52.44	9.99	81	连续	大气
在线	2020-1-12	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.14	1.06	10	否			14.47	13.39	35	否			37.34	34.67	50	否			533933.00	11.04	4.84	52.22	8.91	81	连续	大气
在线	2020-1-12	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.12	1.04	10	否			14.82	13.79	35	否			39.87	37.17	50	否			540589.69	11.23	4.91	52.50	9.20	81	连续	大气
在线	2020-1-12	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.16	1.07	10	否			15.48	14.24	35	否			38.49	35.40	50	否			522980.41	10.93	4.69	52.63	9.68	81	连续	大气
在线	2020-1-12	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.16	1.08	10	否			11.64	10.84	35	否			38.83	36.15	50	否			522781.22	10.94	4.89	52.64	9.85	81	连续	大气
在线	2020-1-12	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.13	1.05	10	否			15.83	14.70	35	否			38.34	35.64	50	否			536275.69	11.23	4.86	52.66	9.89	81	连续	大气
在线	2020-1-12	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.15	1.07	10	否			14.93	13.84	35	否			40.47	37.52	50	否			519710.72	10.89	4.82					