

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-1-13	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.07	2.42	10	否			9.89	11.55	35	否			27.53	32.18	50	否			529248.31	10.89	8.16	50.21	8.89	79	连续	大气
在线	2020-1-13	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.29	2.58	10	否			13.36	15.04	35	否			28.15	31.77	50	否			577668.56	11.86	7.70	50.09	8.78	79	连续	大气
在线	2020-1-13	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.53	2.88	10	否			13.75	15.62	35	否			29.53	33.58	50	否			584589.63	12.10	7.81	50.66	9.42	79	连续	大气
在线	2020-1-13	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.67	2.95	10	否			10.61	11.74	35	否			29.70	32.88	50	否			606573.00	12.24	7.45	50.85	7.04	79	连续	大气
在线	2020-1-13	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.82	3.27	10	否			5.56	6.45	35	否			29.92	34.59	50	否			608952.94	12.31	8.03	50.57	7.24	79	连续	大气
在线	2020-1-13	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.18	3.68	10	否			9.53	11.04	35	否			26.48	30.70	50	否			586172.44	11.91	8.06	50.61	7.67	79	连续	大气
在线	2020-1-13	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.48	3.93	10	否			8.62	9.73	35	否			28.24	31.84	50	否			621902.56	12.67	7.70	50.65	7.99	79	连续	大气
在线	2020-1-13	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.40	3.90	10	否			9.55	10.93	35	否			26.60	30.52	50	否			601033.69	12.32	7.92	51.08	8.43	79	连续	大气
在线	2020-1-13	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.82	3.35	10	否			5.90	6.98	35	否			26.69	31.69	50	否			565293.63	11.57	8.39	50.33	8.39	79	连续	大气
在线	2020-1-13	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.97	3.50	10	否			6.20	7.28	35	否			29.14	34.27	50	否			572760.19	11.71	8.24	50.17	8.40	79	连续	大气
在线	2020-1-13	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.22	3.79	10	否			4.23	4.94	35	否			27.75	32.61	50	否			592826.94	12.11	8.23	50.06	8.35	79	连续	大气
在线	2020-1-13	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.35	3.90	10	否			6.48	7.52	35	否			31.67	36.85	50	否			596284.94	12.22	8.11	50.33	8.57	79	连续	大气
在线	2020-1-13	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.72	4.29	10	否			7.63	8.77	35	否			26.80	30.93	50	否			592331.06	12.16	7.99	50.67	8.67	79	连续	大气
在线	2020-1-13	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.34	3.76	10	否			7.78	8.76	35	否			27.47	30.97	50	否			582551.19	11.98	7.68	50.79	8.79	79	连续	大气
在线	2020-1-13	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.36	2.70	10	否			10.99	12.53	35	否			30.95	35.31	50	否			588981.56	12.14	7.84	50.52	9.07	79	连续	大气
在线	2020-1-13	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.45	2.81	10	否			15.90	18.24	35	否			23.11	26.52	50	否			600481.13	12.13	7.92	50.54	7.22	79	连续	大气
在线	2020-1-13	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.68	3.06	10	否			16.88	19.24	35	否			23.91	27.25	50	否			541787.06	10.94	7.85	50.40	7.07	79	连续	大气
在线	2020-1-13	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.33	3.67	10	否			10.20	11.22	35	否			31.44	34.62	50	否			592994.06	12.00	7.38	50.15	7.44	79	连续	大气
在线	2020-1-13	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.55	4.06	10	否			2.53	2.89	35	否			27.34	31.29	50	否			583004.00	11.84	7.87	50.28	7.75	79	连续	大气
在线	2020-1-13	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.45	3.90	10	否			5.43	6.14	35	否			29.97	33.90	50	否			600749.19	12.22	7.73	50.29	7.94	79	连续	大气
在线	2020-1-13	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.45	3.91	10	否			8.40	9.47	35	否			32.15	36.36	50	否			604721.06	12.39	7.73	50.73	8.47	79	连续	大气
在线	2020-1-13	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.95	3.37	10	否			7.58	8.67	35	否			29.73	34.05	50	否			610541.81	12.51	7.89	50.50	8.55	79	连续	大气
在线	2020-1-13	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.77	2.07	10	否			12.78	14.96	35	否			30.24	35.44	50	否			615537.25	12.59	8.19	50.07	8.53	79	连续	大气
在线	2020-1-13	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.22	2.65	10	否			13.60	16.26	35	否			30.17	36.06	50	否			620382.81	12.69	8.46	50.03	8.53	79	连续	大气
在线	2020-1-13	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.96	0.90	10	否			12.90	12.00	35	否			33.33	31.12	50	否			430373.41	9.10	4.94	53.18	10.43	79	连续	大气
在线	2020-1-13	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.03	0.94	10	否			15.52	14.17	35	否			37.88	34.59	50	否			470861.22	9.88	4.57	53.26	9.81	79	连续	大气
在线	2020-1-13	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.16	1.05	10	否			13.53	12.35	35	否			37.66	34.36	50	否			470337.31	9.86	4.55	53.52	9.69	79	连续	大气
在线	2020-1-13	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.21	1.11	10	否			9.69	8.87	35	否			40.37	36.95	50	否			475248.59	10.02	4.61	53.55	10.20	79	连续	大气
在线	2020-1-13	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.19	1.09	10	否			10.05	9.18	35	否			37.89	34.63	50	否			476341.72	10.04	4.57	53.26	10.25	79	连续	大气
在线	2020-1-13	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.18	1.08	10	否			9.54	8.70	35	否			37.61	34.50	50	否			464091.59	9.80	4.59	53.26	10.39	79	连续	大气
在线	2020-1-13	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.14	1.05	10	否			11.36	10.47	35	否			38.28	35.31	50	否			488142.							