

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-1-14	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.55	3.06	10	否			10.98	13.14	35	否			26.06	31.12	50	否			567406.88	11.64	8.48	50.18	8.69	78	连续	大气
在线	2020-1-14	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.50	2.86	10	否			10.94	12.49	35	否			24.59	28.12	50	否			584515.75	11.96	7.89	49.77	8.54	78	连续	大气
在线	2020-1-14	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.93	3.26	10	否			10.02	11.15	35	否			27.78	30.92	50	否			614727.19	12.63	7.52	50.61	8.76	78	连续	大气
在线	2020-1-14	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.10	3.42	10	否			13.20	14.55	35	否			30.37	33.51	50	否			629050.25	12.84	7.40	51.20	8.01	78	连续	大气
在线	2020-1-14	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.17	3.57	10	否			5.97	6.74	35	否			33.68	38.00	50	否			635326.00	12.86	7.71	50.81	7.35	78	连续	大气
在线	2020-1-14	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.51	2.83	10	否			14.75	16.52	35	否			27.15	30.57	50	否			617486.75	12.52	7.67	50.45	7.60	78	连续	大气
在线	2020-1-14	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.96	3.28	10	否			10.60	11.74	35	否			31.76	35.21	50	否			632999.00	12.90	7.47	50.75	7.99	78	连续	大气
在线	2020-1-14	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.25	3.68	10	否			7.76	8.77	35	否			30.98	34.99	50	否			605197.31	12.38	7.72	50.67	8.32	78	连续	大气
在线	2020-1-14	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.45	4.04	10	否			5.94	6.84	35	否			30.53	35.70	50	否			569563.88	11.62	8.16	49.83	8.25	78	连续	大气
在线	2020-1-14	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.13	3.74	10	否			3.13	3.74	35	否			29.31	35.12	50	否			585184.88	11.84	8.47	48.76	7.80	78	连续	大气
在线	2020-1-14	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.93	2.27	10	否			8.80	10.33	35	否			30.23	35.55	50	否			594104.88	12.03	8.23	49.06	7.81	78	连续	大气
在线	2020-1-14	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.37	2.86	10	否			7.33	8.85	35	否			30.10	36.38	50	否			579608.50	11.77	8.58	49.39	7.98	78	连续	大气
在线	2020-1-14	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.90	3.75	10	否			3.57	4.59	35	否			26.68	34.41	50	否			523463.03	10.63	9.37	49.07	7.96	78	连续	大气
在线	2020-1-14	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.10	3.90	10	否			5.68	7.12	35	否			25.76	32.42	50	否			519161.75	10.50	9.07	48.70	7.70	78	连续	大气
在线	2020-1-14	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.28	4.00	10	否			10.22	12.43	35	否			31.03	37.79	50	否			539278.06	10.94	8.69	49.13	7.90	78	连续	大气
在线	2020-1-14	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.78	3.36	10	否			9.87	11.88	35	否			29.45	35.44	50	否			583502.81	11.76	8.53	49.50	7.31	78	连续	大气
在线	2020-1-14	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.55	1.85	10	否			10.33	12.25	35	否			24.02	28.74	50	否			595226.06	11.92	8.42	49.84	6.61	78	连续	大气
在线	2020-1-14	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.47	11.91	10	是	0.19	定期校准	22.49	29.80	35	否			30.64	41.68	50	否			639988.88	12.27	8.12	49.83	2.49	78	连续	大气
在线	2020-1-14	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.19	2.55	10	否			8.83	10.27	35	否			26.50	30.89	50	否			631366.31	12.68	8.11	50.70	6.68	78	连续	大气
在线	2020-1-14	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.45	2.88	10	否			5.53	6.49	35	否			26.94	31.60	50	否			609426.94	12.37	8.23	50.89	7.59	78	连续	大气
在线	2020-1-14	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.66	3.12	10	否			5.11	5.99	35	否			29.19	34.22	50	否			620402.50	12.62	8.21	50.71	7.86	78	连续	大气
在线	2020-1-14	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.88	3.45	10	否			7.32	8.77	35	否			29.54	35.37	50	否			595564.81	12.16	8.48	50.61	8.19	78	连续	大气
在线	2020-1-14	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.00	3.58	10	否			9.54	11.40	35	否			30.23	36.13	50	否			594777.81	12.14	8.45	50.23	8.28	78	连续	大气
在线	2020-1-14	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.97	3.54	10	否			11.06	13.12	35	否			28.83	34.38	50	否			611783.44	12.50	8.40	50.23	8.40	78	连续	大气
在线	2020-1-14	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.06	1.00	10	否			9.39	8.90	35	否			38.03	36.06	50	否			450350.13	9.49	5.19	52.93	10.29	78	连续	大气
在线	2020-1-14	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.20	1.11	10	否			14.25	13.12	35	否			38.35	35.45	50	否			470566.91	9.90	4.76	53.00	10.10	78	连续	大气
在线	2020-1-14	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.27	1.16	10	否			15.82	14.44	35	否			38.59	35.22	50	否			497319.31	10.34	4.56	53.01	9.12	78	连续	大气
在线	2020-1-14	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.32	1.21	10	否			11.36	10.44	35	否			39.09	35.95	50	否			498006.34	10.42	4.68	52.90	9.67	78	连续	大气
在线	2020-1-14	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.15	1.06	10	否			13.46	12.43	35	否			38.91	35.95	50	否			500382.50	10.48	4.76	52.72	9.80	78	连续	大气
在线	2020-1-14	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.81	0.75	10	否			16.66	15.42	35	否			38.86	35.96	50	否			504198.69	10.54	4.79	52.46	9.78	78	连续	大气
在线	2020-1-14	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.89	0.83	10	否			14.49	13.54	35	否			40.47	37.82	50	否			507586.13	10.62						