

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-2-2	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.71	4.35	10	否			15.70	18.34	35	否			32.74	38.32	50	否			623280.88	12.82	8.21	51.48	8.67	83	连续	大气
在线	2020-2-2	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.41	3.89	10	否			26.80	30.35	35	否			37.47	42.74	50	否			645801.19	13.27	7.83	51.23	8.68	83	连续	大气
在线	2020-2-2	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.65	4.26	10	否			6.00	6.94	35	否			38.45	44.75	50	否			636384.50	13.10	8.13	51.40	8.80	83	连续	大气
在线	2020-2-2	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.28	3.80	10	否			8.94	10.32	35	否			32.40	37.49	50	否			620661.50	12.81	8.03	51.55	8.99	83	连续	大气
在线	2020-2-2	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.34	2.72	10	否			8.88	10.27	35	否			30.70	35.61	50	否			622601.94	12.84	8.06	51.24	8.99	83	连续	大气
在线	2020-2-2	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.79	3.22	10	否			13.96	16.10	35	否			30.99	35.75	50	否			624950.81	12.93	8.00	51.66	9.19	83	连续	大气
在线	2020-2-2	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.08	3.65	10	否			9.92	11.72	35	否			28.35	33.58	50	否			586579.69	12.13	8.35	51.29	9.19	83	连续	大气
在线	2020-2-2	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.06	3.60	10	否			9.68	11.35	35	否			29.04	34.28	50	否			594463.13	12.09	8.23	50.66	7.76	83	连续	大气
在线	2020-2-2	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.15	3.82	10	否			5.88	7.08	35	否			32.41	39.28	50	否			571138.56	11.51	8.63	50.35	6.95	83	连续	大气
在线	2020-2-2	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.30	3.90	10	否			12.04	14.25	35	否			35.15	41.57	50	否			596461.69	12.00	8.31	49.88	7.01	83	连续	大气
在线	2020-2-2	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.51	4.05	10	否			22.49	25.94	35	否			29.30	33.83	50	否			588494.75	11.93	8.00	50.47	7.51	83	连续	大气
在线	2020-2-2	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.71	4.24	10	否			18.31	20.84	35	否			32.32	37.01	50	否			611222.25	12.42	7.88	50.67	7.76	83	连续	大气
在线	2020-2-2	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.90	4.51	10	否			11.60	13.39	35	否			28.70	33.21	50	否			622096.00	12.72	8.04	51.19	8.16	83	连续	大气
在线	2020-2-2	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.69	4.12	10	否			20.74	23.12	35	否			30.40	33.91	50	否			621491.19	12.81	7.55	51.88	8.73	83	连续	大气
在线	2020-2-2	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.47	3.88	10	否			19.55	21.84	35	否			30.22	33.77	50	否			610584.19	12.61	7.58	51.82	8.93	83	连续	大气
在线	2020-2-2	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.99	4.55	10	否			11.59	13.21	35	否			29.80	34.05	50	否			623269.38	12.86	7.87	51.43	8.96	83	连续	大气
在线	2020-2-2	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.36	5.05	10	否			6.53	7.53	35	否			20.09	23.28	50	否			601979.50	12.40	8.03	50.97	8.94	83	连续	大气
在线	2020-2-2	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.25	4.90	10	否			10.53	12.13	35	否			19.97	23.03	50	否			604259.25	12.43	7.99	50.70	8.87	83	连续	大气
在线	2020-2-2	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.27	4.90	10	否			13.11	15.04	35	否			23.91	27.43	50	否			629646.19	12.93	7.93	50.61	8.79	83	连续	大气
在线	2020-2-2	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.33	4.88	10	否			14.52	16.37	35	否			38.30	43.17	50	否			642205.50	13.08	7.68	51.07	7.95	83	连续	大气
在线	2020-2-2	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.24	4.87	10	否			9.09	10.32	35	否			36.94	42.41	50	否			658830.88	13.30	7.92	51.00	7.12	83	连续	大气
在线	2020-2-2	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.93	4.50	10	否			13.90	15.88	35	否			36.85	42.24	50	否			634084.44	12.87	7.90	50.89	7.61	83	连续	大气
在线	2020-2-2	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.88	3.24	10	否			15.27	17.19	35	否			39.73	44.73	50	否			649512.63	13.18	7.68	50.66	7.73	83	连续	大气
在线	2020-2-2	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.21	3.69	10	否			13.75	15.78	35	否			38.42	44.09	50	否			648052.63	13.24	7.93	51.09	8.20	83	连续	大气
在线	2020-2-2	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.07	1.00	10	否			14.44	13.46	35	否			44.06	41.05	50	否			474567.81	10.06	4.90	53.62	10.70	83	连续	大气
在线	2020-2-2	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.09	1.01	10	否			12.81	11.91	35	否			45.73	42.48	50	否			493338.19	10.47	4.84	53.86	10.80	83	连续	大气
在线	2020-2-2	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.11	1.05	10	否			7.49	7.03	35	否			49.63	46.66	50	否			513245.34	10.89	5.04	53.75	10.77	83	连续	大气
在线	2020-2-2	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.15	1.08	10	否			11.81	11.04	35	否			43.45	41.07	50	否			506621.59	10.74	5.09	53.68	10.71	83	连续	大气
在线	2020-2-2	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.91	0.85	10	否			6.66	6.22	35	否			45.90	42.86	50	否			510473.34	10.80	4.94	53.45	10.60	83	连续	大气
在线	2020-2-2	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.94	0.88	10	否			9.35	8.72	35	否			46.15	43.21	50	否			516162.22	10.88	4.97	53.42	10.26	83	连续	大气
在线	2020-2-2	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.10	1.03	10	否			26.36	24.61	35	否			46.21	43.16	50	否			487958.72	10.						