

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-2-20	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.83	6.13	10	否			8.36	8.74	35	否			42.04	44.17	50	否			597981.88	12.29	6.73	52.37	8.28	81	连续	大气
在线	2020-2-20	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.52	6.77	10	否			8.08	8.37	35	否			37.35	38.79	50	否			623525.19	12.88	6.56	52.58	8.74	81	连续	大气
在线	2020-2-20	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.49	6.78	10	否			11.03	11.50	35	否			39.82	41.58	50	否			592904.25	12.35	6.65	52.86	9.38	81	连续	大气
在线	2020-2-20	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.95	5.18	10	否			14.12	14.74	35	否			38.47	40.16	50	否			600139.06	12.46	6.64	52.08	9.32	81	连续	大气
在线	2020-2-20	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.54	5.91	10	否			5.76	6.14	35	否			40.56	43.34	50	否			610730.56	12.67	6.96	51.75	9.31	81	连续	大气
在线	2020-2-20	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.98	6.38	10	否			5.10	5.42	35	否			38.65	41.20	50	否			618793.69	12.83	6.93	51.65	9.35	81	连续	大气
在线	2020-2-20	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.94	6.31	10	否			12.50	13.26	35	否			39.78	42.27	50	否			602039.88	12.51	6.88	51.89	9.47	81	连续	大气
在线	2020-2-20	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.03	6.42	10	否			13.05	13.74	35	否			42.82	45.51	50	否			593041.63	12.34	6.89	51.66	9.59	81	连续	大气
在线	2020-2-20	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.26	6.98	10	否			4.35	4.85	35	否			39.14	43.64	50	否			559960.31	11.62	7.54	50.99	9.47	81	连续	大气
在线	2020-2-20	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.40	5.91	10	否			8.57	9.30	35	否			39.45	43.04	50	否			588507.19	12.18	7.25	50.91	9.31	81	连续	大气
在线	2020-2-20	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.91	4.23	10	否			19.06	20.64	35	否			41.90	45.40	50	否			596725.94	12.44	7.14	51.18	9.94	81	连续	大气
在线	2020-2-20	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.86	5.27	10	否			12.15	13.15	35	否			40.16	43.52	50	否			615297.69	12.53	7.16	51.46	7.73	81	连续	大气
在线	2020-2-20	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.53	5.91	10	否			7.51	8.02	35	否			41.07	43.93	50	否			628120.44	12.84	6.96	51.72	7.99	81	连续	大气
在线	2020-2-20	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.73	6.30	10	否			6.42	7.06	35	否			32.62	35.88	50	否			588288.69	12.09	7.36	51.55	8.44	81	连续	大气
在线	2020-2-20	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.02	6.71	10	否			11.01	12.25	35	否			35.05	39.04	50	否			600631.56	12.33	7.53	51.14	8.53	81	连续	大气
在线	2020-2-20	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.44	7.24	10	否			6.95	7.78	35	否			37.06	41.65	50	否			596158.69	12.26	7.65	51.18	8.68	81	连续	大气
在线	2020-2-20	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.51	7.16	10	否			19.41	20.95	35	否			36.57	40.14	50	否			578140.75	11.99	7.33	51.61	9.28	81	连续	大气
在线	2020-2-20	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.73	7.40	10	否			9.25	10.13	35	否			39.30	43.25	50	否			562917.56	11.77	7.35	52.10	9.89	81	连续	大气
在线	2020-2-20	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.50	7.11	10	否			5.46	5.93	35	否			37.25	40.68	50	否			576973.38	12.02	7.28	51.59	9.74	81	连续	大气
在线	2020-2-20	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.34	6.77	10	否			13.61	14.52	35	否			41.27	44.05	50	否			608663.88	12.70	6.94	51.96	9.79	81	连续	大气
在线	2020-2-20	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.52	6.92	10	否			20.16	21.40	35	否			38.66	41.05	50	否			626174.56	13.15	6.87	52.64	10.27	81	连续	大气
在线	2020-2-20	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.17	6.53	10	否			27.99	29.62	35	否			40.56	42.93	50	否			596963.00	12.58	6.82	52.71	10.51	81	连续	大气
在线	2020-2-20	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.00	7.49	10	否			24.08	25.77	35	否			40.31	43.17	50	否			598458.69	12.64	6.98	52.47	10.77	81	连续	大气
在线	2020-2-20	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.69	7.01	10	否			25.20	26.40	35	否			40.63	42.60	50	否			614753.63	12.65	6.69	52.28	8.43	81	连续	大气
在线	2020-2-20	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.20	1.92	10	否			14.59	12.76	35	否			54.50	47.65	50	否			417382.06	8.94	3.84	54.89	11.23	81	连续	大气
在线	2020-2-20	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.17	1.90	10	否			16.33	14.32	35	否			51.11	44.83	50	否			438302.88	9.38	3.90	54.79	11.21	81	连续	大气
在线	2020-2-20	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.05	1.81	10	否			18.21	16.07	35	否			53.95	47.60	50	否			419797.78	9.00	4.00	54.85	11.29	81	连续	大气
在线	2020-2-20	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.85	1.66	10	否			16.32	14.61	35	否			50.78	45.48	50	否			419292.19	8.95	4.25	54.40	11.01	81	连续	大气
在线	2020-2-20	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.76	1.57	10	否			23.70	21.10	35	否			48.20	42.94	50	否			425798.00	9.07	4.16	54.35	10.85	81	连续	大气
在线	2020-2-20	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.88	1.67	10	否			23.84	21.13	35	否			49.90	44.21	50	否			431796.91	9.22	4.07	54.56	11.04	81	连续	大气
在线	2020-2-20	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.96	1.74	10	否			14.61	12.94	35	否			51.61	45.73	50	否			421595.91	9.03	4.					