

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-2-21	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.12	7.53	10	否			15.84	16.74	35	否			34.59	36.59	50	否			594195.06	12.23	6.81	52.47	8.37	78	连续	大气
在线	2020-2-21	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.54	7.94	10	否			6.01	6.33	35	否			37.96	39.95	50	否			594466.00	12.29	6.75	52.43	8.80	78	连续	大气
在线	2020-2-21	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.91	8.50	10	否			9.54	10.22	35	否			40.36	43.48	50	否			607948.38	12.63	7.03	52.48	9.22	78	连续	大气
在线	2020-2-21	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.96	8.46	10	否			13.36	14.08	35	否			41.22	43.79	50	否			607550.69	12.66	6.88	52.49	9.51	78	连续	大气
在线	2020-2-21	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.97	8.62	10	否			8.68	9.39	35	否			40.84	44.18	50	否			613436.81	12.77	7.13	52.13	9.55	78	连续	大气
在线	2020-2-21	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.33	7.86	10	否			10.78	11.54	35	否			36.56	39.19	50	否			573840.19	11.97	7.00	52.07	9.63	78	连续	大气
在线	2020-2-21	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.93	6.46	10	否			7.48	8.14	35	否			39.85	43.42	50	否			571618.19	11.86	7.22	51.30	9.41	78	连续	大气
在线	2020-2-21	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.72	7.33	10	否			6.02	6.56	35	否			40.18	43.84	50	否			598128.19	12.43	7.25	51.58	9.50	78	连续	大气
在线	2020-2-21	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.90	7.93	10	否			6.32	7.17	35	否			36.80	42.25	50	否			537966.63	11.22	7.93	51.59	9.72	78	连续	大气
在线	2020-2-21	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.66	7.80	10	否			4.56	5.35	35	否			37.52	43.94	50	否			553416.69	11.45	8.19	50.51	9.33	78	连续	大气
在线	2020-2-21	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.66	4.16	10	否			17.47	19.71	35	否			36.94	41.95	50	否			555267.31	11.48	7.82	50.34	9.33	78	连续	大气
在线	2020-2-21	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.21	4.72	10	否			30.71	34.02	35	否			37.73	42.23	50	否			572214.63	11.66	7.56	50.63	7.93	78	连续	大气
在线	2020-2-21	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.29	5.96	10	否			6.10	6.86	35	否			38.70	43.58	50	否			582355.81	11.85	7.68	51.34	7.66	78	连续	大气
在线	2020-2-21	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.70	6.17	10	否			3.60	3.89	35	否			27.70	30.03	50	否			557192.63	11.44	7.13	51.71	8.31	78	连续	大气
在线	2020-2-21	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.18	6.75	10	否			3.58	3.90	35	否			31.51	34.42	50	否			562720.94	11.56	7.25	51.30	8.53	78	连续	大气
在线	2020-2-21	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.59	7.25	10	否			6.28	6.88	35	否			38.59	42.46	50	否			600753.75	12.38	7.36	51.55	8.80	78	连续	大气
在线	2020-2-21	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.31	6.92	10	否			5.90	6.46	35	否			34.97	38.40	50	否			568932.50	11.84	7.33	51.98	9.49	78	连续	大气
在线	2020-2-21	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.49	6.12	10	否			6.60	7.33	35	否			36.23	40.39	50	否			579336.75	12.05	7.53	51.63	9.53	78	连续	大气
在线	2020-2-21	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.15	6.65	10	否			12.87	13.88	35	否			38.11	41.24	50	否			589977.88	12.30	7.12	51.88	9.71	78	连续	大气
在线	2020-2-21	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.97	7.43	10	否			14.76	15.71	35	否			38.42	40.91	50	否			603009.44	12.62	6.92	52.35	9.96	78	连续	大气
在线	2020-2-21	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.95	7.35	10	否			14.26	15.08	35	否			37.30	39.44	50	否			617953.63	12.96	6.82	52.40	10.19	78	连续	大气
在线	2020-2-21	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.12	6.45	10	否			24.79	26.10	35	否			37.76	39.78	50	否			632013.88	13.28	6.76	52.29	10.36	78	连续	大气
在线	2020-2-21	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.36	6.77	10	否			13.84	14.75	35	否			36.86	39.26	50	否			630402.88	13.20	6.92	52.33	10.10	78	连续	大气
在线	2020-2-21	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.25	7.63	10	否			15.05	15.84	35	否			38.49	40.50	50	否			639386.56	13.34	6.74	52.92	9.58	78	连续	大气
在线	2020-2-21	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.79	1.61	10	否			21.50	19.36	35	否			39.74	35.99	50	否			400732.16	8.65	4.33	55.38	11.74	78	连续	大气
在线	2020-2-21	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.84	1.66	10	否			22.08	19.97	35	否			49.86	45.09	50	否			407948.50	8.80	4.41	55.22	11.70	78	连续	大气
在线	2020-2-21	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.88	1.68	10	否			22.46	20.12	35	否			52.68	47.19	50	否			409626.69	8.83	4.25	55.21	11.66	78	连续	大气
在线	2020-2-21	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.87	1.65	10	否			30.49	26.89	35	否			50.40	44.53	50	否			411522.81	8.86	4.03	55.03	11.62	78	连续	大气
在线	2020-2-21	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.84	1.62	10	否			35.41	31.22	35	否			51.61	45.52	50	否			406742.72	8.73	3.99	54.86	11.34	78	连续	大气
在线	2020-2-21	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.81	1.63	10	否			20.27	18.19	35	否			47.35	42.54	50	否			384071.78	8.27	4.31	55.02	11.52	78	连续	大气
在线	2020-2-21	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.69	1.52	10	否			10.32	9.28	35	否			47.92	43.05	50	否			393119.28	8.44	4.32					