

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-2-22	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.43	7.87	10	否			9.42	9.97	35	否			37.40	39.60	50	否			651287.00	13.42	6.83	52.68	8.51	81	连续	大气
在线	2020-2-22	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.85	8.31	10	否			8.40	8.87	35	否			40.28	42.65	50	否			657042.06	13.62	6.82	52.92	9.02	81	连续	大气
在线	2020-2-22	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	8.44	9.03	10	否			7.06	7.56	35	否			42.98	45.99	50	否			660332.88	13.74	6.98	52.66	9.45	81	连续	大气
在线	2020-2-22	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.98	8.66	10	否			7.42	8.06	35	否			44.28	48.11	50	否			661364.56	13.79	7.19	52.40	9.71	81	连续	大气
在线	2020-2-22	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.30	6.92	10	否			18.18	19.96	35	否			38.83	42.60	50	否			664437.06	13.80	7.33	51.91	9.52	81	连续	大气
在线	2020-2-22	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.17	7.86	10	否			25.01	27.41	35	否			38.70	42.43	50	否			663315.00	13.81	7.32	52.04	9.63	81	连续	大气
在线	2020-2-22	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.72	8.44	10	否			16.70	18.20	35	否			33.03	36.17	50	否			616307.69	12.86	7.26	51.99	9.76	81	连续	大气
在线	2020-2-22	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	8.26	9.08	10	否			6.03	6.54	35	否			39.58	43.55	50	否			629817.25	13.12	7.34	51.61	9.78	81	连续	大气
在线	2020-2-22	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	8.50	9.42	10	否			9.33	10.25	35	否			32.17	35.79	50	否			625853.25	13.05	7.46	51.69	9.83	81	连续	大气
在线	2020-2-22	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.33	7.98	10	否			15.67	16.94	35	否			32.89	35.88	50	否			592320.19	12.35	7.22	51.70	9.74	81	连续	大气
在线	2020-2-22	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.95	8.77	10	否			5.63	6.21	35	否			37.36	41.25	50	否			580040.50	12.07	7.41	51.47	9.67	81	连续	大气
在线	2020-2-22	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.33	8.09	10	否			17.38	19.08	35	否			33.75	37.19	50	否			590310.38	12.20	7.39	51.61	9.03	81	连续	大气
在线	2020-2-22	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.84	8.49	10	否			18.88	20.47	35	否			34.88	37.83	50	否			591627.44	12.07	7.15	52.01	7.77	81	连续	大气
在线	2020-2-22	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	8.38	9.00	10	否			11.73	12.55	35	否			34.36	37.05	50	否			550430.50	11.32	7.04	52.29	8.30	81	连续	大气
在线	2020-2-22	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	8.32	9.38	10	否			8.10	9.13	35	否			34.89	39.28	50	否			532683.88	10.94	7.68	51.35	8.48	81	连续	大气
在线	2020-2-22	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.08	5.53	10	否			20.18	21.89	35	否			32.89	35.77	50	否			536324.56	11.02	7.20	50.99	8.56	81	连续	大气
在线	2020-2-22	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.53	5.93	10	否			25.62	27.43	35	否			36.47	39.14	50	否			573376.25	11.83	7.02	51.21	8.96	81	连续	大气
在线	2020-2-22	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.03	6.58	10	否			8.24	8.99	35	否			39.02	42.60	50	否			619084.81	12.87	7.24	52.03	9.51	81	连续	大气
在线	2020-2-22	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.85	6.41	10	否			6.62	7.25	35	否			35.26	38.66	50	否			570090.63	11.92	7.30	52.26	9.90	81	连续	大气
在线	2020-2-22	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.51	7.22	10	否			3.27	3.61	35	否			37.68	41.78	50	否			604315.56	12.59	7.46	51.57	9.77	81	连续	大气
在线	2020-2-22	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.93	7.75	10	否			3.29	3.68	35	否			36.79	41.17	50	否			610506.94	12.69	7.59	51.53	9.62	81	连续	大气
在线	2020-2-22	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.22	8.22	10	否			4.42	5.03	35	否			36.72	41.86	50	否			599262.00	12.49	7.82	51.59	9.79	81	连续	大气
在线	2020-2-22	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.87	6.92	10	否			5.32	6.26	35	否			34.37	40.49	50	否			586354.50	12.17	8.27	50.84	9.60	81	连续	大气
在线	2020-2-22	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.07	5.90	10	否			12.25	14.24	35	否			36.32	42.24	50	否			591984.81	12.19	8.10	50.50	8.98	81	连续	大气
在线	2020-2-22	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.79	1.59	10	否			22.01	19.58	35	否			47.66	42.40	50	否			438608.31	9.42	4.14	55.00	11.46	81	连续	大气
在线	2020-2-22	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.82	1.64	10	否			24.31	21.86	35	否			49.17	44.25	50	否			442374.16	9.50	4.32	54.92	11.45	81	连续	大气
在线	2020-2-22	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.83	1.66	10	否			28.41	25.73	35	否			51.64	46.77	50	否			443288.47	9.52	4.44	54.71	11.54	81	连续	大气
在线	2020-2-22	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.83	1.66	10	否			29.99	27.11	35	否			50.26	45.45	50	否			441681.22	9.50	4.41	54.73	11.62	81	连续	大气
在线	2020-2-22	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.80	1.63	10	否			29.53	26.74	35	否			49.04	44.41	50	否			443973.63	9.52	4.43	54.67	11.39	81	连续	大气
在线	2020-2-22	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.80	1.65	10	否			23.84	21.89	35	否			49.73	45.66	50	否			445473.59	9.52	4.66	54.47	11.11	81	连续	大气
在线	2020-2-22	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.82	1.65	10	否			19.40	17.58	35	否			48.26	43.75	50	否			41							