

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-2-23	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.91	5.68	10	否			9.37	10.85	35	否			36.05	41.69	50	否			585500.13	11.83	8.03	50.50	7.25	70	连续	大气
在线	2020-2-23	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.77	6.62	10	否			7.98	9.14	35	否			35.57	40.82	50	否			590066.56	11.99	7.93	50.63	7.74	70	连续	大气
在线	2020-2-23	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.17	7.16	10	否			6.76	7.82	35	否			35.54	41.19	50	否			591698.81	12.08	8.06	50.90	8.11	70	连续	大气
在线	2020-2-23	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.38	6.31	10	否			6.54	7.66	35	否			34.27	40.19	50	否			596038.44	12.20	8.21	50.72	8.34	70	连续	大气
在线	2020-2-23	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.70	6.56	10	否			10.08	11.59	35	否			35.92	41.39	50	否			608327.56	12.50	7.97	51.04	8.62	70	连续	大气
在线	2020-2-23	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.36	7.31	10	否			9.45	10.86	35	否			36.00	41.32	50	否			585229.81	12.08	7.94	51.24	8.96	70	连续	大气
在线	2020-2-23	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.91	7.84	10	否			8.76	9.92	35	否			34.10	38.70	50	否			591473.19	12.23	7.78	51.31	9.11	70	连续	大气
在线	2020-2-23	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.00	6.78	10	否			10.27	11.62	35	否			37.72	42.65	50	否			593812.25	12.28	7.73	51.05	9.20	70	连续	大气
在线	2020-2-23	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.72	6.47	10	否			15.75	17.80	35	否			35.18	39.77	50	否			577129.00	11.94	7.73	50.85	9.29	70	连续	大气
在线	2020-2-23	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.07	6.95	10	否			9.04	10.33	35	否			35.83	41.02	50	否			535123.94	11.07	7.89	50.87	9.19	70	连续	大气
在线	2020-2-23	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.90	5.66	10	否			10.17	11.75	35	否			36.70	42.40	50	否			517050.88	10.66	8.02	50.45	8.98	70	连续	大气
在线	2020-2-23	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.77	6.64	10	否			14.09	16.18	35	否			35.32	40.62	50	否			544191.75	11.25	7.96	50.97	9.20	70	连续	大气
在线	2020-2-23	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.52	7.23	10	否			15.95	17.71	35	否			34.03	37.81	50	否			556443.25	11.32	7.49	51.83	7.52	70	连续	大气
在线	2020-2-23	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.93	7.72	10	否			13.64	15.15	35	否			33.00	36.93	50	否			546459.25	11.20	7.51	51.99	8.14	70	连续	大气
在线	2020-2-23	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.13	7.91	10	否			13.37	14.80	35	否			32.90	36.54	50	否			560124.63	11.54	7.47	52.10	8.60	70	连续	大气
在线	2020-2-23	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.75	6.50	10	否			11.15	12.60	35	否			35.03	39.70	50	否			543774.69	11.27	7.75	52.12	9.09	70	连续	大气
在线	2020-2-23	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.49	6.21	10	否			10.95	12.31	35	否			33.64	38.03	50	否			517142.09	10.76	7.74	52.34	9.38	70	连续	大气
在线	2020-2-23	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.15	7.28	10	否			4.53	5.32	35	否			34.27	40.47	50	否			518451.31	10.82	8.30	51.95	9.79	70	连续	大气
在线	2020-2-23	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.71	8.00	10	否			3.98	4.74	35	否			32.57	38.78	50	否			543610.63	11.27	8.41	51.31	9.39	70	连续	大气
在线	2020-2-23	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.71	5.56	10	否			6.12	7.22	35	否			36.44	43.00	50	否			572424.63	11.85	8.29	51.22	9.33	70	连续	大气
在线	2020-2-23	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.32	6.12	10	否			12.27	14.08	35	否			38.23	43.98	50	否			599494.75	12.46	7.95	51.78	9.57	70	连续	大气
在线	2020-2-23	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.86	6.87	10	否			8.36	9.79	35	否			35.46	41.55	50	否			576187.13	12.03	8.21	52.02	9.85	70	连续	大气
在线	2020-2-23	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.81	5.64	10	否			8.17	9.56	35	否			35.89	42.07	50	否			595968.75	12.40	8.21	51.53	9.65	70	连续	大气
在线	2020-2-23	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.72	5.58	10	否			14.54	17.21	35	否			34.70	41.05	50	否			584852.25	12.18	8.31	51.54	9.77	70	连续	大气
在线	2020-2-23	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.78	1.62	10	否			20.86	19.03	35	否			49.40	45.05	50	否			392297.44	8.43	4.53	54.85	11.43	70	连续	大气
在线	2020-2-23	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.79	1.63	10	否			7.55	6.86	35	否			46.77	42.42	50	否			397363.84	8.53	4.46	54.60	11.45	70	连续	大气
在线	2020-2-23	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.74	1.57	10	否			8.36	7.55	35	否			48.82	44.11	50	否			399555.38	8.55	4.40	54.45	11.15	70	连续	大气
在线	2020-2-23	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.55	1.41	10	否			19.67	17.81	35	否			47.17	42.73	50	否			401697.34	8.57	4.44	54.27	10.93	70	连续	大气
在线	2020-2-23	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.60	1.45	10	否			27.04	24.51	35	否			50.44	45.69	50	否			410231.22	8.73	4.45	54.07	10.82	70	连续	大气
在线	2020-2-23	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.57	1.40	10	否			18.53	16.58	35	否			46.03	41.14	50	否			397430.16	8.47	4.21	54.29	10.90	70	连续	大气
在线	2020-2-23	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.55	1.38	10	否			16.09	14.25	35	否			48.44	42.92	50	否			401014.91	8.55	4.07	54.39				