

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
					mg/Nm	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³												
在线	2020-2-25	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.91	5.41	10	否			10.83	11.96	35	否			32.89	36.30	50	否			613624.94	12.58	7.38	52.43	8.09	78	连续	大气
在线	2020-2-25	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.41	6.05	10	否			6.70	7.48	35	否			37.70	42.13	50	否			607804.69	12.50	7.58	52.37	8.34	78	连续	大气
在线	2020-2-25	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.17	5.72	10	否			9.50	10.49	35	否			36.96	40.88	50	否			615013.00	12.69	7.44	52.42	8.69	78	连续	大气
在线	2020-2-25	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.83	5.28	10	否			16.46	17.88	35	否			35.20	38.50	50	否			616560.81	12.78	7.27	52.49	9.09	78	连续	大气
在线	2020-2-25	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.06	5.58	10	否			9.46	10.41	35	否			37.87	41.79	50	否			615221.50	12.81	7.40	52.55	9.44	78	连续	大气
在线	2020-2-25	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.40	6.03	10	否			5.42	6.01	35	否			38.59	42.99	50	否			616622.63	12.84	7.54	52.31	9.52	78	连续	大气
在线	2020-2-25	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.77	6.53	10	否			4.60	5.21	35	否			37.14	42.06	50	否			613502.50	12.75	7.75	51.86	9.47	78	连续	大气
在线	2020-2-25	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.00	6.83	10	否			6.16	7.02	35	否			38.37	43.73	50	否			608992.31	12.67	7.84	51.89	9.55	78	连续	大气
在线	2020-2-25	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.15	6.90	10	否			12.54	13.99	35	否			36.33	40.80	50	否			593889.31	12.39	7.62	52.22	9.70	78	连续	大气
在线	2020-2-25	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.43	7.09	10	否			11.18	12.29	35	否			36.34	40.03	50	否			584381.25	12.24	7.40	52.42	10.01	78	连续	大气
在线	2020-2-25	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.28	6.98	10	否			12.28	13.12	35	否			32.28	36.28	50	否			595755.31	12.19	7.47	52.11	7.92	78	连续	大气
在线	2020-2-25	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.02	276.08	10	是	26.61	定期校准	47.47	401.79	35	是	10.48	定期校准	40.69	2994.04	50	是	58.88	定期校准	618957.31	12.27	10.45	51.96	5.01	78	连续	大气
在线	2020-2-25	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.43	6.94	10	否			11.35	12.22	35	否			36.22	39.09	50	否			601808.81	12.18	7.10	52.72	6.78	78	连续	大气
在线	2020-2-25	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.45	6.96	10	否			8.53	9.17	35	否			35.31	38.04	50	否			617408.88	12.66	7.09	53.37	7.87	78	连续	大气
在线	2020-2-25	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.03	6.55	10	否			11.09	12.00	35	否			36.76	39.89	50	否			614748.69	12.70	7.16	53.53	8.52	78	连续	大气
在线	2020-2-25	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.77	7.34	10	否			13.92	15.08	35	否			38.35	41.61	50	否			614063.38	12.77	7.17	53.78	9.07	78	连续	大气
在线	2020-2-25	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.33	7.92	10	否			18.19	19.67	35	否			41.20	44.56	50	否			610999.75	12.80	7.13	53.98	9.65	78	连续	大气
在线	2020-2-25	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.94	7.49	10	否			16.59	17.90	35	否			37.02	39.99	50	否			598927.50	12.58	7.11	53.70	9.95	78	连续	大气
在线	2020-2-25	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.52	7.00	10	否			24.53	26.33	35	否			34.45	37.06	50	否			606781.63	12.67	7.04	53.09	9.61	78	连续	大气
在线	2020-2-25	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.09	7.96	10	否			7.58	8.48	35	否			38.04	42.68	50	否			599449.19	12.55	7.63	52.89	9.87	78	连续	大气
在线	2020-2-25	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.11	7.61	10	否			28.09	29.98	35	否			30.39	32.52	50	否			612438.50	12.85	6.97	53.27	10.00	78	连续	大气
在线	2020-2-25	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.81	7.47	10	否			12.54	13.52	35	否			37.03	40.57	50	否			610212.81	12.83	7.31	53.34	10.15	78	连续	大气
在线	2020-2-25	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.82	7.73	10	否			4.57	5.17	35	否			39.50	44.90	50	否			592855.75	12.44	7.77	52.78	10.05	78	连续	大气
在线	2020-2-25	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.86	7.65	10	否			17.57	19.61	35	否			35.16	39.23	50	否			595426.06	12.56	7.55	52.80	10.54	78	连续	大气
在线	2020-2-25	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.52	1.38	10	否			12.65	11.47	35	否			48.80	44.23	50	否			392590.94	8.44	4.45	55.22	11.42	78	连续	大气
在线	2020-2-25	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.51	1.39	10	否			6.75	6.21	35	否			47.13	43.49	50	否			392416.00	8.44	4.71	55.13	11.45	78	连续	大气
在线	2020-2-25	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.48	1.35	10	否			19.51	17.80	35	否			46.33	42.21	50	否			395450.19	8.52	4.51	55.30	11.61	78	连续	大气
在线	2020-2-25	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.51	1.40	10	否			20.13	18.61	35	否			51.25	47.45	50	否			403588.22	8.68	4.79	55.15	11.51	78	连续	大气
在线	2020-2-25	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.47	1.33	10	否			27.21	24.55	35	否			45.10	40.73	50	否			403522.25	8.67	4.39	55.07	11.44	78	连续	大气
在线	2020-2-25	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.35	1.21	10	否			31.51	28.16	35	否			46.65	41.67	50	否			401255.63	8.61	4.20	54.91	11.34	78	连续	大气
在线	2020-2-25	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.41	1.27	10	否			21.84	19.72	35	否			46.97	42.43	50	否			401388.44	8.64	4.39	55.14	11.56	78	连续	大气
在线	2020-2-25	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.42	1.28	10	否			14.78	13.32	35	否			48.57	43.79	50	否			396088.47	8.54	4.36	55.30	11.64	78	连续	大气
在线	2020-2-25	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.44	1.30	10	否			11.36	10.27	35	否			45.71	41.30	50	否			384704.31	8.30	4.40	55.46	11.66	78	连续	大气
在线	2020-2-25	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.46	1.31	10	否			23.59	21.22	35	否			47.29	42.49	50	否			381513.84	8.25	4.31	55.52	11.78	78	连续	大气
在线	2020-2-25	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.38	1.25	10	否			26.27	23.91	35	否			49.18	44.75	50	否			386137.75	8.19	4.49	55.12	10.24	78	连续	大气
在线	2020-2-25	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.33	8.30	10	否			24.52	29.74	35	否			41.49	475.98	50	是	8.52	定期校准	416306.09	8.30	6.33	55.03	4.56	78	连续	大气
在线	2020-2-25	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.42	1.25	10	否			27.61	24.18	35	否			49.36	43.22	50	否			385878.53	8.25	3.86	55.40	10.86	78	连续	大气
在线	2020-2-25	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.30	1.13	10	否			34.17	29.69	35	否			45.20	39.29	50	否			400390.97	8.60	3.74	55.24	11.38	78	连续	大气
在线	2020-2-25	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.41	1.23	10	否			22.83	19.93	35	否			51.97	45.38	50	否			403229.19	8.71	3.81	55.74	11.74	78	连续	大气
在线	2020-2-25	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.48	1.30	10	否			24.07	21.02	35	否			49.44	43.15	50	否			401948.28	8.73	3.82	56.23	12.11	78	连续	大气
在线	2020-2-25	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.54	1.35	10	否			28.74	25.20	35	否			48.49	42.60	50	否			399366.25	8.69	3.92	56.21	12.29	78	连续	大气
在线	2020-2-25	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.44	1.27	10	否			36.40	32.11	35	否			49.72	43.85	50	否			393075.13	8.53	4.00	55.82	12.16	78	连续	大气
在线	2020-2-25	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.42	1.25	10	否			33.28	29.27	35	否			50.08	44.07	50	否			397045.47	8.58	3.95	55.54	11.86	78	连续	大气
在线	2020-2-25	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.45	1.29	10	否			21.29	18.93	35	否			54.03	48.05	50	否			396330.81	8.60	4.13	55.68	12.14	78	连续	大气
在线	2020-2-25	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.45	1.29	10	否			18.54	16.47	35	否			49.96	44.40	50	否			401400.94	8.71	4.12	55.76	12.16	78	连续	大气
在线	2020-2-25	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.38	1.23	10	否			18.70	16.63	35	否			41.23	37.01	50	否			401095.69	8.68	4.13	55.64	11.96	78	连续	大气
在线	2020-2-25	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.35	1.18	10	否			32.58	28.46	35	否			39.91	34.87	50	否			389669.25	8.40	3.83	55.69	11.55	78	连续	大气
在线	2020-2-25	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.35	1.19	10	否			28.39	24.97	35	否			51.11	44.96	50	否			404993.31	8.66	3.95	55.40	10.86	78	连续	大气