

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-2-27	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.83	5.54	10	否			21.42	24.68	35	否			31.86	36.55	50	否			578169.56	12.04	7.91	52.76	9.41	73	连续	大气
在线	2020-2-27	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.38	5.99	10	否			9.35	10.29	35	否			40.26	44.79	50	否			633785.06	13.03	7.51	53.04	8.18	73	连续	大气
在线	2020-2-27	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.84	6.81	10	否			5.44	6.33	35	否			32.48	37.86	50	否			624734.13	12.89	8.14	52.77	8.56	73	连续	大气
在线	2020-2-27	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.36	6.16	10	否			10.77	12.28	35	否			31.05	35.63	50	否			609927.19	12.59	7.92	52.31	8.72	73	连续	大气
在线	2020-2-27	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.31	5.01	10	否			10.65	12.26	35	否			35.61	41.41	50	否			590946.25	12.22	8.09	51.96	8.91	73	连续	大气
在线	2020-2-27	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.06	5.90	10	否			5.36	6.24	35	否			35.88	41.85	50	否			585262.25	12.09	8.13	51.64	8.97	73	连续	大气
在线	2020-2-27	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.89	7.03	10	否			9.63	11.37	35	否			34.78	41.60	50	否			616900.56	12.79	8.41	51.97	9.24	73	连续	大气
在线	2020-2-27	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.96	7.43	10	否			5.54	6.92	35	否			30.87	38.53	50	否			598575.88	12.42	8.97	51.71	9.35	73	连续	大气
在线	2020-2-27	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.82	7.16	10	否			14.81	17.86	35	否			31.81	39.07	50	否			574675.13	11.90	8.79	51.46	9.15	73	连续	大气
在线	2020-2-27	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.01	6.99	10	否			13.33	15.51	35	否			34.30	39.86	50	否			572529.94	11.90	8.09	52.00	9.37	73	连续	大气
在线	2020-2-27	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.38	7.48	10	否			12.48	14.63	35	否			39.26	46.02	50	否			587831.31	12.26	8.22	52.38	9.60	73	连续	大气
在线	2020-2-27	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.40	5.07	10	否			17.96	20.58	35	否			35.24	40.47	50	否			551644.25	11.53	7.94	52.16	9.83	73	连续	大气
在线	2020-2-27	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.81	4.57	10	否			6.59	7.82	35	否			31.80	38.01	50	否			572125.50	11.78	8.47	51.08	8.77	73	连续	大气
在线	2020-2-27	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.61	5.29	10	否			9.40	10.69	35	否			34.71	39.91	50	否			612769.00	12.43	7.94	51.42	7.37	73	连续	大气
在线	2020-2-27	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.96	5.71	10	否			10.36	11.84	35	否			32.80	37.78	50	否			582969.06	11.94	7.97	52.01	8.01	73	连续	大气
在线	2020-2-27	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.29	6.05	10	否			13.84	15.78	35	否			34.63	39.62	50	否			587041.94	12.06	7.88	51.84	8.37	73	连续	大气
在线	2020-2-27	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.00	5.74	10	否			17.07	19.08	35	否			23.94	27.54	50	否			583862.75	12.05	7.89	51.95	8.80	73	连续	大气
在线	2020-2-27	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.50	5.04	10	否			15.02	16.71	35	否			35.91	40.35	50	否			611002.19	12.69	7.65	52.25	9.31	73	连续	大气
在线	2020-2-27	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.06	4.57	10	否			23.27	26.25	35	否			32.17	36.29	50	否			606779.13	12.65	7.70	52.18	9.64	73	连续	大气
在线	2020-2-27	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.59	5.06	10	否			22.06	24.33	35	否			28.00	30.89	50	否			605241.50	12.67	7.40	52.47	9.92	73	连续	大气
在线	2020-2-27	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.95	5.58	10	否			5.82	6.54	35	否			32.58	36.70	50	否			589440.44	12.34	7.68	52.32	9.97	73	连续	大气
在线	2020-2-27	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.06	5.78	10	否			7.23	8.24	35	否			33.78	38.62	50	否			594638.75	12.43	7.87	52.22	9.86	73	连续	大气
在线	2020-2-27	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.32	6.17	10	否			6.65	7.70	35	否			36.13	41.90	50	否			592136.94	12.37	8.07	52.03	9.84	73	连续	大气
在线	2020-2-27	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.04	5.93	10	否			11.95	14.12	35	否			35.46	41.86	50	否			578899.63	12.10	8.28	51.89	9.95	73	连续	大气
在线	2020-2-27	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.36	1.20	10	否			4.85	4.31	35	否			41.30	36.60	50	否			372629.59	7.94	4.08	54.47	10.83	73	连续	大气
在线	2020-2-27	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.54	1.36	10	否			3.52	3.09	35	否			45.74	40.31	50	否			393000.88	8.42	3.98	54.74	11.28	73	连续	大气
在线	2020-2-27	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.62	1.46	10	否			2.53	2.28	35	否			45.32	40.86	50	否			386592.66	8.27	4.35	54.40	11.15	73	连续	大气
在线	2020-2-27	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.52	1.36	10	否			2.74	2.45	35	否			39.75	35.66	50	否			374727.34	8.01	4.19	54.40	11.13	73	连续	大气
在线	2020-2-27	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.47	1.32	10	否			3.60	3.23	35	否			41.75	37.64	50	否			366540.41	7.84	4.31	54.37	11.18	73	连续	大气
在线	2020-2-27	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.46	1.33	10	否			4.35	3.99	35	否			44.34	40.74	50	否			364865.75	7.80	4.63	54.33	11.12	73	连续	大气
在线	2020-2-27	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.51	1.37	10	否			10.16	9.21	35	否			39.00	35.31	50	否			389321.25	8.34	4.41	54.				