

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
					mg/Nm	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³												
在线	2020-3-1	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.99	7.09	10	否			9.63	11.31	35	否			32.30	38.27	50	否			549150.94	11.46	8.31	50.96	9.96	73	连续	大气
在线	2020-3-1	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.92	6.67	10	否			15.76	17.69	35	否			32.75	36.93	50	否			590296.69	11.99	7.68	51.41	7.46	73	连续	大气
在线	2020-3-1	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.19	7.15	10	否			13.03	15.00	35	否			32.68	37.78	50	否			608331.19	12.39	8.01	51.36	7.72	73	连续	大气
在线	2020-3-1	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.18	7.09	10	否			13.76	15.72	35	否			33.74	38.70	50	否			610340.38	12.46	7.92	51.28	8.00	73	连续	大气
在线	2020-3-1	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.28	4.83	10	否			18.56	20.98	35	否			32.54	36.85	50	否			580443.50	11.89	7.73	51.06	8.30	73	连续	大气
在线	2020-3-1	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.00	4.96	10	否			5.41	6.70	35	否			33.93	42.05	50	否			589876.50	12.01	8.89	49.84	8.12	73	连续	大气
在线	2020-3-1	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.16	6.11	10	否			14.33	16.96	35	否			29.35	34.77	50	否			592993.19	12.11	8.35	50.09	8.27	73	连续	大气
在线	2020-3-1	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.75	6.64	10	否			10.34	11.86	35	否			32.46	37.48	50	否			583040.75	11.99	8.00	50.85	8.69	73	连续	大气
在线	2020-3-1	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.74	6.49	10	否			9.47	10.70	35	否			28.01	31.71	50	否			581868.13	12.02	7.73	51.19	9.05	73	连续	大气
在线	2020-3-1	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.63	5.48	10	否			2.90	3.44	35	否			29.70	35.12	50	否			584103.50	12.07	8.32	51.03	9.13	73	连续	大气
在线	2020-3-1	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.80	5.41	10	否			3.70	4.17	35	否			32.84	37.02	50	否			585198.56	12.10	7.69	50.92	9.19	73	连续	大气
在线	2020-3-1	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.28	6.05	10	否			2.11	2.40	35	否			35.53	40.67	50	否			595988.31	12.33	7.88	51.00	9.29	73	连续	大气
在线	2020-3-1	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.90	6.90	10	否			2.82	3.27	35	否			33.42	39.18	50	否			599169.88	12.48	8.17	51.55	9.75	73	连续	大气
在线	2020-3-1	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.64	5.14	10	否			10.18	11.28	35	否			35.44	39.28	50	否			608646.88	12.47	7.46	52.22	8.04	73	连续	大气
在线	2020-3-1	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.97	4.48	10	否			12.61	14.24	35	否			35.51	40.11	50	否			603240.81	12.31	7.72	51.76	7.83	73	连续	大气
在线	2020-3-1	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.32	4.97	10	否			8.14	9.37	35	否			36.16	41.64	50	否			592416.44	12.13	7.97	51.45	8.21	73	连续	大气
在线	2020-3-1	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.60	5.39	10	否			5.30	6.20	35	否			32.28	37.88	50	否			561236.69	11.53	8.21	51.14	8.50	73	连续	大气
在线	2020-3-1	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.30	5.97	10	否			7.90	8.88	35	否			33.20	37.41	50	否			568684.38	11.70	7.67	50.80	8.79	73	连续	大气
在线	2020-3-1	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.67	6.31	10	否			10.85	12.06	35	否			30.52	33.98	50	否			587687.13	12.11	7.52	50.86	8.96	73	连续	大气
在线	2020-3-1	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.43	4.98	10	否			8.27	9.29	35	否			37.66	42.64	50	否			615694.19	12.72	7.75	51.04	9.21	73	连续	大气
在线	2020-3-1	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.05	3.51	10	否			13.60	15.52	35	否			30.85	35.47	50	否			581171.38	12.02	7.95	51.09	9.16	73	连续	大气
在线	2020-3-1	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.46	3.97	10	否			5.67	6.48	35	否			30.04	34.46	50	否			578276.69	11.94	7.92	50.90	9.13	73	连续	大气
在线	2020-3-1	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.36	4.99	10	否			10.48	11.98	35	否			27.45	31.42	50	否			573028.44	11.86	7.89	51.06	9.27	73	连续	大气
在线	2020-3-1	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.90	5.70	10	否			11.22	13.05	35	否			33.51	39.05	50	否			578418.94	11.96	8.11	50.78	9.27	73	连续	大气
在线	2020-3-1	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.42	1.32	10	否			14.39	13.26	35	否			42.38	39.33	50	否			347422.78	7.39	4.86	54.61	10.57	73	连续	大气
在线	2020-3-1	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.50	1.38	10	否			14.48	13.28	35	否			42.53	39.30	50	否			356038.97	7.62	4.77	54.64	11.07	73	连续	大气
在线	2020-3-1	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.53	1.38	10	否			11.18	10.11	35	否			43.12	39.01	50	否			363756.34	7.81	4.41	55.04	11.28	73	连续	大气
在线	2020-3-1	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.55	1.39	10	否			13.76	12.31	35	否			45.69	40.86	50	否			362657.34	7.80	4.23	55.18	11.38	73	连续	大气
在线	2020-3-1	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.53	1.36	10	否			15.48	13.80	35	否			42.63	38.00	50	否			352444.50	7.58	4.16	55.08	11.35	73	连续	大气
在线	2020-3-1	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.53	1.37	10	否			19.36	17.29	35	否			50.43	44.98	50	否			360026.75	7.73	4.17	54.99	11.28	73	连续	大气
在线	2020-3-1	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.61	1.43	10	否			18.67	16.64	35	否			47.73	42.53	50	否			364220.09	7.80	4.17					