

| 监测方式 | 监测日期/时间 | | 排放设备 | 监测点位 | 颗粒物 | | | | | | SO2 | | | | | | NOx | | | | | | 流量 Nm ³ /h | 流速 m/s | O ₂ % | 温度 ℃ | 湿度 % | 生产 负荷 % | 排放 方式 | 排放 去向 |
|------|----------|----|------|-----------|--------------------|--------------------|----------|----------|----------|------|--------------------|--------------------|----------|----------|----------|------|--------------------|--------------------|----------|----------|----------|------|--------------------------|-----------|---------------------|---------|---------|---------------|----------|----------|
| | | | | | 实测 | 折算 | 标准 限值 | 是否 超标 | 超标倍 数 | 超标原因 | 实测 | 折算 | 标准 限值 | 是否 超标 | 超标倍 数 | 超标原因 | 实测 | 折算 | 标准 限值 | 是否 超标 | 超标倍 数 | 超标原因 | | | | | | | | |
| | | | | | mg/Nm ³ | mg/Nm ³ | | | | | mg/Nm ³ | mg/Nm ³ | | | | | mg/Nm ³ | mg/Nm ³ | | | | | | | | | | | | |
| 在线 | 2020-3-2 | 0 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 5.34 | 6.22 | 10 | 否 | | | 8.43 | 9.79 | 35 | 否 | | | 34.57 | 40.23 | 50 | 否 | | | 598720.19 | 12.38 | 8.10 | 50.58 | 9.35 | 77 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-3-2 | 1 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 5.43 | 5.94 | 10 | 否 | | | 17.91 | 19.40 | 35 | 否 | | | 32.61 | 35.63 | 50 | 否 | | | 624142.38 | 12.68 | 7.26 | 51.30 | 7.58 | 77 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-3-2 | 2 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 5.56 | 5.96 | 10 | 否 | | | 9.43 | 10.07 | 35 | 否 | | | 35.70 | 38.31 | 50 | 否 | | | 632501.88 | 12.87 | 7.01 | 52.02 | 7.53 | 77 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-3-2 | 3 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 5.40 | 5.88 | 10 | 否 | | | 8.00 | 8.70 | 35 | 否 | | | 34.29 | 37.34 | 50 | 否 | | | 636842.25 | 12.98 | 7.22 | 51.65 | 7.78 | 77 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-3-2 | 4 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 4.32 | 4.66 | 10 | 否 | | | 9.75 | 10.52 | 35 | 否 | | | 34.92 | 37.68 | 50 | 否 | | | 619808.75 | 12.69 | 7.10 | 51.63 | 8.17 | 77 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-3-2 | 5 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 4.68 | 5.07 | 10 | 否 | | | 8.92 | 9.67 | 35 | 否 | | | 37.89 | 41.10 | 50 | 否 | | | 623469.00 | 12.81 | 7.18 | 51.53 | 8.49 | 77 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-3-2 | 6 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 5.18 | 5.66 | 10 | 否 | | | 6.53 | 7.14 | 35 | 否 | | | 40.38 | 44.10 | 50 | 否 | | | 624367.81 | 12.82 | 7.27 | 51.25 | 8.54 | 77 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-3-2 | 7 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 5.40 | 5.91 | 10 | 否 | | | 8.57 | 9.38 | 35 | 否 | | | 31.64 | 34.63 | 50 | 否 | | | 628392.88 | 12.92 | 7.30 | 51.33 | 8.64 | 77 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-3-2 | 8 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 5.68 | 6.20 | 10 | 否 | | | 7.32 | 8.01 | 35 | 否 | | | 36.50 | 39.92 | 50 | 否 | | | 628860.81 | 12.97 | 7.28 | 51.58 | 8.86 | 77 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-3-2 | 9 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 6.09 | 6.81 | 10 | 否 | | | 5.17 | 5.74 | 35 | 否 | | | 39.61 | 44.29 | 50 | 否 | | | 636110.44 | 13.15 | 7.57 | 51.70 | 9.06 | 77 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-3-2 | 10 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 6.39 | 7.69 | 10 | 否 | | | 5.60 | 6.73 | 35 | 否 | | | 30.95 | 37.25 | 50 | 否 | | | 590397.88 | 12.22 | 8.54 | 51.39 | 9.24 | 77 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-3-2 | 11 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 5.94 | 6.72 | 10 | 否 | | | 10.19 | 11.51 | 35 | 否 | | | 31.18 | 35.19 | 50 | 否 | | | 601740.25 | 12.43 | 7.68 | 51.78 | 8.90 | 77 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-3-2 | 12 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 3.25 | 3.85 | 10 | 否 | | | 3.51 | 4.16 | 35 | 否 | | | 31.64 | 37.54 | 50 | 否 | | | 595861.88 | 12.41 | 8.36 | 52.37 | 9.49 | 77 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-3-2 | 13 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 3.27 | 3.86 | 10 | 否 | | | 10.16 | 11.96 | 35 | 否 | | | 32.21 | 38.27 | 50 | 否 | | | 602947.56 | 12.36 | 8.32 | 51.60 | 8.27 | 77 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-3-2 | 14 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 3.86 | 4.30 | 10 | 否 | | | 13.19 | 14.51 | 35 | 否 | | | 32.02 | 35.60 | 50 | 否 | | | 616270.88 | 12.49 | 7.50 | 51.83 | 7.19 | 77 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-3-2 | 15 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 4.36 | 5.20 | 10 | 否 | | | 1.87 | 2.23 | 35 | 否 | | | 33.35 | 39.81 | 50 | 否 | | | 592261.25 | 12.05 | 8.43 | 51.43 | 7.62 | 77 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-3-2 | 16 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 4.70 | 5.57 | 10 | 否 | | | 7.13 | 8.21 | 35 | 否 | | | 30.86 | 36.66 | 50 | 否 | | | 599464.25 | 12.21 | 8.37 | 51.14 | 7.79 | 77 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-3-2 | 17 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 4.66 | 5.30 | 10 | 否 | | | 10.58 | 11.99 | 35 | 否 | | | 32.35 | 36.74 | 50 | 否 | | | 619611.88 | 12.75 | 7.80 | 52.00 | 8.52 | 77 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-3-2 | 18 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 4.36 | 5.09 | 10 | 否 | | | 3.88 | 4.52 | 35 | 否 | | | 34.82 | 40.62 | 50 | 否 | | | 600940.06 | 12.39 | 8.14 | 51.86 | 8.73 | 77 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-3-2 | 19 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 4.73 | 5.52 | 10 | 否 | | | 2.60 | 3.03 | 35 | 否 | | | 31.27 | 36.44 | 50 | 否 | | | 612613.56 | 12.61 | 8.13 | 51.36 | 8.76 | 77 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-3-2 | 20 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 4.91 | 5.88 | 10 | 否 | | | 2.00 | 2.39 | 35 | 否 | | | 29.55 | 35.43 | 50 | 否 | | | 612719.00 | 12.58 | 8.47 | 50.85 | 8.66 | 77 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-3-2 | 21 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 5.16 | 6.11 | 10 | 否 | | | 2.53 | 2.98 | 35 | 否 | | | 29.41 | 34.87 | 50 | 否 | | | 606798.56 | 12.45 | 8.34 | 50.85 | 8.54 | 77 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-3-2 | 22 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 5.83 | 6.95 | 10 | 否 | | | 5.21 | 6.18 | 35 | 否 | | | 33.78 | 40.21 | 50 | 否 | | | 595733.81 | 12.28 | 8.40 | 51.07 | 8.89 | 77 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-3-2 | 23 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 6.38 | 7.57 | 10 | 否 | | | 7.29 | 8.62 | 35 | 否 | | | 36.14 | 42.84 | 50 | 否 | | | 603010.44 | 12.40 | 8.35 | 50.69 | 8.78 | 77 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-3-2 | 0 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.67 | 1.51 | 10 | 否 | | | 17.69 | 15.93 | 35 | 否 | | | 48.58 | 43.78 | 50 | 否 | | | 373999.63 | 7.92 | 4.35 | 54.79 | 10.19 | 77 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-3-2 | 1 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.74 | 1.53 | 10 | 否 | | | 27.20 | 23.80 | 35 | 否 | | | 42.21 | 37.07 | 50 | 否 | | | 376404.78 | 8.06 | 3.90 | 55.18 | 11.05 | 77 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-3-2 | 2 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.75 | 1.52 | 10 | 否 | | | 22.92 | 19.98 | 35 | 否 | | | 50.01 | 43.59 | 50 | 否 | | | 376227.00 | 8.10 | 3.79 | 55.47 | 11.50 | 77 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-3-2 | 3 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.70 | 1.47 | 10 | 否 | | | 23.14 | 20.05 | 35 | 否 | | | 44.83 | 38.88 | 50 | 否 | | | 376509.41 | 8.11 | 3.70 | 55.36 | 11.51 | 77 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-3-2 | 4 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.43 | 1.25 | 10 | 否 | | | 37.49 | 32.64 | 35 | 否 | | | 48.81 | 42.49 | 50 | 否 | | | 375701.69 | 8.07 | 3.77 | 55.02 | 11.36 | 77 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-3-2 | 5 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.53 | 1.32 | 10 | 否 | | | 35.96 | 31.10 | 35 | 否 | | | 47.52 | 41.12 | 50 | 否 | | | 375205.16 | 8.04 | 3.66 | 54.74 | 11.23 | 77 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-3-2 | 6 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.58 | 1.37 | 10 | 否 | | | 24.02 | 20.80 | 35 | 否 | | | 49.52 | 42.89 | 50 | 否 | | | 377970.44 | 8.12 | 3.68 | 55.08 | 11.41 | 77 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-3-2 | 7 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.64 | 1.43 | 10 | 否 | | | 12.13 | 10.57 | 35 | 否 | | | 48.16 | 41.99 | 50 | 否 | | | 376219.06 | 8.11 | 3.80 | 55.38 | 11.58 | 77 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-3-2 | 8 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.64 | 1.44 | 10 | 否 | | | 5.40 | 4.75 | 35 | 否 | | | 49.37 | 43.45 | 50 | 否 | | | 369451.66 | 7.94 | 3.95 | 55.11 | 11.37 | 77 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-3-2 | 9 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.64 | 1.45 | 10 | 否 | | | 4.07 | 3.59 | 35 | 否 | | | 49.44 | 43.59 | 50 | 否 | | | 376282.84 | 8.06 | 3.98 | 54.84 | 11.18 | 77 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-3-2 | 10 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.68 | 1.50 | 10 | 否 | | | 3.84 | 3.43 | 35 | 否 | | | 47.87 | 42.96 | 50 | 否 | | | 353598.84 | 7.60 | 4.26 | 54.89 | 11.46 | 77 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-3-2 | 11 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.62 | 1.57 | 10 | 否 | | | 3.63 | 3.48 | 35 | 否 | | | 29.72 | 28.80 | 50 | 否 | | | 371781.31 | 7.91 | 5.50 | 54.37 | 10.67 | 77 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-3-2 | 12 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.41 | 1.24 | 10 | 否 | | | 12.52 | 10.97 | 35 | 否 | | | 35.13 | 30.85 | 50 | 否 | | | 363100.22 | 7.63 | 3.91 | 54.40 | 9.56 | 77 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-3-2 | 13 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.47 | 1.31 | 10 | 否 | | | 13.64 | 12.10 | 35 | 否 | | | 46.07 | 41.01 | 50 | 否 | | | 360666.41 | 7.69 | 4.10 | 55.00 | 10.76 | 77 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-3-2 | 14 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.59 | 1.41 | 10 | 否 | | | 7.13 | 6.35 | 35 | 否 | | | 44.24 | 39.39 | 50 | 否 | | | 363967.28 | 7.81 | 4.14 | 55.54 | 11.12 | 77 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-3-2 | 15 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.61 | 1.49 | 10 | 否 | | | 3.53 | 3.26 | 35 | 否 | | | 39.12 | 36.11 | 50 | 否 | | | 348094.72 | 7.47 | 4.78 | 55.21 | 11.15 | 77 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-3-2 | 16 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.66 | 1.49 | 10 | 否 | | | 6.79 | 6.06 | 35 | 否 | | | 41.82 | 37.59 | 50 | 否 | | | 358876.63 | 7.68 | 4.32 | 54.97 | 11.02 | 77 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-3-2 | 17 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.73 | 1.51 | 10 | 否 | | | 13.03 | 11.38 | 35 | 否 | | | 44.64 | 39.01 | 50 | 否 | | | 365502.81 | 7.88 | 3.83 | 55.63 | 11.49 | 77 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-3-2 | 18 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.71 | 1.51 | 10 | 否 | | | 5.49 | 4.85 | 35 | 否 | | | 40.64 | 36.00 | 50 | 否 | | | 355101.78 | 7.67 | 4.10 | 55.74 | 11.70 | 77 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-3-2 | 19 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.74 | 1.61 | 10 | 否 | | | 2.63 | 2.44 | 35 | 否 | | | 47.07 | 43.71 | 50 | 否 | | | 362759.00 | 7.77 | 4.83 | 54.64 | 11.21 | 77 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-3-2 | 20 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.79 | 1.65 | 10 | 否 | | | 2.73 | 2.51 | 35 | 否 | | | 41.29 | 37.89 | 50 | 否 | | | 365299.91 | 7.79 | 4.66 | 54.37 | 10.85 | 77 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-3-2 | 21 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.81 | 1.66 | 10 | 否 | | | 3.57 | 3.26 | 35 | 否 | | | 42.12 | 38.57 | 50 | 否 | | | 361824.19 | 7.71 | 4.62 | 54.47 | 10.81 | 77 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-3-2 | 22 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.81 | 1.64 | 10 | 否 | | | 7.19 | 6.50 | 35 | 否 | | | 43.56 | 39.41 | 50 | 否 | | | 355598.25 | 7.61 | 4.42 | 54.63 | 11.14 | 77 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-3-2 | 23 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.82 | 1.63 | 10 | 否 | | | 13.53 | 12.06 | 35 | 否 | | | 39.75 | 35.54 | 50 | 否 | | | 360836.22 | 7.74 | 4.21 | 54.75 | 11.24 | 77 | 连续 | 大气 |