

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
					mg/Nm	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³												
在线	2020-3-6	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.16	4.26	10	否			9.01	12.12	35	否			17.50	23.61	50	否			431439.34	8.77	9.88	48.34	8.15	65	连续	大气
在线	2020-3-6	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.39	4.27	10	否			15.50	19.52	35	否			18.28	23.04	50	否			451167.59	9.20	9.08	48.28	8.50	65	连续	大气
在线	2020-3-6	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.39	4.06	10	否			13.64	16.35	35	否			29.23	34.88	50	否			561554.38	11.20	8.46	49.17	6.40	65	连续	大气
在线	2020-3-6	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.66	3.27	10	否			11.08	13.55	35	否			25.68	31.50	50	否			536402.75	10.81	8.76	50.12	6.99	65	连续	大气
在线	2020-3-6	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.59	3.06	10	否			8.84	10.44	35	否			27.88	32.95	50	否			546296.81	11.07	8.31	49.99	7.56	65	连续	大气
在线	2020-3-6	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.71	3.26	10	否			6.42	7.70	35	否			28.22	33.88	50	否			542079.75	11.01	8.51	49.78	7.83	65	连续	大气
在线	2020-3-6	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.87	3.47	10	否			6.62	8.01	35	否			27.19	32.91	50	否			513200.84	10.45	8.61	49.65	8.08	65	连续	大气
在线	2020-3-6	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.13	3.82	10	否			6.69	8.15	35	否			27.11	33.08	50	否			492180.41	10.03	8.71	49.42	8.22	65	连续	大气
在线	2020-3-6	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.39	4.16	10	否			5.72	7.02	35	否			26.28	32.25	50	否			480223.13	9.79	8.78	49.16	8.25	65	连续	大气
在线	2020-3-6	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.48	4.28	10	否			4.65	5.70	35	否			31.60	38.81	50	否			547639.06	11.12	8.78	49.02	8.12	65	连续	大气
在线	2020-3-6	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.80	3.49	10	否			6.51	8.09	35	否			28.72	35.82	50	否			524163.25	10.69	8.97	49.37	8.33	65	连续	大气
在线	2020-3-6	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.11	2.56	10	否			12.12	14.61	35	否			28.77	34.77	50	否			526142.25	10.74	8.58	49.37	8.49	65	连续	大气
在线	2020-3-6	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.48	3.13	10	否			11.84	14.92	35	否			28.83	36.30	50	否			526799.25	10.78	9.09	49.49	8.67	65	连续	大气
在线	2020-3-6	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.23	3.90	10	否			16.64	20.09	35	否			25.38	30.74	50	否			492193.53	10.14	8.59	49.85	9.17	65	连续	大气
在线	2020-3-6	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.57	4.21	10	否			14.48	16.99	35	否			24.88	29.29	50	否			494292.31	9.95	8.26	49.85	6.97	65	连续	大气
在线	2020-3-6	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.74	4.43	10	否			14.10	16.68	35	否			25.49	30.16	50	否			502292.63	10.08	8.32	49.46	6.80	65	连续	大气
在线	2020-3-6	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.81	4.59	10	否			13.37	16.08	35	否			25.49	30.70	50	否			535942.44	10.78	8.55	49.19	7.15	65	连续	大气
在线	2020-3-6	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.89	4.87	10	否			10.87	13.59	35	否			23.24	29.07	50	否			520644.47	10.54	9.01	49.38	7.69	65	连续	大气
在线	2020-3-6	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.92	4.82	10	否			15.21	18.59	35	否			24.44	30.12	50	否			542913.13	11.00	8.81	49.15	7.85	65	连续	大气
在线	2020-3-6	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.19	3.84	10	否			19.48	23.34	35	否			25.62	30.73	50	否			558153.75	11.34	8.50	49.19	8.12	65	连续	大气
在线	2020-3-6	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.13	2.61	10	否			8.74	10.67	35	否			23.98	29.34	50	否			546667.13	11.12	8.74	49.34	8.13	65	连续	大气
在线	2020-3-6	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.47	3.12	10	否			8.11	10.01	35	否			24.60	31.06	50	否			558652.44	11.38	9.10	49.45	8.30	65	连续	大气
在线	2020-3-6	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.05	3.81	10	否			4.15	5.16	35	否			29.34	36.64	50	否			567659.75	11.59	8.99	49.45	8.49	65	连续	大气
在线	2020-3-6	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.40	4.27	10	否			4.88	6.11	35	否			28.40	35.65	50	否			562118.44	11.47	9.05	49.32	8.52	65	连续	大气
在线	2020-3-6	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.13	1.19	10	否			11.67	12.28	35	否			25.76	27.18	50	否			321587.66	6.64	6.78	51.42	8.75	65	连续	大气
在线	2020-3-6	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.10	1.12	10	否			12.33	12.50	35	否			28.57	28.98	50	否			352599.75	7.24	6.21	51.30	8.25	65	连续	大气
在线	2020-3-6	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.13	1.08	10	否			6.02	5.80	35	否			42.28	40.34	50	否			426934.88	8.83	5.31	51.83	8.93	65	连续	大气
在线	2020-3-6	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.73	0.71	10	否			16.05	15.38	35	否			42.74	41.26	50	否			411485.84	8.61	5.46	52.61	9.66	65	连续	大气
在线	2020-3-6	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.86	0.81	10	否			9.95	9.38	35	否			43.27	40.88	50	否			410196.16	8.62	5.11	52.87	10.02	65	连续	大气
在线	2020-3-6	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.98	0.96	10	否			6.27	6.11	35	否			41.04	40.11	50	否			396991.78	8.37	5.66	53.02	10.23	65	连续	大气
在线	2020-3-6	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.03	1.02	10	否			5.69	5.60	35	否			38.25	37.60	50	否			378858.25	7.96	5.74	52.61	10.01	65		