

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-3-11	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.02	4.83	10	否			17.44	20.99	35	否			37.26	44.90	50	否			572067.50	11.87	8.54	51.28	9.50	76	连续	大气
在线	2020-3-11	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.55	4.24	10	否			6.30	7.53	35	否			32.84	39.28	50	否			587304.13	12.16	8.45	51.04	9.39	76	连续	大气
在线	2020-3-11	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.85	4.52	10	否			9.60	11.26	35	否			35.77	42.04	50	否			594141.25	12.36	8.23	51.05	9.82	76	连续	大气
在线	2020-3-11	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.06	4.72	10	否			8.89	10.32	35	否			38.48	44.71	50	否			619520.88	12.59	8.09	51.25	7.64	76	连续	大气
在线	2020-3-11	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.47	5.33	10	否			5.51	6.56	35	否			33.60	39.98	50	否			604239.25	12.29	8.41	51.22	7.69	76	连续	大气
在线	2020-3-11	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.01	4.85	10	否			6.62	7.95	35	否			35.12	42.42	50	否			585315.69	11.89	8.58	50.49	7.79	76	连续	大气
在线	2020-3-11	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.89	4.98	10	否			3.93	5.02	35	否			30.43	38.96	50	否			573551.56	11.63	9.28	49.63	7.79	76	连续	大气
在线	2020-3-11	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.19	5.66	10	否			2.68	3.58	35	否			29.18	39.33	50	否			542834.38	10.98	9.88	48.78	7.73	76	连续	大气
在线	2020-3-11	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.47	5.70	10	否			9.46	11.91	35	否			24.98	31.91	50	否			503622.09	10.18	9.25	48.70	7.62	76	连续	大气
在线	2020-3-11	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.79	5.86	10	否			12.60	15.41	35	否			27.33	33.44	50	否			500372.84	10.18	8.75	49.52	8.06	76	连续	大气
在线	2020-3-11	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.71	5.91	10	否			7.84	9.84	35	否			31.52	39.57	50	否			551487.19	11.28	9.05	49.96	8.51	76	连续	大气
在线	2020-3-11	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.38	4.31	10	否			9.46	12.06	35	否			28.19	35.90	50	否			511830.19	10.51	9.23	50.39	8.73	76	连续	大气
在线	2020-3-11	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.66	4.62	10	否			10.61	13.35	35	否			26.34	33.17	50	否			491365.06	10.11	9.10	50.52	8.83	76	连续	大气
在线	2020-3-11	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.96	5.02	10	否			6.87	8.70	35	否			23.06	29.29	50	否			479301.94	9.87	9.17	50.24	8.99	76	连续	大气
在线	2020-3-11	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.90	4.71	10	否			14.09	16.95	35	否			29.05	35.01	50	否			484808.25	10.02	8.56	50.43	9.31	76	连续	大气
在线	2020-3-11	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.09	5.08	10	否			6.50	8.01	35	否			34.63	42.90	50	否			520885.94	10.57	8.88	50.68	7.59	76	连续	大气
在线	2020-3-11	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.78	6.03	10	否			4.53	5.69	35	否			26.60	33.44	50	否			499418.19	10.12	9.10	50.66	7.40	76	连续	大气
在线	2020-3-11	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.57	5.74	10	否			6.31	7.89	35	否			30.69	38.73	50	否			518404.88	10.54	9.03	50.61	7.75	76	连续	大气
在线	2020-3-11	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.54	5.69	10	否			11.69	14.52	35	否			32.28	40.49	50	否			560723.50	11.45	9.03	50.65	8.22	76	连续	大气
在线	2020-3-11	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.77	4.78	10	否			7.42	9.30	35	否			26.55	33.84	50	否			545530.19	11.17	9.18	50.57	8.50	76	连续	大气
在线	2020-3-11	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.93	3.72	10	否			8.01	10.18	35	否			32.02	40.74	50	否			522677.06	10.70	9.20	50.31	8.46	76	连续	大气
在线	2020-3-11	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.78	4.80	10	否			8.34	10.59	35	否			30.58	38.83	50	否			537302.88	11.08	9.19	50.89	9.02	76	连续	大气
在线	2020-3-11	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.28	5.54	10	否			8.08	10.46	35	否			30.53	39.51	50	否			530412.75	10.96	9.41	50.87	9.20	76	连续	大气
在线	2020-3-11	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.35	5.68	10	否			11.41	14.76	35	否			26.10	34.15	50	否			530950.50	10.97	9.50	50.60	9.26	76	连续	大气
在线	2020-3-11	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.90	0.81	10	否			11.95	10.74	35	否			45.71	41.10	50	否			477299.09	10.18	4.32	54.11	11.17	76	连续	大气
在线	2020-3-11	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.00	0.90	10	否			8.17	7.39	35	否			45.34	41.03	50	否			492224.66	10.40	4.41	53.80	10.41	76	连续	大气
在线	2020-3-11	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.06	0.95	10	否			7.70	6.90	35	否			50.38	45.12	50	否			500617.50	10.51	4.25	53.76	9.85	76	连续	大气
在线	2020-3-11	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.09	0.97	10	否			9.31	8.26	35	否			48.91	43.42	50	否			506671.13	10.73	4.10	53.91	10.58	76	连续	大气
在线	2020-3-11	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.19	1.07	10	否			6.46	5.81	35	否			47.80	42.97	50	否			498623.16	10.58	4.32	53.79	10.74	76	连续	大气
在线	2020-3-11	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.21	1.09	10	否			5.49	4.96	35	否			47.06	42.52	50	否			473974.03	10.05	4.40	53.52	10.74	76	连续	大气
在线	2020-3-11	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.28	1.16	10	否			4.86	4.41	35	否			48.23	43.71	50	否			466113.69	9.						