

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-3-14	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.63	3.65	10	否			6.72	9.27	35	否			29.30	40.63	50	否			514467.25	10.63	10.16	50.33	9.21	71	连续	大气
在线	2020-3-14	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.97	5.17	10	否			9.51	12.43	35	否			27.43	35.86	50	否			531163.50	11.00	9.51	50.67	9.38	71	连续	大气
在线	2020-3-14	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.51	5.54	10	否			9.86	12.09	35	否			25.59	31.48	50	否			561742.38	11.66	8.78	51.31	9.45	71	连续	大气
在线	2020-3-14	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.59	5.63	10	否			17.11	20.89	35	否			29.50	36.24	50	否			576107.75	11.98	8.76	51.65	9.50	71	连续	大气
在线	2020-3-14	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.38	5.39	10	否			10.71	13.15	35	否			31.64	38.89	50	否			579229.63	11.73	8.79	51.05	7.25	71	连续	大气
在线	2020-3-14	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.31	5.41	10	否			7.82	9.79	35	否			34.21	42.89	50	否			577447.44	11.69	9.03	50.47	7.42	71	连续	大气
在线	2020-3-14	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.39	4.23	10	否			6.60	8.21	35	否			32.73	40.75	50	否			565097.94	11.48	8.94	50.43	7.67	71	连续	大气
在线	2020-3-14	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.32	4.06	10	否			17.05	20.86	35	否			33.82	41.34	50	否			545868.31	11.19	8.73	51.21	8.27	71	连续	大气
在线	2020-3-14	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.86	4.92	10	否			11.23	14.27	35	否			34.05	43.37	50	否			513965.47	10.57	9.23	51.09	8.56	71	连续	大气
在线	2020-3-14	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.45	5.65	10	否			9.13	11.60	35	否			32.97	41.89	50	否			506556.97	10.42	9.19	51.07	8.65	71	连续	大气
在线	2020-3-14	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.83	6.04	10	否			11.37	14.21	35	否			31.79	39.74	50	否			544704.25	11.22	9.00	51.14	8.80	71	连续	大气
在线	2020-3-14	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.14	6.47	10	否			6.66	8.37	35	否			31.94	40.19	50	否			527264.25	10.89	9.08	50.93	9.06	71	连续	大气
在线	2020-3-14	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.10	6.61	10	否			8.96	11.61	35	否			29.02	37.65	50	否			515978.97	10.65	9.43	50.68	9.04	71	连续	大气
在线	2020-3-14	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.81	6.17	10	否			10.87	13.92	35	否			27.34	35.00	50	否			512570.50	10.56	9.29	50.79	8.90	71	连续	大气
在线	2020-3-14	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.76	6.14	10	否			10.80	13.93	35	否			29.88	38.53	50	否			494154.72	10.20	9.37	50.71	9.08	71	连续	大气
在线	2020-3-14	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.40	4.36	10	否			8.54	10.95	35	否			28.42	36.39	50	否			509024.75	10.50	9.29	50.83	9.01	71	连续	大气
在线	2020-3-14	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.27	2.85	10	否			8.87	11.15	35	否			27.49	34.62	50	否			524761.06	10.60	9.09	51.06	7.00	71	连续	大气
在线	2020-3-14	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.66	3.30	10	否			9.91	12.29	35	否			29.27	36.30	50	否			540414.44	11.03	8.90	51.60	7.85	71	连续	大气
在线	2020-3-14	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.88	3.58	10	否			9.61	11.94	35	否			31.78	39.50	50	否			541137.81	11.12	8.93	51.61	8.45	71	连续	大气
在线	2020-3-14	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.21	3.99	10	否			10.41	12.89	35	否			30.29	37.69	50	否			556255.94	11.46	8.93	51.55	8.73	71	连续	大气
在线	2020-3-14	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.59	4.56	10	否			6.88	8.73	35	否			29.12	36.99	50	否			545276.50	11.27	9.20	51.58	8.97	71	连续	大气
在线	2020-3-14	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.28	4.13	10	否			10.74	13.50	35	否			29.83	37.55	50	否			549565.25	11.39	9.08	51.62	9.29	71	连续	大气
在线	2020-3-14	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.43	4.41	10	否			11.86	15.20	35	否			32.00	41.09	50	否			552829.06	11.49	9.32	51.73	9.51	71	连续	大气
在线	2020-3-14	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.29	5.53	10	否			11.02	14.21	35	否			21.13	27.17	50	否			534542.94	11.14	9.35	51.70	9.67	71	连续	大气
在线	2020-3-14	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.72	0.71	10	否			11.86	11.70	35	否			40.15	39.55	50	否			425344.63	9.09	5.81	53.67	11.29	71	连续	大气
在线	2020-3-14	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.81	0.77	10	否			12.72	12.14	35	否			41.73	39.85	50	否			446470.03	9.53	5.24	53.68	11.21	71	连续	大气
在线	2020-3-14	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.87	0.79	10	否			17.46	15.93	35	否			40.64	37.10	50	否			461701.75	9.80	4.57	54.56	10.55	71	连续	大气
在线	2020-3-14	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.89	0.81	10	否			19.88	18.15	35	否			44.83	40.97	50	否			442632.78	9.46	4.59	54.90	11.03	71	连续	大气
在线	2020-3-14	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.93	0.86	10	否			9.20	8.51	35	否			46.37	42.90	50	否			429632.03	9.23	4.79	54.82	11.53	71	连续	大气
在线	2020-3-14	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.93	0.85	10	否			11.32	10.44	35	否			41.35	38.22	50	否			420881.44	9.05	4.76	54.74	11.57	71	连续	大气
在线	2020-3-14	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.83	0.75	10	否			22.81	20.66	35	否			42.98	38.92	50	否			437636.31	9.45	4.					