

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-3-15	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.23	5.64	10	否			8.49	11.31	35	否			25.58	34.13	50	否			521299.56	10.80	9.76	50.95	9.38	72	连续	大气
在线	2020-3-15	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.25	5.46	10	否			9.28	11.85	35	否			28.02	35.97	50	否			559910.75	11.58	9.33	51.09	9.23	72	连续	大气
在线	2020-3-15	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.66	5.72	10	否			15.09	18.46	35	否			31.51	38.66	50	否			571309.00	11.92	8.77	52.19	9.71	72	连续	大气
在线	2020-3-15	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.85	4.64	10	否			19.14	22.81	35	否			29.63	35.78	50	否			577596.31	12.09	8.54	52.11	10.06	72	连续	大气
在线	2020-3-15	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.77	3.52	10	否			10.21	12.86	35	否			30.66	38.91	50	否			567455.81	11.53	9.18	51.53	7.42	72	连续	大气
在线	2020-3-15	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.10	3.92	10	否			11.16	14.10	35	否			31.95	40.40	50	否			563682.81	11.48	9.14	51.39	7.65	72	连续	大气
在线	2020-3-15	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.84	5.00	10	否			9.98	12.93	35	否			30.22	39.13	50	否			582346.38	11.87	9.44	51.09	7.92	72	连续	大气
在线	2020-3-15	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.28	5.53	10	否			9.54	12.29	35	否			31.42	40.60	50	否			548789.56	11.25	9.38	51.11	8.36	72	连续	大气
在线	2020-3-15	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.30	5.67	10	否			12.18	15.91	35	否			30.64	40.30	50	否			513658.34	10.54	9.60	50.82	8.47	72	连续	大气
在线	2020-3-15	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.38	5.84	10	否			16.21	21.58	35	否			30.56	40.71	50	否			511056.34	10.50	9.73	51.01	8.53	72	连续	大气
在线	2020-3-15	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.68	4.75	10	否			8.22	10.60	35	否			30.89	39.83	50	否			475661.13	9.82	9.36	51.17	8.90	72	连续	大气
在线	2020-3-15	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.84	3.63	10	否			9.34	11.95	35	否			28.26	36.17	50	否			467951.13	9.69	9.28	51.23	9.17	72	连续	大气
在线	2020-3-15	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.62	4.68	10	否			11.68	15.08	35	否			31.39	40.52	50	否			451934.59	9.39	9.38	51.57	9.39	72	连续	大气
在线	2020-3-15	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.42	5.65	10	否			9.02	11.55	35	否			28.45	36.42	50	否			456151.69	9.49	9.28	51.62	9.47	72	连续	大气
在线	2020-3-15	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.91	6.28	10	否			7.91	10.12	35	否			28.22	36.13	50	否			477651.38	9.94	9.28	51.65	9.54	72	连续	大气
在线	2020-3-15	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.26	6.61	10	否			11.84	14.88	35	否			23.03	28.93	50	否			489855.06	10.27	9.06	51.95	10.11	72	连续	大气
在线	2020-3-15	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.06	6.31	10	否			4.61	5.75	35	否			30.48	37.97	50	否			538941.69	10.96	8.98	51.76	7.45	72	连续	大气
在线	2020-3-15	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.12	6.31	10	否			5.01	6.15	35	否			23.82	29.24	50	否			553159.31	11.36	8.82	52.64	8.18	72	连续	大气
在线	2020-3-15	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.68	4.58	10	否			5.75	7.18	35	否			28.36	35.43	50	否			542633.81	11.23	8.97	52.71	8.81	72	连续	大气
在线	2020-3-15	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.02	4.92	10	否			10.01	12.24	35	否			30.34	37.18	50	否			580706.06	12.09	8.76	53.17	9.31	72	连续	大气
在线	2020-3-15	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.88	6.07	10	否			8.72	10.84	35	否			28.85	35.81	50	否			565188.19	11.86	8.95	53.60	9.92	72	连续	大气
在线	2020-3-15	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.89	6.22	10	否			10.10	12.83	35	否			28.74	36.53	50	否			580162.75	12.17	9.20	52.93	10.08	72	连续	大气
在线	2020-3-15	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.90	4.94	10	否			10.98	13.71	35	否			27.01	33.94	50	否			566540.88	11.86	9.13	52.49	10.00	72	连续	大气
在线	2020-3-15	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.16	5.18	10	否			8.58	10.66	35	否			31.70	39.41	50	否			583519.75	12.23	8.94	52.72	10.05	72	连续	大气
在线	2020-3-15	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.01	1.01	10	否			7.41	7.35	35	否			38.61	38.36	50	否			434924.38	9.32	5.92	54.09	11.46	72	连续	大气
在线	2020-3-15	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.02	0.95	10	否			21.32	19.56	35	否			38.67	36.08	50	否			465442.16	9.96	4.92	54.42	11.33	72	连续	大气
在线	2020-3-15	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.07	0.97	10	否			21.43	19.43	35	否			48.71	44.21	50	否			470251.94	10.07	4.47	55.11	11.18	72	连续	大气
在线	2020-3-15	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.09	0.99	10	否			21.47	19.52	35	否			44.65	40.63	50	否			458972.84	9.82	4.51	55.29	11.07	72	连续	大气
在线	2020-3-15	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.02	0.93	10	否			25.32	23.14	35	否			43.81	40.15	50	否			447774.72	9.64	4.62	55.05	11.65	72	连续	大气
在线	2020-3-15	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.04	0.96	10	否			16.82	15.54	35	否			43.80	40.49	50	否			450155.38	9.70	4.77	54.98	11.72	72	连续	大气
在线	2020-3-15	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.96	0.87	10	否			23.01	21.03	35	否			43.14	39.43	50	否										