

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-3-22	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.42	3.06	10	否			14.66	18.44	35	否			29.90	37.81	50	否			559122.50	11.54	9.12	51.10	9.03	80	连续	大气
在线	2020-3-22	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.96	5.01	10	否			8.62	10.78	35	否			25.44	32.28	50	否			560325.94	11.56	9.17	50.96	9.06	80	连续	大气
在线	2020-3-22	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.74	5.67	10	否			8.82	10.54	35	否			26.80	31.90	50	否			566225.44	11.71	8.44	51.33	9.21	80	连续	大气
在线	2020-3-22	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.15	5.03	10	否			13.07	15.87	35	否			36.57	44.41	50	否			596545.75	12.36	8.65	51.45	9.38	80	连续	大气
在线	2020-3-22	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.76	2.16	10	否			20.23	24.66	35	否			29.96	36.80	50	否			609927.63	12.64	8.73	51.42	9.42	80	连续	大气
在线	2020-3-22	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.07	2.41	10	否			20.91	24.34	35	否			28.14	32.78	50	否			616089.50	12.68	8.11	51.88	8.63	80	连续	大气
在线	2020-3-22	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.56	2.99	10	否			9.74	11.35	35	否			31.41	36.62	50	否			616004.94	12.56	8.15	51.84	7.75	80	连续	大气
在线	2020-3-22	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.60	3.15	10	否			10.15	12.28	35	否			30.97	37.57	50	否			610006.31	12.53	8.62	52.06	8.37	80	连续	大气
在线	2020-3-22	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.84	3.57	10	否			5.99	7.51	35	否			28.90	36.23	50	否			545563.19	11.23	9.06	51.58	8.59	80	连续	大气
在线	2020-3-22	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.81	3.64	10	否			6.62	8.57	35	否			31.56	40.92	50	否			547137.25	11.21	9.42	50.79	8.39	80	连续	大气
在线	2020-3-22	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.31	4.37	10	否			7.27	9.41	35	否			29.72	38.98	50	否			514246.81	10.54	9.61	50.53	8.47	80	连续	大气
在线	2020-3-22	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.81	4.75	10	否			10.60	13.10	35	否			29.29	36.55	50	否			517840.69	10.63	8.97	50.73	8.65	80	连续	大气
在线	2020-3-22	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.04	4.94	10	否			8.38	10.17	35	否			33.34	40.70	50	否			528258.00	10.90	8.72	51.10	9.00	80	连续	大气
在线	2020-3-22	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.13	3.89	10	否			8.35	10.21	35	否			29.68	36.68	50	否			529277.69	10.95	8.87	51.47	9.17	80	连续	大气
在线	2020-3-22	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.25	2.70	10	否			10.27	12.18	35	否			31.18	37.36	50	否			536688.38	11.13	8.46	51.58	9.33	80	连续	大气
在线	2020-3-22	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.61	3.21	10	否			7.03	8.60	35	否			31.37	38.50	50	否			515478.69	10.72	8.78	51.86	9.54	80	连续	大气
在线	2020-3-22	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.42	4.12	10	否			7.52	9.00	35	否			19.88	24.27	50	否			536454.44	11.15	8.56	51.80	9.54	80	连续	大气
在线	2020-3-22	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.84	4.65	10	否			9.28	11.10	35	否			29.60	35.83	50	否			548720.94	11.35	8.61	51.93	9.08	80	连续	大气
在线	2020-3-22	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.13	4.96	10	否			11.44	13.75	35	否			27.17	32.65	50	否			563222.50	11.47	8.52	52.07	7.60	80	连续	大气
在线	2020-3-22	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.72	5.61	10	否			15.81	18.75	35	否			31.66	37.62	50	否			565408.50	11.60	8.37	52.23	8.20	80	连续	大气
在线	2020-3-22	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.66	5.67	10	否			14.18	17.22	35	否			32.23	39.23	50	否			571691.81	11.75	8.68	51.74	8.55	80	连续	大气
在线	2020-3-22	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.42	2.93	10	否			16.20	19.49	35	否			33.87	41.22	50	否			593125.88	12.23	8.65	51.68	8.90	80	连续	大气
在线	2020-3-22	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.15	2.71	10	否			11.60	14.63	35	否			35.16	44.32	50	否			601832.31	12.43	9.09	51.42	9.12	80	连续	大气
在线	2020-3-22	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.62	3.31	10	否			10.98	13.82	35	否			30.27	38.23	50	否			563836.81	11.68	9.13	51.41	9.27	80	连续	大气
在线	2020-3-22	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.89	0.80	10	否			21.06	18.93	35	否			37.79	34.03	50	否			454890.66	9.79	4.33	54.98	11.65	80	连续	大气
在线	2020-3-22	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.90	0.81	10	否			18.61	16.77	35	否			45.09	40.65	50	否			461163.53	9.92	4.35	54.88	11.65	80	连续	大气
在线	2020-3-22	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.92	0.83	10	否			15.99	14.51	35	否			41.55	37.67	50	否			462650.78	9.92	4.45	54.68	11.47	80	连续	大气
在线	2020-3-22	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.89	0.80	10	否			15.52	13.98	35	否			43.14	38.86	50	否			478973.47	10.28	4.35	54.78	11.53	80	连续	大气
在线	2020-3-22	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.91	0.81	10	否			19.47	17.33	35	否			45.17	40.21	50	否			487858.16	10.33	4.15	54.96	10.32	80	连续	大气
在线	2020-3-22	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.94	0.85	10	否			14.96	13.47	35	否			45.05	40.54	50	否			482385.47	10.34	4.33	54.96	11.36	80	连续	大气
在线	2020-3-22	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.94	0.88	10	否			12.60	11.78	35	否			43.03	40.25	50	否			481740.25	10.34						