

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
					mg/Nm	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³												
在线	2020-3-23	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.96	3.53	10	否			14.15	16.93	35	否			27.85	33.19	50	否			557131.06	11.48	8.43	51.01	8.95	79	连续	大气
在线	2020-3-23	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.41	4.22	10	否			6.90	8.50	35	否			32.48	40.19	50	否			601559.50	12.42	8.85	51.34	9.10	79	连续	大气
在线	2020-3-23	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.93	4.86	10	否			4.98	6.00	35	否			30.55	37.69	50	否			580201.56	12.00	8.84	51.12	9.25	79	连续	大气
在线	2020-3-23	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.47	3.09	10	否			8.59	10.77	35	否			30.33	38.08	50	否			562420.25	11.66	9.07	51.29	9.37	79	连续	大气
在线	2020-3-23	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.14	2.74	10	否			9.07	11.55	35	否			28.61	36.46	50	否			558383.44	11.54	9.26	50.82	9.20	79	连续	大气
在线	2020-3-23	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.49	3.15	10	否			5.01	6.26	35	否			30.41	38.51	50	否			581317.56	11.92	9.10	50.71	8.58	79	连续	大气
在线	2020-3-23	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.64	3.32	10	否			3.16	3.96	35	否			32.87	41.30	50	否			609635.69	12.29	9.06	50.73	7.07	79	连续	大气
在线	2020-3-23	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.20	4.01	10	否			7.07	8.89	35	否			26.31	33.03	50	否			551165.31	11.22	9.05	51.09	7.72	79	连续	大气
在线	2020-3-23	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.91	4.99	10	否			5.11	6.47	35	否			23.75	30.37	50	否			503388.22	10.27	9.22	50.55	7.99	79	连续	大气
在线	2020-3-23	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.13	5.08	10	否			3.87	4.75	35	否			30.88	38.01	50	否			576435.88	11.73	8.81	50.38	7.96	79	连续	大气
在线	2020-3-23	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.54	5.47	10	否			10.46	12.35	35	否			23.32	28.02	50	否			601313.38	12.36	8.51	51.32	8.74	79	连续	大气
在线	2020-3-23	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.09	6.24	10	否			2.77	3.37	35	否			22.86	27.99	50	否			555996.50	11.50	8.75	51.67	9.11	79	连续	大气
在线	2020-3-23	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.98	6.08	10	否			1.82	2.21	35	否			28.35	34.59	50	否			570200.44	11.81	8.72	51.79	9.25	79	连续	大气
在线	2020-3-23	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.94	5.96	10	否			5.34	6.42	35	否			22.78	27.51	50	否			544186.94	11.36	8.55	52.41	9.75	79	连续	大气
在线	2020-3-23	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.08	4.93	10	否			3.50	4.19	35	否			29.37	35.48	50	否			558918.44	11.62	8.57	51.81	9.59	79	连续	大气
在线	2020-3-23	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.83	10.43	10	是	0.04	定期校准	13.93	17.46	35	否			20.14	25.46	50	否			552906.06	11.36	9.11	51.91	8.44	79	连续	大气
在线	2020-3-23	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.85	3.47	10	否			13.37	16.19	35	否			32.85	39.44	50	否			544818.56	11.01	8.61	51.54	6.99	79	连续	大气
在线	2020-3-23	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.10	3.62	10	否			9.85	11.43	35	否			32.20	37.59	50	否			572663.25	11.68	8.15	52.02	7.75	79	连续	大气
在线	2020-3-23	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.55	4.14	10	否			8.79	10.18	35	否			31.93	37.30	50	否			562712.06	11.45	8.15	52.25	7.43	79	连续	大气
在线	2020-3-23	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.16	4.97	10	否			9.22	10.80	35	否			32.33	38.49	50	否			548912.81	11.25	8.39	52.27	8.12	79	连续	大气
在线	2020-3-23	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.09	4.88	10	否			10.63	12.49	35	否			33.86	40.39	50	否			540124.44	11.08	8.42	51.65	8.32	79	连续	大气
在线	2020-3-23	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.73	3.39	10	否			5.42	6.79	35	否			31.29	39.17	50	否			562926.56	11.58	9.00	51.57	8.65	79	连续	大气
在线	2020-3-23	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.20	2.65	10	否			12.64	15.31	35	否			30.15	36.45	50	否			562562.19	11.64	8.60	52.10	9.03	79	连续	大气
在线	2020-3-23	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.68	3.35	10	否			11.36	14.11	35	否			31.46	39.31	50	否			549056.88	11.41	9.00	52.03	9.40	79	连续	大气
在线	2020-3-23	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.21	1.11	10	否			28.48	26.12	35	否			39.15	36.10	50	否			460063.06	9.86	4.71	54.62	11.41	79	连续	大气
在线	2020-3-23	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.18	1.09	10	否			14.06	12.98	35	否			46.55	43.18	50	否			493555.13	10.59	4.82	54.84	11.55	79	连续	大气
在线	2020-3-23	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.17	1.12	10	否			8.06	7.70	35	否			41.20	39.41	50	否			481075.91	10.27	5.32	54.24	11.19	79	连续	大气
在线	2020-3-23	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.59	0.56	10	否			16.38	15.67	35	否			39.89	38.24	50	否			475248.19	10.08	5.35	53.52	10.79	79	连续	大气
在线	2020-3-23	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.65	0.63	10	否			17.42	16.88	35	否			38.75	37.56	50	否			481383.03	10.06	5.52	53.42	9.48	79	连续	大气
在线	2020-3-23	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.76	0.72	10	否			18.42	17.28	35	否			42.56	39.96	50	否			486987.03	10.27	5.01	53.81	10.22	79	连续	大气
在线</																														