

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-3-25	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.76	3.52	10	否			8.28	10.53	35	否			26.80	34.15	50	否			531510.00	10.89	9.21	50.19	8.55	73	连续	大气
在线	2020-3-25	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.39	4.10	10	否			11.99	14.48	35	否			28.66	34.69	50	否			561088.31	11.54	8.61	50.73	8.85	73	连续	大气
在线	2020-3-25	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.76	4.43	10	否			15.62	18.45	35	否			27.16	32.06	50	否			555877.69	11.49	8.29	51.21	9.18	73	连续	大气
在线	2020-3-25	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.66	4.38	10	否			14.58	17.39	35	否			30.18	36.12	50	否			554787.50	11.51	8.45	51.38	9.40	73	连续	大气
在线	2020-3-25	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.27	2.77	10	否			11.72	14.28	35	否			28.49	34.74	50	否			538135.00	11.15	8.70	51.17	9.31	73	连续	大气
在线	2020-3-25	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.76	3.43	10	否			8.63	10.73	35	否			29.41	36.63	50	否			537584.50	11.16	8.93	50.99	9.58	73	连续	大气
在线	2020-3-25	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.96	3.61	10	否			7.57	9.23	35	否			33.03	40.28	50	否			562160.31	11.34	8.70	50.83	7.00	73	连续	大气
在线	2020-3-25	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.28	4.00	10	否			12.69	15.50	35	否			28.56	34.86	50	否			567976.94	11.48	8.71	50.69	7.22	73	连续	大气
在线	2020-3-25	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.59	4.43	10	否			8.15	10.04	35	否			28.45	35.03	50	否			555285.06	11.27	8.81	50.64	7.64	73	连续	大气
在线	2020-3-25	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.04	2.51	10	否			8.02	9.69	35	否			27.44	33.75	50	否			566932.44	11.55	8.79	50.93	7.97	73	连续	大气
在线	2020-3-25	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.72	4.64	10	否			2.57	3.20	35	否			22.86	28.35	50	否			574671.38	11.80	8.95	51.23	8.61	73	连续	大气
在线	2020-3-25	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.69	3.25	10	否			6.11	7.33	35	否			26.65	32.17	50	否			596019.81	12.30	8.58	51.72	8.97	73	连续	大气
在线	2020-3-25	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.79	3.30	10	否			10.01	11.82	35	否			28.61	33.89	50	否			584395.25	12.19	8.32	52.73	9.66	73	连续	大气
在线	2020-3-25	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.48	4.24	10	否			8.21	9.90	35	否			25.58	31.34	50	否			553543.50	11.59	8.67	52.44	9.98	73	连续	大气
在线	2020-3-25	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.95	3.58	10	否			6.27	7.53	35	否			25.24	30.55	50	否			554819.88	11.53	8.59	51.93	9.49	73	连续	大气
在线	2020-3-25	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.59	3.14	10	否			15.45	18.74	35	否			25.24	30.59	50	否			551937.00	11.55	8.62	52.28	9.97	73	连续	大气
在线	2020-3-25	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.88	3.52	10	否			15.25	18.60	35	否			25.15	30.68	50	否			545846.94	11.41	8.72	52.07	9.92	73	连续	大气
在线	2020-3-25	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.22	3.78	10	否			16.33	19.17	35	否			30.51	35.85	50	否			538804.06	11.31	8.23	52.25	10.30	73	连续	大气
在线	2020-3-25	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.91	4.76	10	否			2.92	3.53	35	否			32.48	39.65	50	否			538957.19	11.03	8.68	51.87	8.04	73	连续	大气
在线	2020-3-25	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.92	4.63	10	否			13.50	15.88	35	否			29.19	34.46	50	否			574036.31	11.73	8.31	52.08	7.91	73	连续	大气
在线	2020-3-25	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.06	4.71	10	否			12.11	13.97	35	否			34.26	39.75	50	否			581033.00	11.94	8.06	52.19	8.42	73	连续	大气
在线	2020-3-25	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.33	3.89	10	否			12.48	14.38	35	否			35.07	40.73	50	否			580683.38	11.98	8.10	52.16	8.78	73	连续	大气
在线	2020-3-25	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.00	2.36	10	否			9.58	11.28	35	否			35.92	42.41	50	否			592593.19	12.29	8.30	52.22	9.25	73	连续	大气
在线	2020-3-25	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.23	2.70	10	否			8.46	10.09	35	否			28.01	33.81	50	否			576492.75	11.97	8.56	51.98	9.40	73	连续	大气
在线	2020-3-25	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.36	1.32	10	否			16.69	16.09	35	否			38.42	37.12	50	否			366385.97	7.79	5.50	53.92	10.74	73	连续	大气
在线	2020-3-25	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.40	1.29	10	否			19.83	18.30	35	否			39.97	36.95	50	否			390523.78	8.35	4.76	54.58	11.10	73	连续	大气
在线	2020-3-25	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.44	1.36	10	否			13.89	13.08	35	否			41.75	39.32	50	否			394804.63	8.46	5.07	54.75	11.33	73	连续	大气
在线	2020-3-25	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.25	1.18	10	否			13.76	13.10	35	否			36.38	34.60	50	否			398823.91	8.53	5.22	54.60	11.20	73	连续	大气
在线	2020-3-25	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.79	0.76	10	否			19.10	18.33	35	否			35.46	34.06	50	否			393041.25	8.33	5.38	54.30	10.33	73	连续	大气
在线	2020-3-25	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.97	0.92	10	否			13.91	13.13	35	否			43.72	41.50	50	否			396378.00	8.36	5.18	54.24	9.94	73	连续	大气
在线	2020-3-25	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.11	1.07	10	否			14.30	13.72	35	否			45.68	43.83	50	否										