

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-3-31	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.63	5.51	10	否			8.53	8.36	35	否			36.38	35.58	50	否			512207.22	10.96	5.68	55.50	11.11	76	连续	大气
在线	2020-3-31	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.84	5.79	10	否			4.55	4.50	35	否			38.48	38.09	50	否			520162.00	11.17	5.85	55.62	11.40	76	连续	大气
在线	2020-3-31	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.30	5.36	10	否			5.90	5.95	35	否			34.73	35.10	50	否			514045.59	11.02	6.16	55.08	11.37	76	连续	大气
在线	2020-3-31	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.96	4.04	10	否			14.79	15.14	35	否			35.18	35.86	50	否			521955.84	11.11	6.30	54.20	10.95	76	连续	大气
在线	2020-3-31	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.81	3.85	10	否			24.57	24.79	35	否			31.80	32.12	50	否			516431.50	10.95	6.15	53.90	10.70	76	连续	大气
在线	2020-3-31	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.31	4.29	10	否			18.69	18.55	35	否			32.49	32.38	50	否			510654.84	10.82	5.92	53.75	10.64	76	连续	大气
在线	2020-3-31	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.81	4.87	10	否			4.85	4.95	35	否			32.83	33.22	50	否			516971.91	10.96	6.16	53.68	10.73	76	连续	大气
在线	2020-3-31	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.86	4.85	10	否			4.49	4.50	35	否			35.48	35.37	50	否			528067.56	11.08	5.97	54.19	9.66	76	连续	大气
在线	2020-3-31	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.98	5.02	10	否			9.04	8.72	35	否			30.42	30.42	50	否			499642.34	10.34	6.06	53.49	8.51	76	连续	大气
在线	2020-3-31	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.94	4.78	10	否			8.90	8.58	35	否			42.76	41.45	50	否			515081.25	10.76	5.49	54.50	9.13	76	连续	大气
在线	2020-3-31	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.39	5.38	10	否			13.16	13.07	35	否			38.09	38.03	50	否			503004.91	10.62	5.96	54.72	10.05	76	连续	大气
在线	2020-3-31	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.56	5.77	10	否			12.39	12.84	35	否			39.29	40.79	50	否			494079.50	10.45	6.55	54.37	10.36	76	连续	大气
在线	2020-3-31	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.68	5.66	10	否			17.51	17.44	35	否			43.11	42.91	50	否			465638.50	9.87	5.93	54.46	10.46	76	连续	大气
在线	2020-3-31	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.70	5.68	10	否			17.47	17.38	35	否			42.44	42.26	50	否			472212.88	10.04	5.94	54.59	10.74	76	连续	大气
在线	2020-3-31	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.35	5.26	10	否			23.75	23.38	35	否			42.97	42.32	50	否			473056.28	10.09	5.77	54.58	10.95	76	连续	大气
在线	2020-3-31	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.01	4.12	10	否			21.27	21.76	35	否			26.87	27.57	50	否			431371.91	9.18	6.38	54.06	10.86	76	连续	大气
在线	2020-3-31	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.90	4.96	10	否			10.91	11.02	35	否			28.69	28.97	50	否			403441.09	8.51	6.16	52.71	10.35	76	连续	大气
在线	2020-3-31	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.78	5.83	10	否			4.04	4.06	35	否			31.52	31.78	50	否			454014.91	9.52	6.10	52.09	10.06	76	连续	大气
在线	2020-3-31	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.59	5.41	10	否			8.60	8.32	35	否			38.06	36.74	50	否			490212.06	10.36	5.50	53.21	10.52	76	连续	大气
在线	2020-3-31	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.52	5.56	10	否			12.10	12.17	35	否			33.02	33.21	50	否			507231.94	10.70	6.10	54.15	10.14	76	连续	大气
在线	2020-3-31	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.60	5.52	10	否			12.35	12.02	35	否			36.31	35.95	50	否			518892.03	10.79	5.79	54.24	8.85	76	连续	大气
在线	2020-3-31	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.60	5.62	10	否			10.85	10.88	35	否			35.07	35.22	50	否			508738.16	10.63	6.06	54.13	9.30	76	连续	大气
在线	2020-3-31	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.15	3.98	10	否			12.83	16.18	35	否			24.28	31.63	50	否			625351.50	12.91	9.51	51.65	9.21	76	连续	大气
在线	2020-3-31	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.03	3.34	10	否			3.35	5.53	35	否			19.33	31.81	50	否			679251.06	13.66	11.86	48.27	7.77	76	连续	大气
在线	2020-3-31	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.15	1.32	10	否			13.71	15.58	35	否			24.95	28.48	50	否			562251.94	11.64	7.88	51.30	9.37	76	连续	大气
在线	2020-3-31	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.23	1.44	10	否			4.76	5.58	35	否			24.54	28.90	50	否			574404.50	11.89	8.25	51.34	9.40	76	连续	大气
在线	2020-3-31	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.99	1.16	10	否			9.73	11.31	35	否			24.83	29.02	50	否			561059.19	11.64	8.16	51.37	9.52	76	连续	大气
在线	2020-3-31	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.99	1.12	10	否			4.76	5.44	35	否			28.75	32.80	50	否			546027.31	11.35	7.85	51.59	9.61	76	连续	大气
在线	2020-3-31	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.19	1.36	10	否			3.56	4.07	35	否			30.02	34.37	50	否			539636.31	11.20	7.90	51.33	9.55	76	连续	大气
在线	2020-3-31	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.23	1.40	10	否			3.51	3.96	35	否			30.67	34.69	50	否			532240.38	11.00	7.74	51.11	9.25	76	连续	大气
在线	2020-3-31	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.19	1.34	10	否			3.68	4.13	35	否			32.41	36.44	50	否			567463.19	11.57						