

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm <sup>3</sup> /h	流速 m/s	O <sub>2</sub> %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
					mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>					mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>					mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>												
在线	2020-4-3	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.33	4.02	10	否			8.12	13.79	35	否			13.92	23.91	50	否			535304.13	10.66	12.28	46.66	6.97	62	连续	大气
在线	2020-4-3	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.71	3.90	10	否			7.25	10.51	35	否			20.39	28.94	50	否			532340.19	10.58	10.49	46.65	6.84	62	连续	大气
在线	2020-4-3	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.57	3.29	10	否			7.01	8.94	35	否			26.15	33.36	50	否			499981.25	10.08	9.28	48.51	7.54	62	连续	大气
在线	2020-4-3	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.86	3.74	10	否			7.06	9.16	35	否			26.34	34.30	50	否			496947.75	10.11	9.52	49.19	8.19	62	连续	大气
在线	2020-4-3	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.01	4.03	10	否			5.88	7.69	35	否			27.55	36.79	50	否			532084.13	10.79	9.76	48.48	8.11	62	连续	大气
在线	2020-4-3	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.31	4.44	10	否			7.09	9.48	35	否			24.13	32.43	50	否			534888.38	10.86	9.81	48.65	8.22	62	连续	大气
在线	2020-4-3	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.58	4.96	10	否			7.05	9.67	35	否			22.70	31.61	50	否			535895.19	10.86	10.16	48.33	8.11	62	连续	大气
在线	2020-4-3	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.91	5.38	10	否			12.07	16.60	35	否			24.20	33.34	50	否			536928.13	10.91	10.09	48.43	8.31	62	连续	大气
在线	2020-4-3	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.13	5.90	10	否			10.51	14.94	35	否			25.90	37.02	50	否			542049.00	10.74	10.49	48.16	6.08	62	连续	大气
在线	2020-4-3	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.56	6.16	10	否			15.40	20.73	35	否			30.59	41.30	50	否			542729.13	10.80	9.91	48.47	6.42	62	连续	大气
在线	2020-4-3	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.24	4.22	10	否			12.33	16.09	35	否			28.84	37.69	50	否			546251.75	10.98	9.50	49.38	7.15	62	连续	大气
在线	2020-4-3	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.38	4.45	10	否			11.32	14.87	35	否			28.59	37.66	50	否			536229.81	10.85	9.59	49.82	7.58	62	连续	大气
在线	2020-4-3	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.95	5.36	10	否			11.86	16.08	35	否			28.38	38.59	50	否			521367.72	10.54	9.95	49.02	7.70	62	连续	大气
在线	2020-4-3	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.38	5.79	10	否			11.82	15.44	35	否			27.75	36.55	50	否			515950.66	10.45	9.62	49.25	7.87	62	连续	大气
在线	2020-4-3	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.55	6.36	10	否			8.79	12.24	35	否			26.86	37.54	50	否			512448.84	10.37	10.27	48.80	7.87	62	连续	大气
在线	2020-4-3	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.94	6.71	10	否			13.02	17.63	35	否			28.42	38.50	50	否			517348.03	10.52	9.93	49.40	8.20	62	连续	大气
在线	2020-4-3	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.11	6.98	10	否			11.21	15.24	35	否			22.77	31.01	50	否			517022.06	10.54	9.94	49.45	8.40	62	连续	大气
在线	2020-4-3	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.16	6.71	10	否			9.93	12.97	35	否			26.12	33.79	50	否			521440.19	10.66	9.45	49.67	8.54	62	连续	大气
在线	2020-4-3	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.14	7.07	10	否			11.12	15.39	35	否			23.32	31.98	50	否			512944.47	10.49	10.07	49.26	8.68	62	连续	大气
在线	2020-4-3	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.11	7.33	10	否			11.08	15.90	35	否			25.36	36.44	50	否			517627.75	10.57	10.53	48.53	8.80	62	连续	大气
在线	2020-4-3	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.69	4.90	10	否			8.75	11.52	35	否			23.55	31.56	50	否			541568.75	10.78	9.80	48.93	6.37	62	连续	大气
在线	2020-4-3	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.80	4.05	10	否			9.37	13.36	35	否			26.24	38.02	50	否			547867.25	10.93	10.60	48.72	6.61	62	连续	大气
在线	2020-4-3	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.39	4.83	10	否			12.01	17.07	35	否			24.83	35.48	50	否			540876.94	10.82	10.46	48.48	6.89	62	连续	大气
在线	2020-4-3	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.85	5.29	10	否			14.72	20.19	35	否			22.80	31.40	50	否			540856.25	10.86	10.08	48.62	7.20	62	连续	大气
在线	2020-4-3	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.25	1.52	10	否			1.67	2.04	35	否			23.37	28.58	50	否			500055.88	10.30	8.72	50.23	9.13	62	连续	大气
在线	2020-4-3	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.06	1.28	10	否			1.36	1.64	35	否			22.70	27.40	50	否			516910.94	10.58	8.58	49.70	8.70	62	连续	大气
在线	2020-4-3	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.74	0.90	10	否			2.20	2.71	35	否			22.51	27.67	50	否			512893.59	10.51	8.80	49.79	8.76	62	连续	大气
在线	2020-4-3	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.82	1.09	10	否			3.53	4.67	35	否			19.78	26.21	50	否			491318.34	10.07	9.69	49.52	8.78	62	连续	大气
在线	2020-4-3	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.97	1.26	10	否			6.31	8.08	35	否			17.07	22.42	50	否			486107.59	9.92	9.51	49.07	8.55	62	连续	大气
在线	2020-4-3	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.20	1.47	10	否			7.54	9.04	35	否			20.01	24.53	50	否			474757.22	9.74	8.70	49.82	8.83	62	连续	大气
在线	2020-4-3	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.26	1.73	10	否			4.16	5.68	35	否			18.38	25.39	50	否			480864.44	9.76	10.11	49.22	7.94	62	连续	大气
在线	2020-4-3	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.37	1.92	10	否			7.57	10.63	35	否			18.44	25.92	50	否			481627.06	9.73	10.30	49.26	7.54	62	连续	大气
在线	2020-4-3	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.47	2.10	10	否			11.49	16.13	35	否			19.96	28.63	50	否			477387.19	9.68	10.45	49.18	7.92	62	连续	大气
在线	2020-4-3	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.51	2.07	10	否			3.50	4.76	35	否			29.33	40.13	50	否			497497.69	10.12	10.06	49.22	8.22	62	连续	大气
在线	2020-4-3	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.49	2.00	10	否			2.43	3.25	35	否			16.99	22.88	50	否			499824.03	10.22	9.80	49.89	8.59	62	连续	大气
在线	2020-4-3	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.54	2.02	10	否			4.75	6.25	35	否			21.59	28.42	50	否			489071.25	10.04	9.57	50.37	8.73	62	连续	大气
在线	2020-4-3	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.64	2.22	10	否			3.19	4.33	35	否			25.65	34.65	50	否			482851.88	9.88	9.90	49.80	8.64	62	连续	大气
在线	2020-4-3	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.66	2.18	10	否			5.57	7.30	35	否			26.10	34.34	50	否			485720.19	9.94	9.57	49.86	8.58	62	连续	大气
在线	2020-4-3	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.66	2.13	10	否			9.45	12.12	35	否			20.91	26.80	50	否			493426.56	10.13	9.31	50.40	8.73	62	连续	大气
在线	2020-4-3	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.72	2.18	10	否			15.03	19.13	35	否			26.71	33.95	50	否			490446.50	10.07	9.19	50.42	8.79	62	连续	大气
在线	2020-4-3	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.78	2.33	10	否			10.74	14.05	35	否			21.52	28.13	50	否			481689.88	9.88	9.49	50.44	8.68	62	连续	大气
在线	2020-4-3	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.80	2.21	10	否			10.58	12.97	35	否			18.22	22.32	50	否			479827.00	9.90	8.76	50.95	9.09	62	连续	大气
在线	2020-4-3	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.82	2.21	10	否			12.60	15.34	35	否			19.15	23.30	50	否			471074.56	9.69	8.67	50.99	8.76	62	连续	大气
在线	2020-4-3	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.82	2.26	10	否			8.31	10.30	35	否			24.06	29.89	50	否			483954.16	9.88	8.91	50.59	8.17	62	连续	大气
在线	2020-4-3	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.21	1.53	10	否			4.79	6.05	35	否			28.91	36.53	50	否			499119.31	10.23	9.13	50.52	8.63	62	连续	大气
在线	2020-4-3	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.06	1.30	10	否			4.19	5.12	35	否			24.28	29.74	50	否			499270.66	10.28	8.74	50.80	8.96	62	连续	大气
在线	2020-4-3	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.30	1.59	10	否			3.19	3.88	35	否			28.02	34.10	50	否			485068.53	10.03	8.71	50.92	9.21	62	连续	大气
在线	2020-4-3	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.39	1.80	10	否			6.86	8.94	35	否			22.54	29.14	50	否			491181.84	10.11	9.40	50.37	8.99	62	连续	大气