

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-4-4	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.47	6.45	10	否			11.80	16.75	35	否			21.95	31.55	50	否			528037.88	10.64	10.56	48.60	7.51	60	连续	大气
在线	2020-4-4	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.62	6.34	10	否			10.71	14.63	35	否			24.32	33.47	50	否			536469.56	10.85	10.05	49.03	7.74	60	连续	大气
在线	2020-4-4	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.87	6.85	10	否			5.54	7.64	35	否			26.40	36.95	50	否			537029.19	10.95	10.30	49.64	8.29	60	连续	大气
在线	2020-4-4	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.84	5.54	10	否			3.84	5.56	35	否			25.73	37.25	50	否			542446.38	11.03	10.64	48.95	8.27	60	连续	大气
在线	2020-4-4	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.65	2.43	10	否			5.64	8.28	35	否			24.19	35.52	50	否			554179.69	11.22	10.78	48.30	8.04	60	连续	大气
在线	2020-4-4	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.64	2.47	10	否			6.68	9.96	35	否			26.50	39.82	50	否			541849.25	10.94	11.01	47.95	7.92	60	连续	大气
在线	2020-4-4	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.77	2.83	10	否			7.62	12.13	35	否			22.62	36.06	50	否			532484.94	10.72	11.58	47.42	7.74	60	连续	大气
在线	2020-4-4	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.24	3.42	10	否			3.30	5.03	35	否			21.59	33.21	50	否			523476.38	10.57	11.14	47.20	8.03	60	连续	大气
在线	2020-4-4	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.19	3.42	10	否			3.44	5.35	35	否			19.43	30.32	50	否			529900.25	10.44	11.38	47.03	5.81	60	连续	大气
在线	2020-4-4	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.17	3.28	10	否			9.89	14.96	35	否			22.79	34.44	50	否			535248.00	10.56	11.04	47.44	5.88	60	连续	大气
在线	2020-4-4	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.21	3.33	10	否			11.22	16.90	35	否			24.98	37.68	50	否			528176.69	10.50	11.05	48.12	6.47	60	连续	大气
在线	2020-4-4	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.54	3.53	10	否			7.12	9.92	35	否			24.85	34.53	50	否			523480.16	10.54	10.20	49.46	7.24	60	连续	大气
在线	2020-4-4	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.60	3.60	10	否			4.91	6.80	35	否			23.25	32.20	50	否			513727.56	10.43	10.17	49.94	7.83	60	连续	大气
在线	2020-4-4	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.55	3.59	10	否			7.36	10.37	35	否			22.09	31.08	50	否			511047.97	10.38	10.33	49.48	7.98	60	连续	大气
在线	2020-4-4	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.73	3.87	10	否			14.14	20.00	35	否			21.85	30.92	50	否			496802.31	10.08	10.40	49.26	8.00	60	连续	大气
在线	2020-4-4	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.04	4.35	10	否			10.86	15.56	35	否			23.82	34.10	50	否			497560.50	10.11	10.53	49.01	8.14	60	连续	大气
在线	2020-4-4	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.35	4.47	10	否			14.30	18.93	35	否			23.67	31.46	50	否			507612.75	10.34	9.73	49.42	8.30	60	连续	大气
在线	2020-4-4	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.68	4.96	10	否			8.60	11.68	35	否			27.81	37.38	50	否			506890.41	10.37	9.87	49.65	8.58	60	连续	大气
在线	2020-4-4	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.97	5.16	10	否			12.12	15.73	35	否			26.77	34.81	50	否			515099.50	10.60	9.46	50.16	9.03	60	连续	大气
在线	2020-4-4	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.37	5.43	10	否			14.37	17.87	35	否			28.85	35.89	50	否			526481.13	10.95	8.93	51.18	9.71	60	连续	大气
在线	2020-4-4	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.41	5.52	10	否			11.61	14.56	35	否			30.94	38.79	50	否			531513.31	10.83	9.03	51.16	7.86	60	连续	大气
在线	2020-4-4	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.05	3.96	10	否			10.49	13.50	35	否			27.61	35.62	50	否			545508.75	11.05	9.37	50.82	7.42	60	连续	大气
在线	2020-4-4	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.42	3.18	10	否			9.37	12.28	35	否			26.73	35.11	50	否			541673.88	11.00	9.59	50.44	7.71	60	连续	大气
在线	2020-4-4	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.64	3.32	10	否			12.88	16.11	35	否			32.91	41.33	50	否			540026.38	11.03	9.03	50.86	8.14	60	连续	大气
在线	2020-4-4	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.59	1.99	10	否			11.20	14.08	35	否			18.34	23.08	50	否			477102.66	9.84	9.08	50.63	9.08	60	连续	大气
在线	2020-4-4	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.65	2.05	10	否			10.36	12.79	35	否			19.52	24.20	50	否			488224.44	10.06	8.90	50.44	9.03	60	连续	大气
在线	2020-4-4	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.70	2.07	10	否			11.97	14.61	35	否			20.80	25.45	50	否			485459.09	10.01	8.73	50.59	9.07	60	连续	大气
在线	2020-4-4	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.61	2.00	10	否			5.56	6.82	35	否			29.68	36.95	50	否			485866.88	10.05	8.92	50.74	9.31	60	连续	大气
在线	2020-4-4	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.68	2.12	10	否			7.87	9.85	35	否			24.67	31.21	50	否			478199.47	9.84	9.14	50.24	8.96	60	连续	大气
在线	2020-4-4	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.57	2.09	10	否			13.24	17.54	35	否			20.42	27.10	50	否			469706.47	9.67	9.71	50.18	9.01	60	连续	大气
在线	2020-4-4	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.45	1.99	10	否			7.92	10.83	35	否			17.87	24.46	50	否			457538.81	9.33						