

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-4-5	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.82	3.89	10	否			10.54	14.36	35	否			26.25	36.30	50	否			530015.50	10.84	10.08	50.35	8.43	61	连续	大气
在线	2020-4-5	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.14	4.05	10	否			14.30	18.30	35	否			24.58	31.79	50	否			530012.75	10.84	9.37	50.06	8.44	61	连续	大气
在线	2020-4-5	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.54	4.89	10	否			11.59	15.96	35	否			19.97	27.47	50	否			519601.75	10.62	10.10	49.72	8.54	61	连续	大气
在线	2020-4-5	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.78	4.81	10	否			12.04	14.98	35	否			26.67	33.98	50	否			522321.78	10.65	9.16	49.41	8.36	61	连续	大气
在线	2020-4-5	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.19	5.75	10	否			3.38	4.59	35	否			26.98	37.04	50	否			515008.59	10.51	10.03	49.16	8.48	61	连续	大气
在线	2020-4-5	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.03	5.99	10	否			4.86	7.21	35	否			24.96	37.00	50	否			508779.06	10.34	10.89	48.49	8.32	61	连续	大气
在线	2020-4-5	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.99	4.23	10	否			6.25	8.80	35	否			21.25	29.98	50	否			521559.03	10.58	10.37	48.47	8.19	61	连续	大气
在线	2020-4-5	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.07	4.47	10	否			2.89	4.17	35	否			23.84	34.54	50	否			525799.63	10.68	10.65	48.44	8.33	61	连续	大气
在线	2020-4-5	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.62	5.72	10	否			1.49	2.36	35	否			20.81	33.01	50	否			503801.78	10.06	11.49	47.71	6.89	61	连续	大气
在线	2020-4-5	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.87	5.62	10	否			1.47	2.13	35	否			18.27	26.53	50	否			512024.13	10.09	10.67	47.40	5.77	61	连续	大气
在线	2020-4-5	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.79	5.38	10	否			2.56	3.61	35	否			18.71	26.54	50	否			511194.41	10.14	10.42	47.84	6.26	61	连续	大气
在线	2020-4-5	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.58	3.62	10	否			5.56	7.61	35	否			19.05	26.82	50	否			515052.31	10.28	10.30	48.26	6.76	61	连续	大气
在线	2020-4-5	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.04	4.27	10	否			7.16	10.02	35	否			18.20	25.55	50	否			510541.06	10.26	10.31	48.82	7.19	61	连续	大气
在线	2020-4-5	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.25	4.74	10	否			10.34	15.09	35	否			19.46	28.35	50	否			511261.81	10.28	10.69	48.36	7.41	61	连续	大气
在线	2020-4-5	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.88	5.30	10	否			10.71	14.55	35	否			21.74	29.65	50	否			517675.16	10.45	10.00	48.75	7.66	61	连续	大气
在线	2020-4-5	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.25	5.72	10	否			12.95	17.43	35	否			18.74	25.27	50	否			515904.06	10.49	9.87	49.47	8.14	61	连续	大气
在线	2020-4-5	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.21	6.04	10	否			11.83	16.69	35	否			20.71	29.45	50	否			505831.00	10.29	10.48	49.01	8.23	61	连续	大气
在线	2020-4-5	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.51	3.87	10	否			8.90	13.55	35	否			20.01	30.74	50	否			504705.69	10.22	11.24	48.32	8.03	61	连续	大气
在线	2020-4-5	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.63	3.89	10	否			11.89	17.53	35	否			19.45	28.77	50	否			510754.88	10.33	10.86	48.11	8.02	61	连续	大气
在线	2020-4-5	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.87	4.23	10	否			11.22	16.38	35	否			22.13	32.45	50	否			518854.25	10.48	10.80	48.02	7.94	61	连续	大气
在线	2020-4-5	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.17	4.68	10	否			10.53	15.53	35	否			22.75	33.66	50	否			527717.44	10.58	10.83	48.31	7.09	61	连续	大气
在线	2020-4-5	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.38	4.91	10	否			11.02	15.99	35	否			19.97	29.02	50	否			520035.38	10.31	10.67	48.17	6.09	61	连续	大气
在线	2020-4-5	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.70	5.68	10	否			10.09	15.45	35	否			19.25	29.50	50	否			517370.59	10.27	11.21	47.75	6.33	61	连续	大气
在线	2020-4-5	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.05	5.97	10	否			12.45	18.32	35	否			19.75	29.16	50	否			514631.47	10.25	10.83	47.84	6.60	61	连续	大气
在线	2020-4-5	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.94	2.61	10	否			11.89	15.91	35	否			18.72	25.13	50	否			471128.28	9.76	9.84	50.94	9.42	61	连续	大气
在线	2020-4-5	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.01	2.73	10	否			12.30	16.66	35	否			18.33	24.82	50	否			472091.19	9.77	9.92	50.78	9.29	61	连续	大气
在线	2020-4-5	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.08	2.78	10	否			8.13	10.89	35	否			20.33	27.25	50	否			464010.69	9.59	9.81	50.71	9.25	61	连续	大气
在线	2020-4-5	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.06	2.68	10	否			9.68	12.59	35	否			19.39	25.21	50	否			471021.34	9.74	9.47	50.83	9.28	61	连续	大气
在线	2020-4-5	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.00	2.54	10	否			8.63	10.93	35	否			17.73	22.44	50	否			457389.47	9.47	9.14	50.95	9.31	61	连续	大气
在线	2020-4-5	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.76	2.22	10	否			8.91	11.27	35	否			17.47	22.13	50	否			462965.47	9.59	9.16	50.89	9.37	61	连续	大气
在线	2020-4-5	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.04	1.41	10	否			6.29	8.54	35	否			19.00	25.85	50	否			479055.50	9						