

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-4-7	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.91	4.52	10	否			9.38	14.47	35	否			19.55	30.25	50	否			520627.72	10.47	11.30	48.59	7.34	60	连续	大气
在线	2020-4-7	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.20	4.67	10	否			11.30	16.44	35	否			19.21	28.13	50	否			523551.91	10.50	10.73	48.11	7.20	60	连续	大气
在线	2020-4-7	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.49	4.71	10	否			11.93	16.08	35	否			21.57	29.05	50	否			521266.59	10.50	9.88	48.53	7.48	60	连续	大气
在线	2020-4-7	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.95	5.41	10	否			12.31	16.85	35	否			20.76	28.44	50	否			515366.53	10.42	10.05	48.84	7.72	60	连续	大气
在线	2020-4-7	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.23	5.82	10	否			12.25	16.83	35	否			21.51	29.58	50	否			513067.94	10.38	10.10	48.78	7.84	60	连续	大气
在线	2020-4-7	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.44	6.54	10	否			9.46	13.86	35	否			20.68	30.37	50	否			507343.78	10.25	10.79	48.31	7.82	60	连续	大气
在线	2020-4-7	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.77	7.17	10	否			8.25	12.16	35	否			21.65	32.50	50	否			511584.78	10.31	10.99	47.90	7.68	60	连续	大气
在线	2020-4-7	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.09	6.22	10	否			8.96	13.42	35	否			23.03	34.87	50	否			515778.97	10.39	11.06	47.88	7.69	60	连续	大气
在线	2020-4-7	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.41	5.54	10	否			4.71	7.60	35	否			19.02	30.61	50	否			487227.47	9.80	11.68	47.84	7.47	60	连续	大气
在线	2020-4-7	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.50	5.41	10	否			4.49	6.89	35	否			16.67	25.76	50	否			495071.50	9.73	11.27	47.29	5.53	60	连续	大气
在线	2020-4-7	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.89	5.78	10	否			6.25	9.28	35	否			16.98	25.24	50	否			488911.25	9.68	10.89	47.66	6.14	60	连续	大气
在线	2020-4-7	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.10	4.55	10	否			8.48	12.39	35	否			17.51	25.62	50	否			490885.66	9.77	10.75	47.94	6.57	60	连续	大气
在线	2020-4-7	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.28	3.40	10	否			5.77	8.59	35	否			15.13	22.57	50	否			486514.94	9.74	10.94	48.31	6.97	60	连续	大气
在线	2020-4-7	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.31	3.43	10	否			8.13	12.07	35	否			15.14	22.47	50	否			488231.50	9.80	10.90	48.26	7.25	60	连续	大气
在线	2020-4-7	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.61	3.71	10	否			11.83	16.78	35	否			15.11	21.54	50	否			478319.97	9.64	10.47	48.62	7.53	60	连续	大气
在线	2020-4-7	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.92	4.04	10	否			9.27	12.82	35	否			14.77	20.43	50	否			484575.13	9.81	10.16	49.09	7.79	60	连续	大气
在线	2020-4-7	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.15	4.78	10	否			7.29	10.99	35	否			14.64	22.05	50	否			470782.44	9.53	11.06	48.62	7.94	60	连续	大气
在线	2020-4-7	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.91	4.42	10	否			9.07	13.73	35	否			14.66	22.28	50	否			472028.59	9.54	11.13	48.20	7.85	60	连续	大气
在线	2020-4-7	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.06	4.61	10	否			13.54	20.39	35	否			15.60	23.49	50	否			479440.53	9.73	11.04	48.54	8.21	60	连续	大气
在线	2020-4-7	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.36	4.87	10	否			17.95	26.02	35	否			16.29	23.62	50	否			487891.81	9.93	10.65	48.88	8.39	60	连续	大气
在线	2020-4-7	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.65	5.36	10	否			12.36	18.13	35	否			16.66	24.45	50	否			486922.69	9.91	10.78	49.03	8.28	60	连续	大气
在线	2020-4-7	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.95	6.06	10	否			10.41	15.90	35	否			18.51	28.38	50	否			494267.56	9.82	11.20	48.78	6.16	60	连续	大气
在线	2020-4-7	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.35	6.66	10	否			9.54	14.55	35	否			19.54	29.86	50	否			497673.19	9.94	11.18	48.90	6.56	60	连续	大气
在线	2020-4-7	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.55	6.61	10	否			13.06	18.95	35	否			20.43	29.66	50	否			503362.16	10.10	10.67	49.18	6.98	60	连续	大气
在线	2020-4-7	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.08	2.76	10	否			10.93	14.51	35	否			12.97	17.25	50	否			446166.63	9.20	9.70	50.76	8.96	60	连续	大气
在线	2020-4-7	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.10	2.68	10	否			11.96	15.22	35	否			13.55	17.28	50	否			454596.13	9.36	9.24	50.69	8.87	60	连续	大气
在线	2020-4-7	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.06	2.69	10	否			14.25	18.60	35	否			13.49	17.65	50	否			462038.56	9.51	9.53	50.64	8.88	60	连续	大气
在线	2020-4-7	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.10	2.72	10	否			16.27	21.12	35	否			13.17	17.10	50	否			459696.16	9.47	9.44	50.69	8.92	60	连续	大气
在线	2020-4-7	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.09	2.69	10	否			12.75	16.35	35	否			13.57	17.42	50	否			462880.75	9.53	9.31	50.63	8.85	60	连续	大气
在线	2020-4-7	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.06	2.69	10	否			12.52	16.31	35	否			13.52	17.61	50	否			454234.34	9.35	9.49	50.58	8.86	60	连续	大气
在线	2020-4-7	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.04	2.71	10	否			12.37	16.43	35	否			14.14	18.79	50	否			463300.16	9.52	9.71	50.47	8.77	60		