

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-4-8	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.65	5.69	10	否			12.32	19.14	35	否			20.05	31.19	50	否			489301.53	9.86	11.36	48.95	7.34	62	连续	大气
在线	2020-4-8	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.75	4.27	10	否			11.28	17.48	35	否			19.27	29.85	50	否			492096.88	9.92	11.32	48.71	7.46	62	连续	大气
在线	2020-4-8	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.89	4.41	10	否			12.76	19.43	35	否			20.37	31.03	50	否			489864.44	9.88	11.16	48.62	7.60	62	连续	大气
在线	2020-4-8	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.23	4.84	10	否			12.93	19.36	35	否			21.03	31.59	50	否			495975.22	10.03	11.00	48.79	7.73	62	连续	大气
在线	2020-4-8	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.69	5.27	10	否			15.70	22.42	35	否			21.38	30.55	50	否			503819.72	10.25	10.50	49.47	8.13	62	连续	大气
在线	2020-4-8	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.02	4.69	10	否			13.38	20.86	35	否			20.47	32.00	50	否			496121.56	10.11	11.40	49.24	8.32	62	连续	大气
在线	2020-4-8	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.41	3.67	10	否			14.63	22.19	35	否			21.25	32.33	50	否			503389.53	10.19	11.13	48.56	7.97	62	连续	大气
在线	2020-4-8	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.69	4.23	10	否			14.55	22.84	35	否			22.03	34.62	50	否			495088.00	10.05	11.45	48.76	8.09	62	连续	大气
在线	2020-4-8	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.12	5.19	10	否			9.50	15.60	35	否			26.23	43.72	50	否			493741.91	10.02	11.94	48.57	8.11	62	连续	大气
在线	2020-4-8	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.81	7.62	10	否			5.84	9.11	35	否			24.65	39.76	50	否			500049.56	9.91	11.52	48.86	5.86	62	连续	大气
在线	2020-4-8	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.59	8.27	10	否			6.05	8.76	35	否			16.94	27.08	50	否			499351.03	9.93	10.93	49.10	6.20	62	连续	大气
在线	2020-4-8	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.98	8.43	10	否			6.78	9.59	35	否			12.37	17.55	50	否			475764.25	9.54	10.35	49.64	6.79	62	连续	大气
在线	2020-4-8	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.74	3.99	10	否			2.52	3.66	35	否			24.53	35.87	50	否			481234.69	9.70	10.70	49.42	7.35	62	连续	大气
在线	2020-4-8	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.05	4.29	10	否			2.95	4.14	35	否			19.37	27.47	50	否			490721.75	9.92	10.36	49.45	7.55	62	连续	大气
在线	2020-4-8	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.61	4.05	10	否			3.19	4.95	35	否			17.63	27.36	50	否			455028.97	9.19	11.33	48.85	7.60	62	连续	大气
在线	2020-4-8	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.51	3.96	10	否			3.83	6.03	35	否			17.09	26.91	50	否			454026.84	9.12	11.47	47.98	7.36	62	连续	大气
在线	2020-4-8	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.63	4.03	10	否			5.75	8.81	35	否			18.68	28.66	50	否			456197.88	9.17	11.21	47.92	7.41	62	连续	大气
在线	2020-4-8	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.85	3.96	10	否			6.74	9.37	35	否			18.11	25.18	50	否			478618.50	9.67	10.21	48.87	7.68	62	连续	大气
在线	2020-4-8	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.28	4.63	10	否			5.13	7.24	35	否			18.21	25.72	50	否			485107.22	9.89	10.39	49.34	8.33	62	连续	大气
在线	2020-4-8	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.22	4.37	10	否			7.81	10.58	35	否			19.49	26.43	50	否			504446.78	10.32	9.94	49.93	8.53	62	连续	大气
在线	2020-4-8	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.06	4.00	10	否			8.62	11.30	35	否			18.63	24.45	50	否			509784.69	10.50	9.53	50.57	8.95	62	连续	大气
在线	2020-4-8	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.71	3.68	10	否			8.57	11.59	35	否			22.45	30.43	50	否			510345.38	10.23	9.93	50.42	6.54	62	连续	大气
在线	2020-4-8	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.48	4.60	10	否			15.18	20.07	35	否			23.72	31.45	50	否			522744.41	10.54	9.69	50.84	6.91	62	连续	大气
在线	2020-4-8	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.44	4.49	10	否			11.31	14.76	35	否			19.95	26.06	50	否			517026.78	10.51	9.52	51.16	7.58	62	连续	大气
在线	2020-4-8	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.88	2.29	10	否			11.19	13.57	35	否			22.19	26.76	50	否			472087.94	9.87	8.63	52.43	9.82	62	连续	大气
在线	2020-4-8	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.88	2.22	10	否			12.62	14.93	35	否			20.71	24.53	50	否			477671.34	9.98	8.32	52.31	9.79	62	连续	大气
在线	2020-4-8	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.73	2.09	10	否			15.30	18.44	35	否			25.56	30.81	50	否			481407.25	10.02	8.57	51.85	9.56	62	连续	大气
在线	2020-4-8	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.67	2.00	10	否			14.13	16.91	35	否			30.56	36.57	50	否			490751.22	10.21	8.47	51.78	9.52	62	连续	大气
在线	2020-4-8	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.77	2.09	10	否			18.65	22.07	35	否			29.77	35.29	50	否			501515.28	10.47	8.34	52.37	9.74	62	连续	大气
在线	2020-4-8	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.80	2.23	10	否			15.79	19.49	35	否			17.69	21.90	50	否			480967.59	10.07	8.90	52.46	9.91	62	连续	大气
在线	2020-4-8	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.75	2.17	10	否			16.76	20.82	35	否			23.15	28.68	50	否			490318.06	10.19	8.93	51.70	9.51	62		