

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-4-12	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.80	4.92	10	否			16.92	17.21	35	否			22.72	23.05	50	否			384933.13	7.86	6.37	50.97	7.80	64	连续	大气
在线	2020-4-12	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.08	4.99	10	否			9.14	8.92	35	否			24.13	23.44	50	否			396406.91	8.13	5.72	51.12	8.24	64	连续	大气
在线	2020-4-12	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.02	5.24	10	否			11.92	12.39	35	否			29.72	30.86	50	否			402908.00	8.33	6.60	51.63	8.84	64	连续	大气
在线	2020-4-12	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.55	4.82	10	否			4.20	4.44	35	否			20.96	22.15	50	否			409004.31	8.45	6.82	51.22	8.91	64	连续	大气
在线	2020-4-12	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.01	4.50	10	否			3.13	3.47	35	否			24.52	27.20	50	否			424771.94	8.78	7.55	51.00	8.97	64	连续	大气
在线	2020-4-12	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.24	4.77	10	否			3.61	4.05	35	否			26.07	29.26	50	否			420066.06	8.65	7.65	50.37	8.81	64	连续	大气
在线	2020-4-12	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.60	4.21	10	否			5.52	6.44	35	否			19.22	22.48	50	否			412749.84	8.50	8.17	50.21	8.85	64	连续	大气
在线	2020-4-12	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.63	4.15	10	否			7.90	8.99	35	否			21.07	24.18	50	否			416433.81	8.55	7.85	49.91	8.72	64	连续	大气
在线	2020-4-12	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.74	4.37	10	否			12.40	13.99	35	否			23.34	27.12	50	否			404075.81	8.28	8.11	49.53	8.63	64	连续	大气
在线	2020-4-12	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.02	4.49	10	否			11.70	12.99	35	否			30.01	33.47	50	否			393949.63	8.04	7.58	49.71	8.20	64	连续	大气
在线	2020-4-12	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.15	4.65	10	否			9.03	10.04	35	否			27.22	30.39	50	否			396236.28	7.93	7.60	50.07	6.33	64	连续	大气
在线	2020-4-12	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.64	4.86	10	否			16.60	17.37	35	否			30.31	31.74	50	否			392826.56	7.95	6.68	50.96	7.03	64	连续	大气
在线	2020-4-12	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.78	4.05	10	否			13.36	14.21	35	否			28.83	30.92	50	否			395404.59	8.08	7.07	51.41	7.85	64	连续	大气
在线	2020-4-12	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.83	3.06	10	否			9.56	10.30	35	否			24.58	26.57	50	否			398184.44	8.15	7.11	51.17	8.12	64	连续	大气
在线	2020-4-12	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.25	3.62	10	否			11.77	13.06	35	否			25.62	28.58	50	否			384850.81	7.92	7.52	51.30	8.53	64	连续	大气
在线	2020-4-12	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.56	4.00	10	否			12.21	13.68	35	否			29.41	33.04	50	否			391524.97	8.05	7.65	50.74	8.58	64	连续	大气
在线	2020-4-12	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.98	4.52	10	否			11.38	12.73	35	否			23.81	26.78	50	否			381340.44	7.85	7.74	50.62	8.69	64	连续	大气
在线	2020-4-12	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.02	3.24	10	否			8.57	9.10	35	否			36.10	38.63	50	否			396354.25	8.16	7.03	50.69	8.72	64	连续	大气
在线	2020-4-12	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.22	3.48	10	否			14.85	16.02	35	否			28.72	31.09	50	否			402692.34	8.35	7.13	51.15	9.28	64	连续	大气
在线	2020-4-12	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.47	3.69	10	否			10.93	11.51	35	否			31.08	33.09	50	否			405381.88	8.44	6.88	51.53	9.55	64	连续	大气
在线	2020-4-12	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.68	3.79	10	否			13.68	14.04	35	否			33.57	34.54	50	否			410073.78	8.57	6.42	52.04	9.78	64	连续	大气
在线	2020-4-12	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.91	4.08	10	否			15.47	16.01	35	否			32.26	33.52	50	否			412823.03	8.65	6.61	52.48	9.89	64	连续	大气
在线	2020-4-12	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.10	3.46	10	否			8.08	8.94	35	否			33.82	37.66	50	否			415134.69	8.45	7.55	51.74	7.34	64	连续	大气
在线	2020-4-12	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.46	3.79	10	否			15.52	16.98	35	否			33.90	36.80	50	否			417352.44	8.53	7.29	51.81	7.80	64	连续	大气
在线	2020-4-12	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.75	2.14	10	否			12.84	16.04	35	否			12.96	15.68	50	否			404983.44	8.17	8.73	48.13	7.52	64	连续	大气
在线	2020-4-12	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.52	1.83	10	否			2.08	2.49	35	否			14.69	17.57	50	否			424304.31	8.56	8.48	48.11	7.63	64	连续	大气
在线	2020-4-12	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.37	1.73	10	否			2.12	2.67	35	否			18.16	22.90	50	否			430432.03	8.69	9.10	48.05	7.66	64	连续	大气
在线	2020-4-12	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.02	1.28	10	否			2.15	2.68	35	否			14.20	17.79	50	否			443114.59	8.92	9.00	47.91	7.54	64	连续	大气
在线	2020-4-12	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.97	1.20	10	否			5.23	6.48	35	否			13.69	16.96	50	否			449644.31	9.08	8.89	48.29	7.65	64	连续	大气
在线	2020-4-12	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.02	1.26	10	否			10.00	12.43	35	否			13.76	17.09	50	否			442604.75	8.97	8.92	48.67	7.91	64	连续	大气
在线	2020-4-12	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.85	1.07	10	否			15.36	19.48	35	否			13.39	16.99	50	否			434954.31	8.81	9.17	48.50	7.85	64	连续	