

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-4-16	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.38	3.53	10	否			16.01	16.50	35	否			23.36	23.89	50	否			363455.00	7.56	6.55	53.32	8.88	59	连续	大气
在线	2020-4-16	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.03	2.84	10	否			18.97	17.74	35	否			34.48	32.20	50	否			395599.97	8.25	4.98	53.39	9.18	59	连续	大气
在线	2020-4-16	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.91	2.92	10	否			9.42	9.38	35	否			29.81	30.03	50	否			388512.28	8.17	6.03	53.70	9.77	59	连续	大气
在线	2020-4-16	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.86	3.01	10	否			4.12	4.35	35	否			32.07	33.80	50	否			389862.28	8.19	6.78	53.16	9.85	59	连续	大气
在线	2020-4-16	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.70	3.01	10	否			6.13	6.80	35	否			30.75	34.29	50	否			386879.44	8.12	7.53	52.80	9.86	59	连续	大气
在线	2020-4-16	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.85	3.04	10	否			11.16	11.89	35	否			30.22	32.23	50	否			381338.31	8.01	6.93	52.72	9.90	59	连续	大气
在线	2020-4-16	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.97	3.24	10	否			7.08	7.69	35	否			25.44	27.72	50	否			366068.75	7.68	7.23	52.43	9.92	59	连续	大气
在线	2020-4-16	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.66	2.73	10	否			17.32	17.67	35	否			31.19	31.97	50	否			386153.19	8.08	6.41	52.12	9.78	59	连续	大气
在线	2020-4-16	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.72	2.82	10	否			21.22	21.49	35	否			33.48	34.42	50	否			373480.91	7.84	6.45	52.28	9.94	59	连续	大气
在线	2020-4-16	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.79	2.96	10	否			5.57	5.84	35	否			28.06	29.75	50	否			351818.53	7.39	6.85	52.29	10.03	59	连续	大气
在线	2020-4-16	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.77	2.83	10	否			4.61	4.73	35	否			27.92	28.59	50	否			356369.09	7.41	6.30	52.04	9.15	59	连续	大气
在线	2020-4-16	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.45	2.59	10	否			11.98	12.66	35	否			33.19	35.03	50	否			361375.13	7.40	6.81	52.28	7.74	59	连续	大气
在线	2020-4-16	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.51	2.62	10	否			14.97	15.52	35	否			35.57	37.00	50	否			370726.53	7.65	6.60	52.57	8.35	59	连续	大气
在线	2020-4-16	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.55	2.77	10	否			8.23	8.91	35	否			26.58	28.93	50	否			349687.69	7.25	7.19	52.59	8.75	59	连续	大气
在线	2020-4-16	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.66	2.74	10	否			14.48	14.97	35	否			23.08	23.80	50	否			341266.94	7.09	6.45	52.48	9.03	59	连续	大气
在线	2020-4-16	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.37	3.51	10	否			6.58	6.92	35	否			17.89	18.85	50	否			348795.19	7.28	6.67	52.37	9.39	59	连续	大气
在线	2020-4-16	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.57	2.80	10	否			7.51	8.18	35	否			23.29	25.40	50	否			356938.09	7.43	7.22	51.88	9.40	59	连续	大气
在线	2020-4-16	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.59	2.69	10	否			8.31	8.62	35	否			27.99	29.02	50	否			383459.31	8.00	6.54	52.17	9.46	59	连续	大气
在线	2020-4-16	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.57	2.67	10	否			9.30	9.66	35	否			29.13	30.23	50	否			375826.91	7.91	6.54	52.91	10.10	59	连续	大气
在线	2020-4-16	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.61	2.75	10	否			10.69	11.17	35	否			34.34	35.90	50	否			401428.94	8.48	6.71	53.24	10.34	59	连续	大气
在线	2020-4-16	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.71	2.86	10	否			13.34	14.06	35	否			32.13	33.87	50	否			394150.16	8.36	6.77	53.70	10.59	59	连续	大气
在线	2020-4-16	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.02	3.09	10	否			6.72	6.86	35	否			23.61	24.14	50	否			395259.41	8.40	6.31	53.83	10.67	59	连续	大气
在线	2020-4-16	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.91	2.95	10	否			10.52	10.69	35	否			26.24	26.63	50	否			402165.25	8.51	6.20	54.02	10.31	59	连续	大气
在线	2020-4-16	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.76	2.86	10	否			17.40	17.98	35	否			32.53	33.63	50	否			405468.69	8.42	6.49	53.99	8.57	59	连续	大气
在线	2020-4-16	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.22	1.62	10	否			18.40	24.47	35	否			10.82	14.39	50	否			375131.00	7.67	9.73	49.76	8.30	59	连续	大气
在线	2020-4-16	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.27	1.66	10	否			18.78	24.57	35	否			11.81	15.49	50	否			404195.97	8.27	9.54	49.79	8.44	59	连续	大气
在线	2020-4-16	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.23	1.62	10	否			20.84	27.42	35	否			11.89	15.68	50	否			411110.69	8.43	9.63	49.83	8.58	59	连续	大气
在线	2020-4-16	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.89	1.19	10	否			9.33	12.45	35	否			12.53	16.72	50	否			420099.75	8.57	9.76	49.26	8.32	59	连续	大气
在线	2020-4-16	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.03	1.40	10	否			9.13	12.39	35	否			12.35	16.76	50	否			407587.25	8.30	9.94	49.04	8.19	59	连续	大气
在线	2020-4-16	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.05	1.41	10	否			9.37	12.59	35	否			11.94	16.03	50	否			399087.59	8.11	9.83	48.76	8.04	59	连续	大气
在线	2020-4-16	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.00	1.38	10	否			9.11	12.56	35	否			11.50	15.86	50	否			381851.81	7.75	10.12					