

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-4-17	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.17	3.25	10	否			5.42	5.58	35	否			24.42	25.11	50	否			365677.03	7.63	6.34	53.71	9.00	62	连续	大气
在线	2020-4-17	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.80	2.76	10	否			3.84	3.79	35	否			28.96	28.60	50	否			375188.22	7.83	5.80	53.15	9.24	62	连续	大气
在线	2020-4-17	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.72	2.68	10	否			4.52	4.46	35	否			44.49	43.83	50	否			387045.78	8.09	5.78	53.04	9.45	62	连续	大气
在线	2020-4-17	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.70	2.67	10	否			12.96	12.79	35	否			40.68	40.19	50	否			387491.66	8.14	5.82	53.30	9.80	62	连续	大气
在线	2020-4-17	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.71	2.68	10	否			11.07	10.96	35	否			41.68	41.30	50	否			387571.69	8.17	5.86	53.34	10.07	62	连续	大气
在线	2020-4-17	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.68	2.68	10	否			15.82	15.78	35	否			34.57	34.47	50	否			386101.94	8.15	5.98	53.32	10.19	62	连续	大气
在线	2020-4-17	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.69	2.74	10	否			18.51	18.85	35	否			34.30	34.94	50	否			391744.00	8.27	6.28	53.16	10.30	62	连续	大气
在线	2020-4-17	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.80	2.87	10	否			14.37	14.66	35	否			35.94	36.73	50	否			393728.91	8.33	6.33	53.23	10.39	62	连续	大气
在线	2020-4-17	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.06	3.19	10	否			9.34	9.68	35	否			28.47	29.28	50	否			360842.03	7.64	6.54	53.27	10.44	62	连续	大气
在线	2020-4-17	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.21	3.19	10	否			5.66	5.62	35	否			34.64	34.41	50	否			389316.03	8.23	5.91	53.30	10.42	62	连续	大气
在线	2020-4-17	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.16	3.19	10	否			7.01	7.08	35	否			33.94	34.35	50	否			387245.25	8.21	6.16	54.02	10.46	62	连续	大气
在线	2020-4-17	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.91	2.94	10	否			13.28	13.40	35	否			34.25	34.55	50	否			394454.84	8.20	6.12	54.33	8.64	62	连续	大气
在线	2020-4-17	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.99	3.12	10	否			15.14	15.78	35	否			27.96	29.16	50	否			395507.59	8.29	6.61	54.55	9.28	62	连续	大气
在线	2020-4-17	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.10	3.10	10	否			14.94	14.89	35	否			24.30	24.26	50	否			364145.16	7.67	5.95	54.56	9.68	62	连续	大气
在线	2020-4-17	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.02	3.06	10	否			9.23	9.35	35	否			25.89	26.32	50	否			355925.84	7.51	6.20	53.98	9.98	62	连续	大气
在线	2020-4-17	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.92	2.99	10	否			10.12	10.33	35	否			31.99	32.85	50	否			377067.06	7.96	6.37	53.81	10.11	62	连续	大气
在线	2020-4-17	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.15	3.35	10	否			8.75	9.30	35	否			26.08	27.84	50	否			353934.13	7.50	6.90	53.95	10.46	62	连续	大气
在线	2020-4-17	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.01	3.09	10	否			11.99	12.24	35	否			29.80	30.66	50	否			389942.09	8.25	6.42	53.79	10.40	62	连续	大气
在线	2020-4-17	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.01	3.15	10	否			7.09	7.37	35	否			28.62	29.99	50	否			384689.75	8.18	6.66	54.04	10.72	62	连续	大气
在线	2020-4-17	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.08	3.26	10	否			15.59	16.51	35	否			26.62	28.23	50	否			378907.78	8.06	6.84	54.02	10.82	62	连续	大气
在线	2020-4-17	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.16	3.29	10	否			17.97	18.70	35	否			28.73	29.94	50	否			391326.56	8.31	6.60	53.76	10.71	62	连续	大气
在线	2020-4-17	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.89	3.15	10	否			16.74	18.15	35	否			31.20	34.01	50	否			403444.75	8.55	7.20	53.38	10.65	62	连续	大气
在线	2020-4-17	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.12	3.46	10	否			12.08	13.34	35	否			25.61	28.61	50	否			396816.28	8.42	7.46	53.42	10.73	62	连续	大气
在线	2020-4-17	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.71	3.91	10	否			10.55	10.58	35	否			23.63	25.54	50	否			402851.81	8.34	6.75	53.37	8.47	62	连续	大气
在线	2020-4-17	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.81	1.06	10	否			12.85	16.96	35	否			11.20	14.78	50	否			382066.53	7.82	9.63	49.75	8.39	62	连续	大气
在线	2020-4-17	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.85	1.08	10	否			15.84	20.07	35	否			12.72	16.12	50	否			402850.41	8.24	9.17	49.66	8.40	62	连续	大气
在线	2020-4-17	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.94	1.24	10	否			15.04	19.79	35	否			13.59	17.89	50	否			410133.91	8.40	9.61	49.67	8.51	62	连续	大气
在线	2020-4-17	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.80	1.05	10	否			15.25	20.05	35	否			13.57	17.85	50	否			412745.41	8.45	9.60	49.67	8.53	62	连续	大气
在线	2020-4-17	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.87	1.15	10	否			16.40	21.60	35	否			13.30	17.51	50	否			412954.03	8.46	9.61	49.68	8.56	62	连续	大气
在线	2020-4-17	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.02	1.39	10	否			15.64	21.20	35	否			12.66	17.16	50	否			405188.91	8.31	9.94	49.76	8.59	62	连续	大气
在线	2020-4-17	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.08	1.46	10	否			17.53	23.56	35	否			12.89	17.33	50	否			408405.78	8.38	9.84	49.82</				