

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-4-19	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.32	4.23	10	否			6.62	6.44	35	否			27.55	27.04	50	否			423468.44	9.02	5.66	56.19	10.32	69	连续	大气
在线	2020-4-19	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.51	4.35	10	否			5.44	5.24	35	否			35.93	34.66	50	否			426388.19	9.15	5.45	56.41	10.87	69	连续	大气
在线	2020-4-19	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.20	3.99	10	否			15.85	15.02	35	否			35.11	33.44	50	否			441690.50	9.53	5.22	56.67	11.39	69	连续	大气
在线	2020-4-19	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.03	3.84	10	否			17.47	16.63	35	否			32.15	30.70	50	否			434763.69	9.42	5.28	56.76	11.71	69	连续	大气
在线	2020-4-19	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.94	3.81	10	否			12.78	12.26	35	否			37.26	35.99	50	否			436526.88	9.44	5.45	56.28	11.65	69	连续	大气
在线	2020-4-19	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.05	3.93	10	否			9.41	9.10	35	否			28.82	27.88	50	否			428950.66	9.27	5.51	56.18	11.65	69	连续	大气
在线	2020-4-19	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.90	3.78	10	否			5.56	5.38	35	否			28.33	27.45	50	否			437654.59	9.45	5.52	55.91	11.62	69	连续	大气
在线	2020-4-19	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.70	3.60	10	否			5.61	5.46	35	否			31.01	30.24	50	否			419524.50	9.07	5.58	55.93	11.74	69	连续	大气
在线	2020-4-19	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.94	4.05	10	否			5.31	5.45	35	否			33.28	34.21	50	否			389337.78	8.41	6.41	55.57	11.65	69	连续	大气
在线	2020-4-19	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.69	3.65	10	否			17.98	17.64	35	否			33.11	33.12	50	否			405005.31	8.71	5.84	55.06	11.46	69	连续	大气
在线	2020-4-19	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.91	4.03	10	否			11.43	11.70	35	否			38.71	40.04	50	否			397568.41	8.58	6.42	55.24	11.74	69	连续	大气
在线	2020-4-19	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.13	4.55	10	否			7.32	8.03	35	否			27.16	30.19	50	否			397948.41	8.42	7.38	54.76	10.06	69	连续	大气
在线	2020-4-19	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.63	3.94	10	否			12.08	13.04	35	否			31.01	33.69	50	否			400412.22	8.41	7.15	54.62	9.47	69	连续	大气
在线	2020-4-19	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.61	3.56	10	否			22.21	21.89	35	否			33.67	33.22	50	否			391195.13	8.28	5.78	55.09	10.04	69	连续	大气
在线	2020-4-19	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.95	3.82	10	否			12.39	12.01	35	否			36.61	35.43	50	否			386299.34	8.25	5.50	55.57	10.65	69	连续	大气
在线	2020-4-19	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.54	3.52	10	否			9.22	9.16	35	否			38.95	38.70	50	否			376779.16	8.07	5.90	55.52	11.01	69	连续	大气
在线	2020-4-19	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.53	3.69	10	否			6.27	6.42	35	否			27.20	28.41	50	否			355563.34	7.60	6.57	54.64	10.96	69	连续	大气
在线	2020-4-19	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.16	3.12	10	否			9.98	9.73	35	否			33.44	33.00	50	否			384284.41	8.16	5.79	54.48	10.54	69	连续	大气
在线	2020-4-19	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.24	3.27	10	否			7.14	7.19	35	否			28.01	28.29	50	否			381395.13	8.18	6.12	55.11	11.13	69	连续	大气
在线	2020-4-19	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.03	3.02	10	否			10.61	10.48	35	否			32.62	32.39	50	否			401056.97	8.60	5.92	54.91	11.28	69	连续	大气
在线	2020-4-19	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.46	3.23	10	否			18.45	17.26	35	否			29.69	27.77	50	否			434747.91	9.36	4.95	55.57	11.49	69	连续	大气
在线	2020-4-19	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.23	4.04	10	否			16.28	15.46	35	否			38.55	36.89	50	否			433663.50	9.38	5.29	55.92	11.82	69	连续	大气
在线	2020-4-19	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.37	4.28	10	否			13.04	12.77	35	否			37.38	36.61	50	否			447553.00	9.67	5.68	55.59	11.81	69	连续	大气
在线	2020-4-19	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.37	4.28	10	否			23.59	23.11	35	否			34.77	34.02	50	否			443986.59	9.49	5.67	55.44	10.83	69	连续	大气
在线	2020-4-19	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.14	1.54	10	否			12.36	16.57	35	否			13.41	18.00	50	否			462175.78	9.64	9.82	52.15	9.64	69	连续	大气
在线	2020-4-19	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.20	1.55	10	否			9.05	11.75	35	否			15.72	20.36	50	否			459486.69	9.63	9.41	52.44	9.90	69	连续	大气
在线	2020-4-19	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.21	1.52	10	否			14.37	17.94	35	否			17.29	21.57	50	否			477316.66	10.00	8.98	52.40	9.94	69	连续	大气
在线	2020-4-19	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.95	1.20	10	否			2.84	3.60	35	否			23.00	29.28	50	否			477970.53	9.98	9.18	51.94	9.75	69	连续	大气
在线	2020-4-19	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.94	1.22	10	否			1.77	2.30	35	否			18.56	24.12	50	否			487821.94	10.17	9.46	51.89	9.62	69	连续	大气
在线	2020-4-19	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.11	1.51	10	否			2.66	3.63	35	否			14.95	20.36	50	否			469118.38	9.78	10.00	51.87	9.66	69	连续	大气
在线	2020-4-19	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.22	1.63	10	否			7.94	10.55	35	否			12.73	16.90	50	否			472721.13							