

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
					mg/Nm	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³												
在线	2020-4-20	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.74	4.69	10	否			17.00	16.73	35	否			24.00	23.59	50	否			384536.38	8.11	5.83	55.10	9.58	67	连续	大气
在线	2020-4-20	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.62	5.49	10	否			5.41	5.18	35	否			27.78	27.30	50	否			416472.56	8.78	5.59	54.46	9.77	67	连续	大气
在线	2020-4-20	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.42	5.30	10	否			7.66	7.45	35	否			30.47	29.77	50	否			420937.38	8.95	5.65	55.12	10.43	67	连续	大气
在线	2020-4-20	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.02	4.85	10	否			11.68	11.07	35	否			29.42	28.43	50	否			421885.22	8.98	5.45	54.88	10.57	67	连续	大气
在线	2020-4-20	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.32	5.14	10	否			13.65	13.08	35	否			28.49	27.39	50	否			437069.84	9.33	5.46	55.12	10.83	67	连续	大气
在线	2020-4-20	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.62	5.52	10	否			10.24	10.06	35	否			38.36	37.76	50	否			427587.28	9.18	5.74	55.45	11.16	67	连续	大气
在线	2020-4-20	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.30	5.58	10	否			12.96	14.24	35	否			28.32	29.90	50	否			439530.69	9.44	6.66	55.27	11.31	67	连续	大气
在线	2020-4-20	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.57	7.30	10	否			4.35	8.72	35	否			16.98	35.03	50	否			583967.06	12.03	13.69	48.90	9.53	67	连续	大气
在线	2020-4-20	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.63	5.85	10	否			1.86	4.13	35	否			14.82	32.88	50	否			555883.38	11.02	14.24	44.66	7.15	67	连续	大气
在线	2020-4-20	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.12	4.52	10	否			2.59	5.43	35	否			21.55	45.36	50	否			547213.25	10.68	13.88	42.70	6.29	67	连续	大气
在线	2020-4-20	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.04	3.63	10	否			5.93	10.41	35	否			24.87	43.28	50	否			549044.75	10.71	12.58	43.11	6.14	67	连续	大气
在线	2020-4-20	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.92	4.46	10	否			13.25	20.09	35	否			48.34	73.83	50	是	0.48	机组切换	568403.44	11.10	11.13	44.98	5.71	67	连续	大气
在线	2020-4-20	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.29	4.84	10	否			11.46	16.88	35	否			39.26	57.80	50	是	0.16	机组切换	560513.88	10.99	10.81	46.64	5.61	67	连续	大气
在线	2020-4-20	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.21	4.83	10	否			10.12	15.22	35	否			44.13	66.40	50	是	0.33	机组切换	559406.13	11.07	11.03	47.41	6.27	67	连续	大气
在线	2020-4-20	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.07	4.64	10	否			9.57	14.46	35	否			44.22	66.76	50	是	0.34	机组切换	555693.19	11.08	11.07	48.07	6.78	67	连续	大气
在线	2020-4-20	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.50	3.42	10	否			33.76	43.95	35	是	0.26	机组切换	30.43	42.07	50	否			566328.38	11.36	9.90	48.55	7.23	67	连续	大气
在线	2020-4-20	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.86	6.83	10	否			11.34	15.24	35	否			24.23	33.81	50	否			573618.75	11.56	10.30	48.88	7.61	67	连续	大气
在线	2020-4-20	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.86	4.92	10	否			12.42	15.55	35	否			15.17	19.15	50	否			588026.94	11.95	9.15	49.79	8.12	67	连续	大气
在线	2020-4-20	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.71	4.60	10	否			20.46	25.44	35	否			17.12	21.26	50	否			567489.88	11.62	8.91	50.54	8.57	67	连续	大气
在线	2020-4-20	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.39	5.29	10	否			16.43	19.77	35	否			16.47	19.91	50	否			614077.31	12.65	8.57	51.12	9.03	67	连续	大气
在线	2020-4-20	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.57	6.73	10	否			16.12	19.12	35	否			15.04	18.20	50	否			553647.56	11.53	8.52	52.33	9.61	67	连续	大气
在线	2020-4-20	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.31	6.72	10	否			6.79	8.50	35	否			20.66	26.13	50	否			500719.03	10.48	9.13	52.43	9.91	67	连续	大气
在线	2020-4-20	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.70	5.66	10	否			16.47	19.79	35	否			20.48	24.61	50	否			488971.38	10.29	8.52	53.06	10.18	67	连续	大气
在线	2020-4-20	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.71	5.65	10	否			14.57	17.45	35	否			21.13	25.35	50	否			483004.69	10.10	8.49	52.94	9.52	67	连续	大气
在线	2020-4-20	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.41	1.95	10	否			1.69	2.35	35	否			23.06	31.88	50	否			412509.69	8.52	10.16	50.89	8.92	67	连续	大气
在线	2020-4-20	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.40	1.82	10	否			1.31	1.70	35	否			19.96	26.13	50	否			449995.88	9.29	9.48	50.82	8.95	67	连续	大气
在线	2020-4-20	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.32	1.72	10	否			1.41	1.83	35	否			20.29	26.43	50	否			454404.59	9.43	9.47	51.28	9.36	67	连续	大气
在线	2020-4-20	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.81	1.02	10	否			1.61	2.04	35	否			14.43	18.39	50	否			471760.06	9.79	9.18	51.22	9.37	67	连续	大气
在线	2020-4-20	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.81	1.03	10	否			8.08	10.15	35	否			13.96	17.69	50	否			485254.22	10.07	9.17	51.32	9.39	67	连续	大气
在线	2020-4-20	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.92	1.14	10	否			14.97	18.44	35	否			16.17	20.12	50	否			474525.00	9.89	8.90	51.72	9.62	67	连续	大气
在线	2020-4-20	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.88	1.09	10	否			5.97	7.13	35	否			19.40	24.30	50	否			490558.25	10.19	8.84	51.41	9.42	67	连续	大气
在线	2020-4-20	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.99	1.21	10	否			3.65	4.44	35	否			16.70	20.37	50	否			556146.00	11.60	8.70	52.09	9.83	67	连续	大气
在线	2020-4-20	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.09	1.35	10	否			3.20	3.95	35	否			16.83	20.74	50	否			505137.81	10.52	8.84	51.95	9.66	67	连续	大气
在线	2020-4-20	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.11	1.38	10	否			8.11	9.99	35	否			18.61	23.06	50	否			501802.19	10.45	8.88	51.87	9.67	67	连续	大气
在线	2020-4-20	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.88	1.07	10	否			14.01	17.00	35	否			13.57	16.48	50	否			532359.25	10.90	8.65	51.80	8.15	67	连续	大气
在线	2020-4-20	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.12	1.38	10	否			14.80	18.11	35	否			12.91	15.81	50	否			532930.63	11.00	8.75	51.91	8.88	67	连续	大气
在线	2020-4-20	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.26	1.57	10	否			11.39	14.18	35	否			13.09	16.29	50	否			525272.38	10.91	8.94	52.04	9.42	67	连续	大气
在线	2020-4-20	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.41	1.70	10	否			13.54	16.31	35	否			12.50	15.08	50	否			528339.13	11.00	8.56	52.20	9.59	67	连续	大气
在线	2020-4-20	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.13	1.35	10	否			14.62	17.50	35	否			13.82	16.56	50	否			531929.75	11.11	8.48	52.41	9.80	67	连续	大气
在线	2020-4-20	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.10	1.36	10	否			9.51	11.74	35	否			16.10	19.82	50	否			544217.69	11.32	8.83	51.92	9.63	67	连续	大气
在线	2020-4-20	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.27	1.59	10	否			12.16	15.20	35	否			14.66	18.27	50	否			543403.19	11.29	8.99	51.80	9.61	67	连续	大气
在线	2020-4-20	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.86	1.08	10	否			12.27	15.22	35	否			15.28	19.02	50	否			560188.69	11.67	8.94	52.09	9.75	67	连续	大气
在线	2020-4-20	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.86	1.07	10	否			12.79	15.99	35	否			16.56	20.72	50	否			546207.19	11.40	9.01	52.14	9.91	67	连续	大气
在线	2020-4-20	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.19	1.99	10	否			8.15	11.56	35	否			22.43	37.82	50	否			579647.88	11.97	11.57	50.66	9.44	67	连续	大气
在线	2020-4-20	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.34	1.64	10	否			7.51	8.29	35	否			23.29	26.10	50	否			494680.97	10.23	8.04	51.42	9.28	67	连续	大气
在线	2020-4-20	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.33	1.36	10	否			21.11	21.55	35	否			28.14	28.73	50	否			438547.69	9.41	6.31	54.66	11.43	67	连续	大气
在线	2020-4-20	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.29	1.33	10	否			15.76	16.29	35	否			28.31	29.17	50	否			434829.50	9.18	6.45	54.58	10.02	67	连续	大气
在线	2020-4-20	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.38	1.49	10	否			11.66	12.65	35	否			23.68	25.68	50	否			419263.00	8.85	7.15	53.79	10.17	67	连续	大气