

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-4-21	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.00	3.50	10	否			20.37	23.78	35	否			22.96	26.82	50	否			469262.19	9.63	8.16	52.40	8.00	63	连续	大气
在线	2020-4-21	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.39	5.19	10	否			7.84	9.27	35	否			22.84	27.04	50	否			497162.81	10.25	8.32	52.39	8.49	63	连续	大气
在线	2020-4-21	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.43	5.45	10	否			5.89	7.21	35	否			21.67	26.65	50	否			522564.31	10.80	8.79	52.08	8.84	63	连续	大气
在线	2020-4-21	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.41	5.39	10	否			8.55	10.45	35	否			20.29	24.81	50	否			489984.63	10.19	8.73	52.38	9.25	63	连续	大气
在线	2020-4-21	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.04	4.95	10	否			9.44	11.55	35	否			19.89	24.36	50	否			484440.19	10.11	8.75	52.46	9.53	63	连续	大气
在线	2020-4-21	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.04	3.78	10	否			8.68	10.82	35	否			20.30	25.30	50	否			465861.25	9.73	8.96	52.35	9.64	63	连续	大气
在线	2020-4-21	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.16	3.89	10	否			12.51	15.39	35	否			20.51	25.26	50	否			468914.84	9.82	8.82	52.46	9.82	63	连续	大气
在线	2020-4-21	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.67	4.65	10	否			7.57	9.50	35	否			21.02	26.56	50	否			448367.50	9.40	9.10	52.27	9.91	63	连续	大气
在线	2020-4-21	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.80	5.19	10	否			4.25	5.78	35	否			18.22	24.88	50	否			401751.09	8.38	10.01	51.48	9.57	63	连续	大气
在线	2020-4-21	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.73	4.66	10	否			10.64	13.17	35	否			18.83	23.47	50	否			449660.34	9.34	8.97	51.33	9.42	63	连续	大气
在线	2020-4-21	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.93	5.00	10	否			8.17	10.40	35	否			17.58	22.39	50	否			439213.88	9.14	9.22	51.42	9.48	63	连续	大气
在线	2020-4-21	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.15	3.91	10	否			12.09	14.99	35	否			16.98	21.08	50	否			441096.38	9.14	8.92	51.67	9.07	63	连续	大气
在线	2020-4-21	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.69	3.49	10	否			4.97	6.43	35	否			16.75	21.79	50	否			446259.34	9.10	9.46	51.35	7.69	63	连续	大气
在线	2020-4-21	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.73	3.38	10	否			9.86	12.07	35	否			15.93	19.74	50	否			441365.50	9.04	8.88	51.44	8.06	63	连续	大气
在线	2020-4-21	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.82	3.55	10	否			11.94	14.87	35	否			15.87	19.94	50	否			444148.00	9.16	9.05	51.75	8.59	63	连续	大气
在线	2020-4-21	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.91	3.69	10	否			13.76	17.28	35	否			15.19	19.26	50	否			432091.28	8.94	9.16	51.67	8.85	63	连续	大气
在线	2020-4-21	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.16	4.04	10	否			12.01	15.28	35	否			16.06	20.51	50	否			424806.47	8.83	9.25	51.80	9.30	63	连续	大气
在线	2020-4-21	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.21	4.17	10	否			7.48	9.66	35	否			16.19	21.05	50	否			431845.72	8.95	9.46	51.19	9.14	63	连续	大气
在线	2020-4-21	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.99	4.02	10	否			7.90	10.54	35	否			15.67	21.07	50	否			416240.16	8.64	9.84	51.28	9.33	63	连续	大气
在线	2020-4-21	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.05	4.02	10	否			9.75	12.81	35	否			15.81	20.81	50	否			424566.00	8.83	9.60	51.30	9.46	63	连续	大气
在线	2020-4-21	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.26	4.12	10	否			13.04	16.50	35	否			16.07	20.31	50	否			428793.41	8.92	9.13	51.36	9.47	63	连续	大气
在线	2020-4-21	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.36	4.24	10	否			13.24	16.69	35	否			16.44	20.74	50	否			435498.00	9.05	9.11	51.28	9.46	63	连续	大气
在线	2020-4-21	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.57	4.52	10	否			11.68	14.75	35	否			16.80	21.27	50	否			429134.41	8.92	9.15	51.11	9.47	63	连续	大气
在线	2020-4-21	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.41	4.45	10	否			13.33	17.41	35	否			17.17	22.41	50	否			436514.69	9.01	9.50	50.81	8.97	63	连续	大气
在线	2020-4-21	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.38	1.52	10	否			15.16	16.69	35	否			21.86	24.17	50	否			405833.19	8.59	7.42	53.50	10.44	63	连续	大气
在线	2020-4-21	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.45	1.54	10	否			9.93	10.44	35	否			25.69	27.00	50	否			435070.47	9.17	6.81	53.17	10.28	63	连续	大气
在线	2020-4-21	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.51	1.49	10	否			12.75	12.44	35	否			35.80	35.14	50	否			449779.31	9.64	5.71	54.80	11.30	63	连续	大气
在线	2020-4-21	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.58	1.59	10	否			8.30	8.34	35	否			27.84	28.00	50	否			425053.47	9.13	6.08	54.72	11.47	63	连续	大气
在线	2020-4-21	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.15	1.20	10	否			12.82	13.39	35	否			25.58	26.67	50	否			426716.03	9.14	6.62	54.29	11.30	63	连续	大气
在线	2020-4-21	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.76	0.82	10	否			11.29	11.99	35	否			23.30	24.87	50	否			417970.84	8.88	6.91	53.48	10.78	63	连续	大气
在线	2020-4-21	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.79	0.85	10	否			10.64	11.55	35	否			23.50	25.49	50	否			417744.50	8.85	7.17	53.14	10.66</			