

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-4-23	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.99	3.79	10	否			11.11	14.10	35	否			17.19	21.80	50	否			463092.63	9.32	9.18	50.85	6.64	67	连续	大气
在线	2020-4-23	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.24	4.19	10	否			11.11	14.33	35	否			17.49	22.63	50	否			474507.38	9.59	9.40	50.72	7.00	67	连续	大气
在线	2020-4-23	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.67	4.66	10	否			15.79	20.05	35	否			16.71	21.22	50	否			474567.81	9.63	9.19	50.61	7.40	67	连续	大气
在线	2020-4-23	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.72	4.89	10	否			13.40	17.59	35	否			16.95	22.28	50	否			454860.94	9.24	9.58	50.27	7.58	67	连续	大气
在线	2020-4-23	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.44	4.67	10	否			9.96	13.51	35	否			16.93	22.95	50	否			441982.81	8.98	9.94	49.99	7.69	67	连续	大气
在线	2020-4-23	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.42	4.55	10	否			14.59	19.41	35	否			16.85	22.45	50	否			435770.63	8.86	9.74	49.83	7.80	67	连续	大气
在线	2020-4-23	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.57	4.79	10	否			12.84	17.23	35	否			17.75	23.83	50	否			439933.19	8.95	9.82	49.66	7.92	67	连续	大气
在线	2020-4-23	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.72	4.99	10	否			11.92	15.98	35	否			18.63	24.96	50	否			449705.19	9.17	9.80	49.79	8.07	67	连续	大气
在线	2020-4-23	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.06	5.39	10	否			8.22	10.89	35	否			18.97	25.16	50	否			443081.47	9.05	9.69	50.02	8.20	67	连续	大气
在线	2020-4-23	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.09	5.35	10	否			10.72	14.02	35	否			18.33	24.01	50	否			428121.38	8.78	9.54	50.33	8.41	67	连续	大气
在线	2020-4-23	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.26	4.23	10	否			8.75	11.28	35	否			18.05	23.36	50	否			409733.72	8.42	9.41	50.45	8.54	67	连续	大气
在线	2020-4-23	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.51	4.81	10	否			5.00	6.80	35	否			17.25	23.64	50	否			366038.38	7.51	10.04	50.32	8.42	67	连续	大气
在线	2020-4-23	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.52	4.63	10	否			7.74	10.12	35	否			19.12	25.13	50	否			386893.38	7.77	9.58	50.09	6.49	67	连续	大气
在线	2020-4-23	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.77	4.88	10	否			12.21	15.70	35	否			19.30	24.93	50	否			395104.16	7.96	9.38	50.29	6.78	67	连续	大气
在线	2020-4-23	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.26	5.51	10	否			16.56	21.33	35	否			20.54	26.54	50	否			396892.69	8.04	9.39	50.60	7.24	67	连续	大气
在线	2020-4-23	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.47	5.83	10	否			9.91	12.50	35	否			24.08	31.36	50	否			440097.16	8.93	9.44	50.30	7.56	67	连续	大气
在线	2020-4-23	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.68	5.29	10	否			12.32	13.91	35	否			25.73	29.07	50	否			571845.31	11.69	7.73	51.32	8.12	67	连续	大气
在线	2020-4-23	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.81	5.34	10	否			17.40	19.27	35	否			31.60	35.08	50	否			595103.63	12.29	7.49	52.42	8.88	67	连续	大气
在线	2020-4-23	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.13	5.65	10	否			24.61	27.10	35	否			33.35	36.74	50	否			598443.13	12.49	7.38	53.04	9.64	67	连续	大气
在线	2020-4-23	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.10	4.61	10	否			15.28	17.11	35	否			31.47	35.45	50	否			600609.13	12.51	7.69	52.28	9.66	67	连续	大气
在线	2020-4-23	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.83	3.18	10	否			17.14	19.28	35	否			30.14	33.87	50	否			603875.50	12.50	7.65	51.73	9.32	67	连续	大气
在线	2020-4-23	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.82	3.26	10	否			12.29	14.17	35	否			31.50	36.37	50	否			622594.00	12.89	8.00	51.64	9.34	67	连续	大气
在线	2020-4-23	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.75	3.24	10	否			8.38	9.87	35	否			28.32	33.38	50	否			605070.13	12.52	8.26	51.47	9.31	67	连续	大气
在线	2020-4-23	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.86	3.39	10	否			9.88	11.73	35	否			27.66	32.84	50	否			583330.06	12.04	8.36	51.03	9.17	67	连续	大气
在线	2020-4-23	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.47	1.50	10	否			5.76	5.87	35	否			32.12	32.88	50	否			393929.19	8.21	6.35	52.47	9.35	67	连续	大气
在线	2020-4-23	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.48	1.55	10	否			14.35	15.04	35	否			31.08	32.46	50	否			405745.66	8.50	6.65	52.74	9.74	67	连续	大气
在线	2020-4-23	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.49	1.54	10	否			14.66	15.10	35	否			34.64	35.75	50	否			400390.75	8.43	6.46	53.05	10.13	67	连续	大气
在线	2020-4-23	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.26	1.33	10	否			12.36	13.00	35	否			30.45	32.13	50	否			391922.50	8.23	6.78	52.62	9.92	67	连续	大气
在线	2020-4-23	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.96	1.03	10	否			11.77	12.65	35	否			26.16	28.12	50	否			382754.53	8.00	7.06	52.04	9.65	67	连续	大气
在线	2020-4-23	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.13	1.23	10	否			11.70	12.65	35	否			25.58	27.65	50	否			377791.41	7.86	7.12	51.51	9.43	67	连续	大气
在线	2020-4-23	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.29	1.46	10	否			13.46	15.18	35	否			25.56	28.91	50	否			375687							