

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-4-24	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.07	3.72	10	否			5.95	7.09	35	否			26.32	31.90	50	否			578642.13	11.63	8.58	50.65	6.81	71	连续	大气
在线	2020-4-24	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.33	3.83	10	否			19.13	21.97	35	否			27.82	31.95	50	否			609423.63	12.30	7.94	51.14	7.11	71	连续	大气
在线	2020-4-24	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.72	4.31	10	否			17.00	19.72	35	否			26.76	31.03	50	否			619974.88	12.60	8.06	51.33	7.69	71	连续	大气
在线	2020-4-24	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.99	4.67	10	否			20.89	24.44	35	否			26.80	31.37	50	否			613253.88	12.48	8.19	51.03	7.92	71	连续	大气
在线	2020-4-24	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.15	3.81	10	否			14.81	17.89	35	否			25.37	30.70	50	否			592341.63	12.03	8.60	50.16	7.89	71	连续	大气
在线	2020-4-24	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.09	3.60	10	否			18.46	21.48	35	否			26.15	30.47	50	否			595144.19	12.06	8.13	49.82	7.79	71	连续	大气
在线	2020-4-24	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.71	4.32	10	否			6.66	7.75	35	否			25.24	29.39	50	否			589861.19	11.99	8.12	49.95	8.03	71	连续	大气
在线	2020-4-24	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.86	4.54	10	否			8.43	9.93	35	否			26.11	30.75	50	否			582922.88	11.89	8.26	50.17	8.31	71	连续	大气
在线	2020-4-24	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.86	4.67	10	否			10.41	12.57	35	否			25.38	30.69	50	否			522086.13	10.66	8.59	50.03	8.38	71	连续	大气
在线	2020-4-24	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.14	5.18	10	否			9.84	12.24	35	否			24.19	30.28	50	否			465262.66	9.50	9.01	50.03	8.20	71	连续	大气
在线	2020-4-24	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.43	5.52	10	否			13.21	16.45	35	否			23.66	29.44	50	否			470556.88	9.64	8.95	50.24	8.50	71	连续	大气
在线	2020-4-24	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.79	5.95	10	否			12.00	14.86	35	否			22.25	27.61	50	否			462352.25	9.48	8.91	50.35	8.55	71	连续	大气
在线	2020-4-24	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.15	4.03	10	否			7.22	9.24	35	否			19.73	25.27	50	否			443286.09	8.88	9.29	49.58	6.49	71	连续	大气
在线	2020-4-24	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.70	3.54	10	否			6.73	8.83	35	否			17.72	23.22	50	否			407385.94	8.12	9.56	49.05	6.17	71	连续	大气
在线	2020-4-24	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.76	3.60	10	否			8.84	11.50	35	否			17.34	22.57	50	否			418364.63	8.35	9.47	48.79	6.37	71	连续	大气
在线	2020-4-24	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.00	3.94	10	否			5.84	7.66	35	否			16.93	22.26	50	否			406330.06	8.13	9.59	48.67	6.72	71	连续	大气
在线	2020-4-24	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.13	3.96	10	否			9.62	12.13	35	否			17.71	22.35	50	否			417120.22	8.38	9.12	48.91	7.04	71	连续	大气
在线	2020-4-24	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.42	4.30	10	否			12.21	15.19	35	否			20.22	25.38	50	否			469458.97	9.50	9.07	49.63	7.51	71	连续	大气
在线	2020-4-24	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.96	5.02	10	否			7.02	8.85	35	否			18.53	23.49	50	否			453575.94	9.26	9.17	50.38	8.10	71	连续	大气
在线	2020-4-24	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.43	4.43	10	否			5.37	6.92	35	否			18.62	24.03	50	否			457510.38	9.37	9.35	50.25	8.41	71	连续	大气
在线	2020-4-24	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.03	3.85	10	否			11.06	13.98	35	否			17.19	21.81	50	否			464559.34	9.49	9.18	49.80	8.40	71	连续	大气
在线	2020-4-24	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.82	3.58	10	否			15.60	19.74	35	否			18.27	23.17	50	否			501675.03	10.22	9.17	49.37	8.24	71	连续	大气
在线	2020-4-24	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.98	3.83	10	否			7.38	9.44	35	否			21.74	27.89	50	否			504428.03	10.30	9.30	49.70	8.36	71	连续	大气
在线	2020-4-24	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.09	4.13	10	否			10.49	14.00	35	否			21.35	28.49	50	否			487784.56	9.96	9.75	49.51	8.40	71	连续	大气
在线	2020-4-24	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.13	2.17	10	否			7.76	14.55	35	否			16.87	31.95	50	否			554210.25	10.62	13.13	42.61	4.65	71	连续	大气
在线	2020-4-24	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.13	2.00	10	否			9.53	16.80	35	否			20.49	36.08	50	否			590704.50	11.34	12.48	42.80	4.86	71	连续	大气
在线	2020-4-24	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.09	1.91	10	否			13.22	23.04	35	否			20.65	36.08	50	否			595948.63	11.51	12.41	43.33	5.25	71	连续	大气
在线	2020-4-24	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.07	1.98	10	否			11.94	22.04	35	否			20.00	36.94	50	否			588999.06	11.37	12.88	43.14	5.30	71	连续	大气
在线	2020-4-24	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.05	2.05	10	否			9.86	19.03	35	否			18.45	35.96	50	否			572338.75	10.96	13.28	41.85	4.89	71	连续	大气
在线	2020-4-24	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.90	1.64	10	否			10.15	18.36	35	否			19.89	36.22	50	否			572549.38	10.94	12.76	41.63	4.71	71	连续	大气
在线	2020-4-24	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.96	1.77	10	否			8.13	14.88	35	否			19.72	36.16	50	否			56944							