

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-4-25	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.19	4.16	10	否			10.78	14.12	35	否			20.48	26.75	50	否			497385.28	9.91	9.50	48.94	6.31	74	连续	大气
在线	2020-4-25	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.40	4.25	10	否			12.60	15.73	35	否			20.92	26.16	50	否			516000.63	10.24	9.01	49.20	5.89	74	连续	大气
在线	2020-4-25	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.79	4.78	10	否			11.86	14.92	35	否			22.80	28.74	50	否			531141.44	10.61	9.10	49.33	6.46	74	连续	大气
在线	2020-4-25	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.05	5.46	10	否			10.07	13.56	35	否			19.61	26.43	50	否			490314.88	9.83	9.87	49.15	6.77	74	连续	大气
在线	2020-4-25	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.20	5.65	10	否			13.15	17.67	35	否			17.76	23.90	50	否			460892.13	9.24	9.85	48.56	6.87	74	连续	大气
在线	2020-4-25	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.61	3.47	10	否			7.33	9.68	35	否			19.46	25.77	50	否			460873.59	9.21	9.68	47.85	6.77	74	连续	大气
在线	2020-4-25	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.40	3.13	10	否			9.40	12.20	35	否			21.51	28.01	50	否			492594.53	9.86	9.49	48.13	6.92	74	连续	大气
在线	2020-4-25	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.35	3.05	10	否			4.71	6.11	35	否			21.22	27.58	50	否			467119.31	9.39	9.46	48.44	7.24	74	连续	大气
在线	2020-4-25	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.72	3.58	10	否			11.53	15.14	35	否			20.24	26.57	50	否			441234.88	8.90	9.57	48.57	7.43	74	连续	大气
在线	2020-4-25	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.21	4.32	10	否			4.42	5.93	35	否			23.02	30.93	50	否			451702.94	9.12	9.83	48.81	7.54	74	连续	大气
在线	2020-4-25	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.17	4.04	10	否			7.80	9.88	35	否			26.03	33.19	50	否			449277.88	9.11	9.23	49.38	7.80	74	连续	大气
在线	2020-4-25	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.34	4.36	10	否			15.55	20.08	35	否			26.26	34.22	50	否			486252.94	9.88	9.48	49.49	7.99	74	连续	大气
在线	2020-4-25	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.67	4.64	10	否			15.33	19.36	35	否			29.35	37.05	50	否			496332.53	9.97	9.13	49.96	6.77	74	连续	大气
在线	2020-4-25	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.81	4.64	10	否			8.80	10.58	35	否			25.61	31.21	50	否			495750.91	9.93	8.61	50.54	6.39	74	连续	大气
在线	2020-4-25	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.93	4.54	10	否			13.83	15.92	35	否			26.75	30.89	50	否			508111.94	10.29	8.02	51.38	7.18	74	连续	大气
在线	2020-4-25	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.06	3.56	10	否			8.20	9.48	35	否			29.18	34.13	50	否			491380.91	10.01	8.13	51.63	7.62	74	连续	大气
在线	2020-4-25	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.37	4.03	10	否			8.10	9.65	35	否			21.39	25.50	50	否			470145.06	9.64	8.44	51.82	8.15	74	连续	大气
在线	2020-4-25	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.01	3.61	10	否			13.29	15.95	35	否			23.06	27.68	50	否			502133.13	10.27	8.52	51.20	8.15	74	连续	大气
在线	2020-4-25	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.37	3.98	10	否			13.01	15.35	35	否			29.95	35.35	50	否			520014.03	10.72	8.29	51.95	8.69	74	连续	大气
在线	2020-4-25	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.15	3.83	10	否			12.75	15.45	35	否			28.70	34.76	50	否			517015.94	10.71	8.63	51.99	9.14	74	连续	大气
在线	2020-4-25	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.77	3.42	10	否			16.73	20.51	35	否			26.04	32.16	50	否			521280.69	10.76	8.87	51.37	8.99	74	连续	大气
在线	2020-4-25	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.16	3.89	10	否			15.89	19.57	35	否			27.40	33.72	50	否			514864.63	10.67	8.81	51.62	9.23	74	连续	大气
在线	2020-4-25	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.28	4.21	10	否			8.64	11.05	35	否			26.23	33.64	50	否			512469.16	10.58	9.29	51.01	9.06	74	连续	大气
在线	2020-4-25	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.67	4.68	10	否			9.26	11.81	35	否			25.10	32.04	50	否			493119.44	10.14	9.24	50.50	8.81	74	连续	大气
在线	2020-4-25	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.41	1.37	10	否			17.26	16.60	35	否			29.33	28.47	50	否			428480.38	8.94	5.56	52.87	9.40	74	连续	大气
在线	2020-4-25	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.43	1.33	10	否			20.52	19.12	35	否			42.32	39.46	50	否			444681.00	9.33	4.91	53.23	9.88	74	连续	大气
在线	2020-4-25	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.41	1.35	10	否			18.06	17.16	35	否			45.71	43.54	50	否			455566.59	9.59	5.24	53.28	10.20	74	连续	大气
在线	2020-4-25	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.42	1.41	10	否			14.77	14.70	35	否			34.62	34.55	50	否			417064.16	8.75	5.96	52.69	9.97	74	连续	大气
在线	2020-4-25	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.38	1.40	10	否			17.79	18.01	35	否			30.58	30.96	50	否			394108.00	8.24	6.19	52.20	9.73	74	连续	大气
在线	2020-4-25	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.36	1.39	10	否			14.92	15.20	35	否			29.93	30.52	50	否			390518.34	8.11	6.29	51.33	9.35	74	连续	大气
在线	2020-4-25	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.33	1.30	10	否			10.76	10.53	35	否			36.77	36.01	50	否			419335.19	8.69	5.66	51.30				