

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-4-26	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.90	5.21	10	否			7.06	9.38	35	否			23.83	31.87	50	否			477865.00	9.66	9.75	49.94	7.34	70	连续	大气
在线	2020-4-26	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.73	4.87	10	否			7.11	9.26	35	否			24.71	32.38	50	否			509913.50	10.18	9.50	49.71	6.27	70	连续	大气
在线	2020-4-26	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.10	5.14	10	否			6.41	8.09	35	否			19.85	25.00	50	否			526924.69	10.59	9.04	50.30	6.78	70	连续	大气
在线	2020-4-26	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.20	5.06	10	否			14.72	17.80	35	否			26.58	32.05	50	否			534175.31	10.84	8.57	50.96	7.47	70	连续	大气
在线	2020-4-26	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.06	5.19	10	否			7.75	9.85	35	否			28.05	35.81	50	否			516650.25	10.48	9.25	50.09	7.62	70	连续	大气
在线	2020-4-26	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.64	3.30	10	否			8.82	10.92	35	否			25.63	31.88	50	否			502039.41	10.14	8.95	49.31	7.48	70	连续	大气
在线	2020-4-26	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.45	2.97	10	否			16.23	19.68	35	否			25.66	31.14	50	否			506630.97	10.25	8.63	49.45	7.63	70	连续	大气
在线	2020-4-26	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.64	3.37	10	否			15.72	19.88	35	否			26.32	33.57	50	否			501294.06	10.16	9.21	49.38	7.77	70	连续	大气
在线	2020-4-26	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.80	3.81	10	否			5.61	7.51	35	否			25.21	34.36	50	否			447502.47	9.07	9.90	49.11	7.74	70	连续	大气
在线	2020-4-26	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.87	3.67	10	否			10.39	13.27	35	否			24.20	30.92	50	否			426466.53	8.67	9.26	49.43	7.89	70	连续	大气
在线	2020-4-26	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.05	3.80	10	否			14.13	17.58	35	否			22.88	28.50	50	否			422762.25	8.60	8.96	49.33	8.07	70	连续	大气
在线	2020-4-26	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.24	4.07	10	否			16.16	20.23	35	否			25.24	31.63	50	否			430586.19	8.75	9.05	49.42	7.90	70	连续	大气
在线	2020-4-26	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.56	4.48	10	否			13.54	17.03	35	否			30.39	38.23	50	否			444495.13	8.95	9.07	49.92	6.97	70	连续	大气
在线	2020-4-26	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.60	4.55	10	否			14.73	18.47	35	否			29.44	37.19	50	否			445072.97	8.88	9.12	50.23	6.02	70	连续	大气
在线	2020-4-26	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.98	4.93	10	否			12.84	15.93	35	否			28.42	35.20	50	否			437404.81	8.79	8.90	50.50	6.57	70	连续	大气
在线	2020-4-26	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.23	5.56	10	否			8.22	10.85	35	否			25.75	33.78	50	否			439615.53	8.85	9.58	49.94	6.89	70	连续	大气
在线	2020-4-26	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.38	5.69	10	否			7.24	9.48	35	否			25.51	33.12	50	否			422445.78	8.53	9.43	49.87	7.19	70	连续	大气
在线	2020-4-26	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.43	5.79	10	否			7.06	9.23	35	否			27.73	36.25	50	否			476093.91	9.62	9.52	49.94	7.37	70	连续	大气
在线	2020-4-26	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.59	6.14	10	否			10.99	14.69	35	否			29.09	38.87	50	否			500797.00	10.17	9.77	50.19	7.81	70	连续	大气
在线	2020-4-26	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.21	5.66	10	否			13.89	17.99	35	否			25.24	34.14	50	否			483627.13	9.92	9.72	51.19	8.42	70	连续	大气
在线	2020-4-26	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.76	4.71	10	否			8.63	10.48	35	否			20.39	25.97	50	否			501944.69	10.32	8.99	51.08	8.68	70	连续	大气
在线	2020-4-26	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.62	4.83	10	否			6.07	8.11	35	否			23.37	31.22	50	否			497996.66	10.20	9.77	50.49	8.46	70	连续	大气
在线	2020-4-26	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.00	5.45	10	否			8.03	10.88	35	否			23.98	32.69	50	否			497674.94	10.19	9.98	50.36	8.48	70	连续	大气
在线	2020-4-26	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.29	5.95	10	否			6.63	9.18	35	否			24.95	34.61	50	否			487040.53	9.96	10.18	50.11	8.44	70	连续	大气
在线	2020-4-26	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.66	1.66	10	否			14.63	14.60	35	否			22.23	22.10	50	否			413492.09	8.57	5.94	52.49	8.94	70	连续	大气
在线	2020-4-26	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.65	1.71	10	否			11.30	11.73	35	否			30.44	31.56	50	否			429918.44	8.95	6.56	52.05	9.41	70	连续	大气
在线	2020-4-26	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.48	1.38	10	否			20.22	18.71	35	否			40.37	37.45	50	否			454373.50	9.51	4.82	52.79	9.79	70	连续	大气
在线	2020-4-26	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.48	1.39	10	否			21.36	20.04	35	否			43.32	40.61	50	否			455682.59	9.60	5.00	53.37	10.25	70	连续	大气
在线	2020-4-26	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.51	1.45	10	否			21.13	20.32	35	否			38.67	37.19	50	否			437760.63	9.25	5.40	53.37	10.39	70	连续	大气
在线	2020-4-26	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.52	1.44	10	否			17.16	16.27	35	否			38.79	36.75	50	否			425154.31	8.97	5.17	53.16	10.33	70	连续	大气
在线	2020-4-26	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.41	1.35	10	否			14.23	13.67	35	否			37.27	35.82	50	否			429955.53							