

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-4-27	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.53	5.02	10	否			8.15	11.61	35	否			26.85	38.25	50	否			473614.78	9.59	10.46	49.86	7.54	64	连续	大气
在线	2020-4-27	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.82	3.83	10	否			8.12	11.03	35	否			26.13	35.60	50	否			465977.94	9.28	9.96	49.81	5.93	64	连续	大气
在线	2020-4-27	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.61	3.40	10	否			8.96	11.77	35	否			21.34	27.94	50	否			497334.97	9.99	9.50	50.32	6.61	64	连续	大气
在线	2020-4-27	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.43	3.21	10	否			13.28	17.42	35	否			24.45	32.26	50	否			493036.53	9.90	9.63	49.83	6.78	64	连续	大气
在线	2020-4-27	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.80	3.69	10	否			14.35	18.87	35	否			26.90	35.47	50	否			506588.41	10.24	9.62	50.35	7.27	64	连续	大气
在线	2020-4-27	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.76	3.70	10	否			14.41	19.23	35	否			29.23	38.91	50	否			515951.00	10.47	9.77	50.49	7.61	64	连续	大气
在线	2020-4-27	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.12	4.15	10	否			17.74	23.35	35	否			30.81	40.81	50	否			482446.69	9.87	9.67	51.11	8.07	64	连续	大气
在线	2020-4-27	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.98	5.39	10	否			9.08	12.02	35	否			21.70	29.24	50	否			437831.44	9.01	9.91	51.28	8.53	64	连续	大气
在线	2020-4-27	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.97	5.75	10	否			4.48	6.47	35	否			19.43	28.17	50	否			413589.34	8.47	10.64	50.34	8.32	64	连续	大气
在线	2020-4-27	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.62	5.25	10	否			8.05	11.56	35	否			19.33	28.04	50	否			444818.38	9.04	10.63	49.39	7.94	64	连续	大气
在线	2020-4-27	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.82	5.15	10	否			16.27	21.96	35	否			18.30	24.74	50	否			445026.28	9.06	9.90	49.44	8.11	64	连续	大气
在线	2020-4-27	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.05	5.77	10	否			16.46	23.44	35	否			19.15	27.30	50	否			445675.97	9.05	10.46	49.38	7.93	64	连续	大气
在线	2020-4-27	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.64	5.28	10	否			16.85	24.51	35	否			20.04	29.04	50	否			444048.41	8.97	10.64	49.36	7.45	64	连续	大气
在线	2020-4-27	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.07	3.93	10	否			17.65	22.55	35	否			22.23	28.46	50	否			453972.28	9.03	9.27	49.77	5.89	64	连续	大气
在线	2020-4-27	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.22	4.21	10	否			16.32	21.12	35	否			22.52	29.34	50	否			467537.91	9.36	9.50	49.96	6.44	64	连续	大气
在线	2020-4-27	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.61	4.58	10	否			16.36	20.76	35	否			21.98	27.91	50	否			457918.41	9.23	9.19	50.38	6.98	64	连续	大气
在线	2020-4-27	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.83	4.96	10	否			14.95	19.29	35	否			20.77	26.81	50	否			424715.94	8.61	9.34	50.44	7.44	64	连续	大气
在线	2020-4-27	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.08	5.32	10	否			3.62	4.74	35	否			24.32	31.67	50	否			438925.59	8.88	9.48	49.69	7.46	64	连续	大气
在线	2020-4-27	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.79	4.73	10	否			8.48	10.55	35	否			19.49	24.25	50	否			473070.38	9.63	8.95	50.33	7.87	64	连续	大气
在线	2020-4-27	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.10	5.38	10	否			8.28	10.74	35	否			19.66	25.80	50	否			463465.13	9.45	9.54	50.05	8.16	64	连续	大气
在线	2020-4-27	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.99	4.09	10	否			7.32	9.98	35	否			20.09	27.44	50	否			429305.53	8.76	10.02	49.79	8.17	64	连续	大气
在线	2020-4-27	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.85	3.94	10	否			7.81	10.78	35	否			19.47	26.84	50	否			439396.22	8.93	10.12	49.33	7.98	64	连续	大气
在线	2020-4-27	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.10	4.39	10	否			9.89	13.96	35	否			19.28	27.30	50	否			447418.84	9.08	10.39	49.02	7.94	64	连续	大气
在线	2020-4-27	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.50	4.97	10	否			9.70	13.73	35	否			20.03	28.46	50	否			443521.22	9.00	10.44	48.89	7.90	64	连续	大气
在线	2020-4-27	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.24	1.29	10	否			12.61	13.10	35	否			29.81	30.98	50	否			415577.31	8.61	6.55	52.75	8.86	64	连续	大气
在线	2020-4-27	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.56	1.57	10	否			10.55	10.60	35	否			30.01	30.71	50	否			391827.59	8.18	6.14	52.81	9.47	64	连续	大气
在线	2020-4-27	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.65	1.74	10	否			10.98	11.50	35	否			29.31	30.99	50	否			416024.72	8.70	6.73	52.72	9.65	64	连续	大气
在线	2020-4-27	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.17	1.24	10	否			19.26	20.47	35	否			33.04	35.13	50	否			425120.69	8.88	6.89	52.41	9.61	64	连续	大气
在线	2020-4-27	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.24	1.33	10	否			19.06	20.58	35	否			36.93	39.86	50	否			437562.88	9.14	7.10	52.46	9.63	64	连续	大气
在线	2020-4-27	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.31	1.39	10	否			21.03	21.98	35	否			35.20	37.40	50	否			440492.53	9.24	6.80	52.98	9.91	64	连续	大气
在线	2020-4-27	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.39	1.51	10	否			10.57	11.45	35	否			28.73	31.26	50	否			411457.567							