

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-4-30	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.92	3.86	10	否			17.45	23.06	35	否			19.50	25.74	50	否			414164.19	8.54	9.63	50.43	8.95	67	连续	大气
在线	2020-4-30	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.75	3.76	10	否			12.73	17.44	35	否			20.03	27.40	50	否			440323.66	8.86	10.03	49.88	6.91	67	连续	大气
在线	2020-4-30	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.68	3.65	10	否			11.81	16.10	35	否			21.93	29.82	50	否			474454.47	9.49	9.97	49.59	6.48	67	连续	大气
在线	2020-4-30	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.89	3.87	10	否			12.60	16.93	35	否			21.07	28.26	50	否			484668.88	9.76	9.82	49.85	7.01	67	连续	大气
在线	2020-4-30	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.28	3.17	10	否			10.85	14.96	35	否			21.43	29.69	50	否			485577.03	9.80	10.17	49.52	7.31	67	连续	大气
在线	2020-4-30	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.54	3.60	10	否			7.07	9.94	35	否			21.84	30.91	50	否			489406.19	9.91	10.40	49.60	7.62	67	连续	大气
在线	2020-4-30	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.85	4.03	10	否			4.48	6.30	35	否			21.21	29.94	50	否			464041.69	9.41	10.36	49.54	7.78	67	连续	大气
在线	2020-4-30	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.80	3.85	10	否			9.55	13.06	35	否			21.62	29.76	50	否			448991.41	9.15	10.08	49.65	8.11	67	连续	大气
在线	2020-4-30	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.01	4.25	10	否			9.44	13.32	35	否			22.15	31.26	50	否			442249.28	9.03	10.37	49.51	8.39	67	连续	大气
在线	2020-4-30	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.14	4.40	10	否			11.52	16.11	35	否			21.14	29.59	50	否			455458.63	9.32	10.28	49.87	8.49	67	连续	大气
在线	2020-4-30	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.50	4.68	10	否			12.72	17.06	35	否			20.49	27.42	50	否			458856.63	9.44	9.78	50.41	8.83	67	连续	大气
在线	2020-4-30	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.80	3.45	10	否			14.40	17.76	35	否			20.36	25.12	50	否			466361.06	9.64	8.84	51.22	9.09	67	连续	大气
在线	2020-4-30	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.80	3.61	10	否			11.10	14.27	35	否			20.30	26.14	50	否			474457.97	9.84	9.35	51.12	9.41	67	连续	大气
在线	2020-4-30	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.88	3.56	10	否			18.91	23.41	35	否			21.88	27.03	50	否			482321.84	9.84	8.86	51.38	7.88	67	连续	大气
在线	2020-4-30	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.28	4.12	10	否			10.95	13.77	35	否			21.68	27.25	50	否			489173.66	9.91	9.07	51.55	7.17	67	连续	大气
在线	2020-4-30	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.60	4.64	10	否			8.81	11.35	35	否			20.52	26.48	50	否			487978.91	9.94	9.38	51.36	7.72	67	连续	大气
在线	2020-4-30	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.85	5.13	10	否			6.63	8.82	35	否			19.03	25.34	50	否			464415.91	9.46	9.73	50.72	7.93	67	连续	大气
在线	2020-4-30	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.84	4.98	10	否			12.12	15.60	35	否			19.81	25.68	50	否			475722.38	9.70	9.42	50.59	8.09	67	连续	大气
在线	2020-4-30	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.25	5.33	10	否			12.70	15.76	35	否			20.55	25.80	50	否			473818.66	9.72	9.04	50.89	8.54	67	连续	大气
在线	2020-4-30	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.45	5.61	10	否			13.67	17.03	35	否			19.64	24.72	50	否			468891.63	9.66	9.07	50.83	8.87	67	连续	大气
在线	2020-4-30	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.67	6.11	10	否			12.82	16.62	35	否			18.93	24.75	50	否			467022.00	9.60	9.50	50.53	8.84	67	连续	大气
在线	2020-4-30	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.36	4.67	10	否			8.79	12.21	35	否			19.10	26.53	50	否			472059.25	9.69	10.20	50.01	8.78	67	连续	大气
在线	2020-4-30	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.75	3.84	10	否			7.78	10.85	35	否			19.33	26.96	50	否			460351.44	9.42	10.24	49.60	8.62	67	连续	大气
在线	2020-4-30	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.81	3.90	10	否			8.92	12.37	35	否			20.28	28.19	50	否			446806.63	9.15	10.17	49.63	8.60	67	连续	大气
在线	2020-4-30	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.94	0.94	10	否			24.60	24.52	35	否			27.34	27.35	50	否			376716.59	7.85	6.00	53.64	9.06	67	连续	大气
在线	2020-4-30	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.15	1.11	10	否			22.10	21.34	35	否			36.25	35.18	50	否			385692.38	8.08	5.54	53.22	9.61	67	连续	大气
在线	2020-4-30	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.42	1.38	10	否			12.46	12.03	35	否			37.15	36.01	50	否			403830.91	8.51	5.50	53.48	10.14	67	连续	大气
在线	2020-4-30	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.56	1.55	10	否			15.61	15.46	35	否			38.15	37.69	50	否			407922.97	8.66	5.82	54.06	10.65	67	连续	大气
在线	2020-4-30	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.98	0.95	10	否			26.58	25.85	35	否			37.27	36.37	50	否			422974.88	8.99	5.61	54.07	10.74	67	连续	大气
在线	2020-4-30	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.15	1.14	10	否			11.71	11.45	35	否			33.70	33.17	50	否			417887.50	8.89	5.75	54.13	10.79	67	连续	大气
在线	2020-4-30	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.30	1.33	10	否			8.84	8.99	35	否			29.61	30.22	50	否			399813.							