

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-5-1	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.54	7.23	10	否			9.17	11.97	35	否			15.70	20.59	50	否			423632.03	8.71	9.51	50.16	8.76	65	连续	大气
在线	2020-5-1	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.39	4.43	10	否			12.15	15.83	35	否			19.02	24.86	50	否			459498.88	9.28	9.52	49.59	7.34	65	连续	大气
在线	2020-5-1	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.14	4.27	10	否			8.88	12.05	35	否			18.72	25.42	50	否			459020.56	9.16	9.95	49.40	6.29	65	连续	大气
在线	2020-5-1	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.29	4.44	10	否			9.89	13.31	35	否			18.55	25.02	50	否			453700.00	9.09	9.87	49.25	6.66	65	连续	大气
在线	2020-5-1	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.50	4.56	10	否			13.71	17.85	35	否			18.29	23.82	50	否			451754.19	9.09	9.48	49.36	7.07	65	连续	大气
在线	2020-5-1	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.63	3.42	10	否			13.18	17.14	35	否			18.26	23.74	50	否			451047.22	9.11	9.46	49.43	7.42	65	连续	大气
在线	2020-5-1	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.47	3.17	10	否			15.80	20.32	35	否			18.16	23.37	50	否			452016.47	9.16	9.34	49.44	7.64	65	连续	大气
在线	2020-5-1	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.50	3.25	10	否			13.77	17.82	35	否			18.45	24.00	50	否			441578.22	8.98	9.46	49.57	7.93	65	连续	大气
在线	2020-5-1	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.61	3.44	10	否			15.60	20.34	35	否			19.10	25.21	50	否			425405.31	8.70	9.61	49.84	8.40	65	连续	大气
在线	2020-5-1	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.78	3.80	10	否			10.73	14.50	35	否			20.08	27.40	50	否			473593.38	9.68	10.00	49.80	8.42	65	连续	大气
在线	2020-5-1	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.22	4.25	10	否			10.25	13.37	35	否			20.99	27.75	50	否			488740.09	10.03	9.65	50.38	8.71	65	连续	大气
在线	2020-5-1	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.52	4.48	10	否			5.49	6.91	35	否			20.98	26.69	50	否			478243.47	9.89	9.19	51.07	9.18	65	连续	大气
在线	2020-5-1	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.29	4.22	10	否			8.64	11.02	35	否			21.46	27.57	50	否			484507.16	10.01	9.30	50.85	9.22	65	连续	大气
在线	2020-5-1	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.33	4.31	10	否			11.50	14.75	35	否			24.77	32.06	50	否			499044.53	10.19	9.40	50.70	8.15	65	连续	大气
在线	2020-5-1	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.72	4.47	10	否			10.99	13.19	35	否			22.87	27.52	50	否			467094.03	9.43	8.50	51.30	6.87	65	连续	大气
在线	2020-5-1	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.93	4.94	10	否			6.03	7.55	35	否			22.11	27.75	50	否			488328.31	9.90	9.04	50.85	7.44	65	连续	大气
在线	2020-5-1	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.11	5.27	10	否			6.99	8.87	35	否			20.41	26.17	50	否			470625.72	9.55	9.29	50.66	7.59	65	连续	大气
在线	2020-5-1	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.13	5.43	10	否			7.68	10.09	35	否			22.27	29.31	50	否			493693.88	10.04	9.59	50.46	7.88	65	连续	大气
在线	2020-5-1	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.62	7.00	10	否			9.31	11.66	35	否			22.20	28.02	50	否			475878.25	9.76	9.00	51.16	8.47	65	连续	大气
在线	2020-5-1	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.71	5.96	10	否			10.48	13.26	35	否			19.96	25.26	50	否			479592.63	9.84	9.14	50.50	8.65	65	连续	大气
在线	2020-5-1	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.30	4.17	10	否			14.54	18.43	35	否			20.01	25.51	50	否			487809.38	10.01	9.21	50.49	8.65	65	连续	大气
在线	2020-5-1	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.48	3.24	10	否			12.26	16.03	35	否			19.63	25.65	50	否			491339.97	10.09	9.52	50.21	8.80	65	连续	大气
在线	2020-5-1	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.61	3.50	10	否			12.30	16.49	35	否			20.51	27.55	50	否			501257.84	10.30	9.83	50.04	8.88	65	连续	大气
在线	2020-5-1	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.66	3.64	10	否			11.95	16.35	35	否			20.31	27.80	50	否			498394.94	10.22	10.04	49.90	8.78	65	连续	大气
在线	2020-5-1	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.55	1.54	10	否			15.66	15.52	35	否			33.36	33.17	50	否			371613.72	7.76	5.89	53.54	9.29	65	连续	大气
在线	2020-5-1	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.64	1.55	10	否			22.46	21.09	35	否			32.75	30.77	50	否			395250.63	8.26	5.05	53.44	9.44	65	连续	大气
在线	2020-5-1	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.71	1.64	10	否			21.49	20.56	35	否			28.96	27.75	50	否			388695.81	8.20	5.33	53.66	10.14	65	连续	大气
在线	2020-5-1	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.78	1.72	10	否			19.27	18.56	35	否			32.24	31.19	50	否			386572.25	8.17	5.48	53.57	10.32	65	连续	大气
在线	2020-5-1	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.79	1.79	10	否			21.07	21.03	35	否			34.62	34.53	50	否			387482.69	8.18	5.96	53.30	10.31	65	连续	大气
在线	2020-5-1	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.81	1.83	10	否			23.89	24.15	35	否			32.13	32.50	50	否			379429.91	8.00	6.17	53.18	10.23	65	连续	大气
在线	2020-5-1	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.87	1.93	10	否			18.94	19.46	35	否			31.78	32.68	50	否			378761.50	7.98	6.42	53.01	10.15	65	连续	