

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-5-3	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.48	4.63	10	否			18.70	24.89	35	否			18.17	24.18	50	否			470303.72	9.65	9.73	49.97	8.74	65	连续	大气
在线	2020-5-3	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.88	5.08	10	否			17.22	22.56	35	否			19.50	25.54	50	否			478581.91	9.82	9.55	50.22	8.66	65	连续	大气
在线	2020-5-3	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.13	5.42	10	否			13.28	17.45	35	否			19.90	26.16	50	否			507247.38	10.16	9.59	50.14	6.52	65	连续	大气
在线	2020-5-3	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.35	5.65	10	否			9.12	11.85	35	否			20.70	26.90	50	否			503865.44	10.13	9.45	49.95	6.86	65	连续	大气
在线	2020-5-3	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.42	5.93	10	否			8.47	11.34	35	否			19.37	25.95	50	否			481712.47	9.69	9.81	49.36	7.07	65	连续	大气
在线	2020-5-3	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.48	3.28	10	否			9.77	12.93	35	否			19.13	25.31	50	否			499557.50	10.06	9.66	49.17	7.31	65	连续	大气
在线	2020-5-3	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.20	2.97	10	否			8.67	11.69	35	否			19.50	26.32	50	否			494284.09	9.99	9.88	49.22	7.54	65	连续	大气
在线	2020-5-3	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.40	3.26	10	否			8.55	11.55	35	否			19.59	26.52	50	否			477920.56	9.68	9.92	49.21	7.71	65	连续	大气
在线	2020-5-3	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.65	3.63	10	否			7.64	10.47	35	否			18.67	25.55	50	否			439235.97	8.90	10.03	49.00	7.83	65	连续	大气
在线	2020-5-3	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.86	3.91	10	否			8.90	12.15	35	否			18.08	24.70	50	否			432029.88	8.75	10.01	48.76	7.85	65	连续	大气
在线	2020-5-3	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.15	4.22	10	否			10.57	14.16	35	否			19.07	25.57	50	否			445108.16	9.06	9.81	49.20	8.21	65	连续	大气
在线	2020-5-3	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.70	3.51	10	否			12.79	16.42	35	否			19.59	25.27	50	否			485538.00	9.92	9.37	49.82	8.45	65	连续	大气
在线	2020-5-3	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.28	2.98	10	否			10.42	13.63	35	否			19.37	25.36	50	否			481581.91	9.90	9.54	50.36	8.89	65	连续	大气
在线	2020-5-3	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.19	2.88	10	否			12.34	16.23	35	否			19.09	25.11	50	否			472507.38	9.72	9.60	50.37	8.90	65	连续	大气
在线	2020-5-3	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.42	3.02	10	否			10.19	12.68	35	否			20.86	25.97	50	否			505229.09	10.15	8.95	50.60	6.67	65	连续	大气
在线	2020-5-3	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.68	3.35	10	否			10.59	13.23	35	否			19.83	24.79	50	否			500397.13	10.10	9.00	50.85	7.07	65	连续	大气
在线	2020-5-3	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.96	3.72	10	否			10.19	12.76	35	否			18.75	23.53	50	否			472865.94	9.61	9.03	50.90	7.61	65	连续	大气
在线	2020-5-3	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.07	3.91	10	否			14.88	18.97	35	否			20.93	26.67	50	否			538750.00	10.97	9.23	50.94	7.93	65	连续	大气
在线	2020-5-3	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.37	4.38	10	否			11.71	15.21	35	否			21.27	27.65	50	否			524355.38	10.75	9.46	51.22	8.48	65	连续	大气
在线	2020-5-3	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.28	4.14	10	否			13.42	16.88	35	否			21.66	27.34	50	否			533890.81	11.00	9.11	51.30	8.93	65	连续	大气
在线	2020-5-3	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.03	3.88	10	否			14.16	18.05	35	否			21.61	27.62	50	否			541128.38	11.17	9.26	51.28	9.11	65	连续	大气
在线	2020-5-3	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.25	4.27	10	否			9.30	12.20	35	否			19.79	26.00	50	否			506930.75	10.48	9.57	51.10	9.23	65	连续	大气
在线	2020-5-3	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.43	4.73	10	否			9.63	13.27	35	否			19.15	26.37	50	否			505086.25	10.41	10.11	50.55	9.10	65	连续	大气
在线	2020-5-3	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.60	4.91	10	否			14.73	20.11	35	否			19.11	26.08	50	否			522885.84	10.76	10.01	50.49	8.99	65	连续	大气
在线	2020-5-3	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.23	1.33	10	否			19.68	21.17	35	否			32.08	34.78	50	否			411469.09	8.56	7.11	52.23	9.32	65	连续	大气
在线	2020-5-3	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.33	1.42	10	否			14.10	15.05	35	否			39.07	41.87	50	否			418841.28	8.61	6.99	52.03	8.34	65	连续	大气
在线	2020-5-3	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.50	1.58	10	否			15.50	16.29	35	否			40.70	42.75	50	否			424287.56	8.84	6.72	52.49	9.42	65	连续	大气
在线	2020-5-3	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.61	1.71	10	否			16.00	17.03	35	否			38.72	41.23	50	否			420090.94	8.81	6.92	52.71	9.94	65	连续	大气
在线	2020-5-3	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.62	1.73	10	否			14.85	15.79	35	否			34.58	36.99	50	否			405071.34	8.49	6.92	52.45	9.97	65	连续	大气
在线	2020-5-3	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.57	1.73	10	否			10.51	11.53	35	否			37.18	40.86	50	否			411215.94	8.60	7.35	52.13	9.83	65	连续	大气
在线	2020-5-3	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.50	1.69	10	否			12.67	14.18	35	否			33.18	37.33	50	否			407577.84	8.51	7.66					