

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-5-15	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.52	5.34	10	否			15.41	22.99	35	否			15.07	22.87	50	否			484918.25	9.77	11.06	48.83	7.42	60	连续	大气
在线	2020-5-15	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.54	4.92	10	否			18.90	26.33	35	否			14.99	20.84	50	否			481357.72	9.74	10.21	49.11	7.65	60	连续	大气
在线	2020-5-15	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.25	5.94	10	否			7.06	9.86	35	否			14.82	20.70	50	否			468245.97	9.47	10.26	48.93	7.67	60	连续	大气
在线	2020-5-15	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.18	5.92	10	否			10.92	15.40	35	否			14.24	20.14	50	否			460566.09	9.32	10.39	48.87	7.71	60	连续	大气
在线	2020-5-15	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.39	4.71	10	否			15.15	21.07	35	否			15.23	21.18	50	否			460675.97	9.33	10.21	48.83	7.83	60	连续	大气
在线	2020-5-15	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.52	4.96	10	否			12.78	18.01	35	否			16.97	23.91	50	否			463535.72	9.24	10.36	48.88	6.35	60	连续	大气
在线	2020-5-15	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.69	5.13	10	否			17.01	23.63	35	否			16.78	23.31	50	否			464011.69	9.22	10.20	49.01	6.02	60	连续	大气
在线	2020-5-15	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.01	5.51	10	否			20.31	27.94	35	否			16.37	22.52	50	否			453741.75	9.06	10.09	49.26	6.40	60	连续	大气
在线	2020-5-15	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.63	6.82	10	否			9.42	13.68	35	否			16.01	23.59	50	否			406737.09	8.16	10.76	49.29	6.75	60	连续	大气
在线	2020-5-15	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.73	6.40	10	否			11.69	15.76	35	否			16.28	22.05	50	否			437670.03	8.78	9.89	49.15	6.85	60	连续	大气
在线	2020-5-15	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.25	6.10	10	否			11.82	16.93	35	否			17.40	25.04	50	否			471818.50	9.51	10.54	49.31	7.28	60	连续	大气
在线	2020-5-15	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.08	4.47	10	否			14.07	20.40	35	否			17.12	24.88	50	否			493628.75	9.98	10.67	49.38	7.59	60	连续	大气
在线	2020-5-15	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.31	4.66	10	否			16.29	22.95	35	否			16.97	23.91	50	否			479806.41	9.74	10.36	49.86	7.85	60	连续	大气
在线	2020-5-15	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.49	4.96	10	否			13.59	19.30	35	否			17.35	24.65	50	否			478228.56	9.73	10.44	49.86	8.07	60	连续	大气
在线	2020-5-15	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.76	5.36	10	否			15.77	22.41	35	否			19.46	27.79	50	否			483969.66	9.87	10.47	49.92	8.24	60	连续	大气
在线	2020-5-15	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.17	5.80	10	否			15.14	21.02	35	否			16.54	23.03	50	否			453964.75	9.27	10.21	49.91	8.31	60	连续	大气
在线	2020-5-15	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.43	6.06	10	否			17.19	23.43	35	否			20.79	28.42	50	否			475520.72	9.70	10.03	49.88	8.23	60	连续	大气
在线	2020-5-15	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.47	6.04	10	否			17.21	23.28	35	否			26.68	36.03	50	否			502809.25	10.14	9.89	50.33	7.18	60	连续	大气
在线	2020-5-15	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.99	5.41	10	否			18.54	25.04	35	否			26.31	35.61	50	否			503175.25	10.13	9.93	50.86	6.78	60	连续	大气
在线	2020-5-15	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.54	4.82	10	否			21.56	29.41	35	否			24.27	33.06	50	否			509842.16	10.31	9.99	50.81	7.23	60	连续	大气
在线	2020-5-15	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.78	5.21	10	否			17.75	24.47	35	否			23.90	32.96	50	否			517967.53	10.51	10.12	50.85	7.57	60	连续	大气
在线	2020-5-15	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.30	5.89	10	否			18.71	25.64	35	否			26.18	35.90	50	否			514624.81	10.48	10.06	50.98	7.86	60	连续	大气
在线	2020-5-15	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.82	6.70	10	否			19.73	27.40	35	否			25.15	34.94	50	否			510150.22	10.44	10.21	51.13	8.26	60	连续	大气
在线	2020-5-15	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.30	6.07	10	否			22.83	32.21	35	否			23.80	33.58	50	否			494750.03	10.14	10.37	50.98	8.42	60	连续	大气
在线	2020-5-15	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.23	1.40	10	否			21.70	24.82	35	否			25.12	28.62	50	否			410688.84	8.52	7.86	51.60	9.25	60	连续	大气
在线	2020-5-15	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.45	1.60	10	否			24.05	26.52	35	否			28.77	31.69	50	否			401732.03	8.35	7.40	51.84	9.36	60	连续	大气
在线	2020-5-15	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.63	1.85	10	否			12.50	14.13	35	否			25.07	28.24	50	否			390311.94	8.13	7.72	52.01	9.51	60	连续	大气
在线	2020-5-15	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.55	1.75	10	否			17.74	19.99	35	否			23.70	26.73	50	否			390694.91	8.11	7.69	51.57	9.25	60	连续	大气
在线	2020-5-15	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.02	1.21	10	否			12.42	14.67	35	否			24.49	28.94	50	否			393904.66	8.13	8.27	51.05	8.95	60	连续	大气
在线	2020-5-15	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.31	1.47	10	否			15.19	16.92	35	否			25.02	27.95	50	否			397194.50	8.05	7.59	51.09	7.22	60	连续	大气
在线	2020-5-15	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.59	1.85	10	否			13.27	15.40	35	否			24.39	28.46	50	否			389253.91							